

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Giżycku

Łukasz Zakrzewski
Radny Rady Miejskiej
w Giżycku

Wpl.
Dn.: 2023 -04- 07
Nr spr. 107
Podpis

Nasz znak:
WPI.7234.13.2023.MW

Data:
Giżycko, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Dotyczy: **poprawa nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości ul. Kolejowa 4, 6, 8 w Giżycku.**

Odpowiadając na pismo zatytułowane „Interpelacja nr 135” z dnia 27.03.2023 r. (data wpływu 27.03.2023 r.) pragnę przekazać, iż w marcu dokonaliśmy kontroli stanu technicznego nawierzchni gruntowych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. Przedmiotowy teren w wyniku kontroli został zakwalifikowany do wykonania niezbędnych prac w ramach bieżącego utrzymania terenów gruntowych. Zlecenie na wykonanie prac naprawczych zostało już wystawione, a wykonawca dokona uzupełnienia ubytków i profilowania nawierzchni terenu w celu prawidłowego odprowadzania wody deszczowej, również w kierunku istniejących kratek kanalizacji deszczowej przy budynku nr 8. Z kolei przy budynku nr 4 jest zainstalowana studnia chłonna, która przy dużych opadach, nie jest w stanie odebrać nadmiaru wody.

Dokonując kontroli odpływu wód opadowych z dachów budynków, stwierdzono, iż rynny budynku nr 4 skierowane są bezpośrednio na tereny, na których usytuowana jest droga dojazdowa oraz podwórze ze studnią chłonną. Powoduje to nadmierne gromadzenie się wody przez co uszkodzeniu ulega nawierzchnia drogi dojazdowej do podwórza. Pragnę nadmienić, że wody opadowe z dachów budynków należy gospodarować na własnym terenie, a odprowadzanie na teren, którego nie jest się właścicielem jest zabronione. W związku tym, w przypadku budynku nr 4 należy wykonać przyłącze do najbliższej studni kanalizacji deszczowej za wykonanie którego odpowiedzialni są właściciele przyłączanych budynków, działek itp. po uprzednim uzyskaniu warunków z tutejszego Urzędu Miejskiego. Do właścicieli należy również późniejsze utrzymanie przyłączy budynków do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Reasumując, po wykonaniu niezbędnych prac możliwe będzie docelowe utwardzenie przedmiotowego terenu. W tym celu wskazane byłoby spotkanie ze wszystkimi mieszkańcami i właścicielami wspomnianych posesji, aby wypracować właściwe rozwiązanie. Pragnę również nadmienić, iż przedmiotowy teren wykorzystywany jest jedynie przez mieszkańców ul. Kolejowej 4, 6, 8 w związku z czym jednym z rozwiązań jest współpraca mieszkańców z Gminą przy stworzeniu projektu i wykonaniu przyszłego utwardzenia terenu lub wykupienie/wydzierżawienie terenu przyległego do nieruchomości.

Proszę powiadomić zainteresowane strony o przedstawionym stanowisku.

Do wiadomości:

1. aa

Z up. Burmistrza
Naczelnik
Wydziału Planowania i Inwestycji
Adam Baran