



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOŚ-I.4220.738.2018.AST.3

Warszawa, dnia 08 października 2018 r.

wp. 116/2018

URZĄD MIASTA I GMINY
w Głinojecku
KANCELARIA OGÓLNA

2018 -10- 15

L.dz. 6125 Ilość zał.
Podpis.....

E. Puzbyłowska
11.10.2018

**Burmistrz Miasta i Gminy Głinojeck
ul. Płocka 12
06-450 Głinojeck**

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 3 i 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), po uwzględnieniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck, znak: OŚ. 62202.6.2018, data wpływu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanej dalej „RDOŚ”) w dniu 31 sierpnia 2018 r., o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uzupełnionego pismem, znak: OŚ.6220.6.2018, data wpływu do RDOŚ w dniu 17 września 2018 r.,

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa GPZ Głinojeck na gruntach oz. nr dz. 31/5 położonych w miejscowości Zygmuntowo, gm. Głinojeck, pow. ciechanowski”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck, o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia wraz z wymaganą dokumentacją, tj.: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 lipca 2018 r., kartą informacyjną przedsięwzięcia. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym realizowana będzie planowana inwestycja został przesłany przy piśmie z dnia 11 września 2018 r.

W przedmiotowej sprawie należy zważyć co następuje.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji kwalifikują ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Głinojeck o górnym napięciu 110 kV. Inwestycja zlokalizowana zostanie na działce o nr ew. 31/5 obręb Zygmuntowo, gmina Głinojeck, o powierzchni 0,62 ha.

Teren planowanej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Głinojeck, zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Głinojecku z dnia 28 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 201, poz. 5703 z dnia 5 października 2007 r.). Zgodnie z ww. dokumentem planistycznym, działka inwestycyjna położona jest na terenie o przeznaczeniu podstawowym pod obiekty i urządzenia produkcji, składów i magazynów.

Najbliższe otoczenie planowanej inwestycji stanowią: zakład przemysłowy – cukrownia oraz droga. Najbliższe teren chroniony akustycznie znajduje się w bezpośredniej bliskości rozdzielni (teren obecnie niezabudowany, lecz przeznaczony w mpzp pod zabudowę mieszkaniową).

Budowa planowanej stacji zostanie zrealizowana w dwóch głównych etapach:

- etap 1 – budowa rozdzielni w układzie H3, tj. budowa dwóch pól liniowych „GPZ Raciąż” i „GPZ Niechodzin”, pola łącznika szyn oraz jednego pola transformatorowego;
- etap 2 – rozbudowa rozdzielni do układu H5+2, tj. doposażenie łącznika szyn w wyłącznik i przekładniki, budowa drugiego pola transformatorowego z rezerwą pod dwa pola liniowe.

Dodatkowo w ramach inwestycji na terenie stacji wybudowany zostanie murowany budynek, w którym zlokalizowana zostanie infrastruktura techniczna.

Budowa przedmiotowej stacji wynika z konieczności umożliwienia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej odbiorców energii elektrycznej na obszarze gmin Głinojeck, Ciechanów, Strzegowo, Raciąż, Baboszewo, Ojrzeń. W obecnym stanie, ze względu na obciążenie sieci, brak jest możliwości zasilania energią elektryczną obiektów podmiotów wnioskujących o przyłączenie z istniejącej sieci SN przy spełnieniu wymaganych parametrów energii. Większość linii SN nie jest w stanie przejąć zasilania innych zasilaczy w układzie awaryjnym, zarówno ze względu na przekroczenie dopuszczalnej obciążliwości, jak również ze względu na przekroczenie granicznej wartości poziomu napięcia w linii SN.

Etap realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstaniem uciążliwości typowych dla procesu budowy, tj. z emisją substancji do powietrza oraz hałasu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały, ograniczony zasięg i będą minimalizowane poprzez odpowiednią organizację pracy na placu budowy, m.in. prowadzenie robót budowlanych w godzinach od 6.00 do 22.00.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, prowadzona będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Odpady, powstałe zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, będą gromadzone selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku bądź unieszkodliwienia.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się przede wszystkim z niewielkimi emisjami hałasu oraz pola elektromagnetycznego towarzyszącymi pracy urządzeń elektroenergetycznych o napięciu 110 kV. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w trakcie funkcjonowania planowanej inwestycji dopuszczalne poziomy hałasu oraz wartości pola magnetycznego zostaną dotrzymane.

Ze względu na bezobsługowy charakter obiektu, wjazd na teren stacji elektroenergetycznej będzie miał miejsce sporadycznie, jedynie w przypadku kontroli obiektu i prac konserwacyjnych. Planowany remont szczelnych mis olejowych dla stanowisk transformatorów mocy wyeliminuje możliwość wycieku poza stanowisko transformatora oleju w przypadkach awaryjnych – a tym samym zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Wody roztopowe i opadowe będą odprowadzone powierzchniowo do gruntu w sposób nie zmieniający kierunku i natężenia odpływu ww. wód. Ścieki sanitarne będą odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej, bądź szczelnego bezodpływowego zbiornika i dalej zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Teren pod ww. inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614). Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, znajduje się w odległości ok. 14,6 km w kierunku północno-zachodnim od planowanej inwestycji.

Obszar inwestycyjny, znajduje się również poza granicami lasów łęgowych i korytarzy ekologicznych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja zostanie zlokalizowana w sąsiedztwie cukrowni, nie nastąpi ograniczeni rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o oś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony z wyłączeniami wskazanymi w przedmiotowym przepisie.

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck, mając na uwadze zasady postępowania uregulowane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., zwanej dalej „k.p.a.”), w tym art. 9 i 10 k.p.a., o poinformowanie stron postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Siembida

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. ENERGA Invest Sp. z o.o.