

Ciechanów, 2019.02.28.

URZĄD MIASTA I GMINY
w Głinojecku
KANCELARIA OGÓLNA

2019-03-04

L.dz. 1564 / 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.),
- § 3, ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, § 20, § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględniając analizę uzyskanych wyników badań próbek wody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i realizowanej kontroli wewnętrznej z urządzeń i instalacji w strefie zaopatrzenia wodociągu Zalesie informuje, że wodociąg w 2018 r. dostarczał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o niekwestionowanej jakości w zakresie oznaczonych wskaźników fizykochemicznych. Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Jakość mikrobiologiczna wody okresowo budziła zastrzeżenia. Stwierdzona 20.09 2018 r. obecność bakterii grupy coli u odbiorcy na sieci dystrybucyjnej (po podłączeniu sieci wodociągu zbiorowego Malużyn) została skutecznie wyeliminowana, co potwierdzono badaniami próbek wody pobranych m. in. 26.09. i 01.10.2018 r. Woda spełniała obowiązujące wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ujmowana woda podlega uzdatnieniu w celu wyeliminowania nadmiernych zawartości związków żelaza i manganu z zastosowaniem złóż filtracyjnych oraz aeratorów ciśnieniowych.

Wodociąg Zalesie produkujący wodę w ilości 980 m³/d, o długości sieci dystrybucyjnej ok. 198 km, **zaopatruje** ok. 7792 mieszkańców Głinojecka oraz 35 miejscowości gm. Głinojeck: Bielawy, Brody Młockie, Budy Rumockie, Dukt, Działy (kolonia), Faustynowo, Huta, Juliszewo, Kamionka (osada), Kamionka (gajówka), Kowalewko, Krusz, Lipiny, Luszewo, Luszewo (gajówka), Malużyn, Nowy Garwarz, Ogonowo, Ościslowo, Ościslowo (gajówka), Ościslowo (leśniczówka), Placiszewo, Rumoka, Sadek, Stary Garwarz, Stare Szyjki, Strzeszewo, Sulerzyż, Śródborze, Szyjki, Wkra, Wola Młocka, Wolka Garwarska, Zalesie, Żeleźnia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Głinojeck
2. aa

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
06-450 Głinojeck, ul. Płocka 20

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Wiesława Krawczyk