

Gniewkowo, dnia 05.02.2010r.

Znak 341-PN/1/10

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego z placem zabaw dla dzieci w miejscowości Lipie”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły od Wykonawców następujące pytania do SIWZ-u:

Pytanie nr 1. Na podstawie załączników do siwz dostrzegamy brak przedmiarów robót dotyczących branży sanitarnej i elektrycznej. Zatem pytanie: Czy to będzie uzupełnione, czy mamy radzić sobie sami?

Odpowiedź: W załączniku do siwz „Przedmiar robót” ujęto:

a) branżę sanitarną - w Robotach instalacyjnych (Przyłącze kanalizacyjne, Przyłącze ciepłe oraz c.w.u., Instalacja wody zimnej i ciepłej, Instalacja kanalizacyjna, Instalacja centralnego ogrzewania) w pozycjach od 82 do 155, oraz w Kotłowni centralnego ogrzewania w pozycjach od 179 do 191.

b) branżę elektryczną - w Instalacji elektrycznej w pozycjach od 156 do 170 oraz w Instalacji odgromowej w pozycjach od 171 do 178.

Pytanie nr 2. Prosimy o podanie aktualnych ilości dla poszczególnych pozycji okien i drzwi projektowanych w budynku (dotyczy wszystkich pozycji zestawienia). Ilości na zestawieniu stolarki zostały poprawione i zeskanowana strona po poprawce jest nieczytelna. Natomiast ilości stolarki w przedmiarze nie zostały poprawione. Czy stolarka okienna ma być w kolorze białym?

Odpowiedź: W załączeniu przedstawiamy poprawione zestawienie stolarki, według którego należy zamontować stolarkę. Stolarka okienna w kolorze białym.

Pytanie nr 3. Prosimy o podanie sposobu otwieralności okien dla okien 036 i 034. Standardowo stosuje się w tego typu oknach jedno skrzydło rozwierne, drugie uchylno-rozwierane. Na rysunku zaznaczono jedno skrzydło uchylne a drugie otwierane.

Odpowiedź: Sposób otwieralności okien 036 i 034 - jedno skrzydło rozwierne, drugie skrzydło uchylno-rozwierane.

Pytanie nr 4. W punkcie 4.3 opisu technicznego podano wymagany współczynnik przenikania ciepła $K=1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Czy dotyczy on współczynnika przenikania ciepła dla szyb zastosowanych w stolarce?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5. Które drzwi wg zestawienia są drzwiami zewnętrznymi wejściowymi do klatek schodowych a które drzwiami wejściowymi do mieszkań, które natomiast drzwiami do poszczególnych pomieszczeń? Proszę o podanie jakie zastosować wyposażenie do drzwi.

Odpowiedź: DZ 1000x2010 - drzwi zewnętrzne wejściowe do wiatrołapu. D2, DW, D4 i D6 - drzwi wewnętrzne w mieszkaniu. Wyposażenie drzwi – okucia standardowe zgodne z normami.

Wprowadzone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Zestawienie stolarki

z up. BURMISTRZA

mgr Paweł Drzażdżewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

STANOWISKO PRACOWNIKÓW
Wydział Architektury
Budowlanej i Inżynierii
W Budownictwie

NAZWA	036	034	030	DZ	DW	D4	D6	D2
TYP STOLARKI								
SCHEMAT								
WYMIAR W ŚWIETELNI	1800	1500	900	1000	900	900	900	900
OTWÓR DEZAMBIER	1500	1500	1500	2010	2010	2010	2010	2010
SD	10	49	10	20	20	20	50	20
PARTER				L P	L P	L P	L P	L P
PRODZIAŁ				20	10 10 20	40 10 10	10 10	10
ILUSTR.				20	20	20	50	20
RAZEM								

ZESTAWIENIE STOLARKI

CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW
WOJA - 0423

mgr Zdzisław Bachowski
ARCHITEKT - KONSTRUKTOR

Nr upraw. GP 13174/07/2021
Miej. upraw. GP-N 3023346/11/2020

INWESTOR:	AUTOR PROJEKTU:	
Gmina Gniezno	PROJEKTANT	Zygmunt Budzinski
Nazwa obiektu	Budynek mieszkalny wielokondygnacyjny - socjalny	
Adres obiektu	Lipie gmina Gniezno ul. 123	
Przedmiot rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI	
Skala	1:50	
Data	04.2.2019	