

BURMISTRZ
Gniewkova
ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo
tel. 052 354 30 08

Gniewkowo, dnia 02.06.2010r.

Znak 341-PN/7/10

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szadłowice i Skalmierowice w gminie Gniewkowo”

Numer ogłoszenia: 136962 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż w związku z powstałymi nieścisłościami i w celu doprecyzowania treści siwz Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści siwz:

1. odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 do siwz-u umieszczona w piśmie z dnia 25.05.2010r. jest nieaktualna.

Poniżej Zamawiający przytacza pytanie i udziela aktualnej odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1. Czy w gminie Gniewkowo istnieje system monitoringu przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS? Jeśli tak, to czy nowo budowane obiekty dla w/w zadania mają być wpięte do istniejącego systemu monitoringu?

Odpowiedź: W gminie Gniewkowo nie istnieje system monitoringu przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS. Gmina Gniewkowo przystępuje do budowy systemu monitoringu w technologii GPRS – jedna z przepompowni działa w tym systemie. W związku z powyższym budowane przepompownie ścieków należy wyposażyć w system monitoringu oparty na technologii GPRS.

Wprowadzone modyfikacje są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. BURMISTRZA

mgr Paweł Drzazdźewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA