

Gniewkowo, dnia 25.05.2010r.

Znak 341-PN/7/10

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szadłowice i Skalmierowice w gminie Gniewkowo”

Numer ogłoszenia: 136962 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły od Wykonawców następujące pytania do SIWZ-u:

Pytanie nr 1. Czy w gminie Gniewkowo istnieje system monitoringu przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS? Jeśli tak, to czy nowo budowane obiekty dla w/w zadania mają być wpięte do istniejącego systemu monitoringu?

Odpowiedź: W gminie Gniewkowo nie istnieje system monitoringu przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS. Zgodnie z dokumentacją projektową sterownik przepompowni należy wyposażać w modem telefonii komórkowej umożliwiający zdalny przekaz informacji o stanach awaryjnych za pomocą telefonii komórkowej GSM.

Wprowadzone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. BURMISTRZA

mgr Paweł Drzażdżewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA