

OSR.6223-II-14/08

DECYZJA

Na podstawie art. 104, 107 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), art. 181 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 ust. 1, 3 i 6, art. 128 ust. 1 i 2, art. 131 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 i 2 pkt 2, § 11 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) oraz, po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o. działającego w imieniu Gminy Gniewkowo

o r z e k a m

1. Uchylić pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Inowrocławskiego decyzją z dnia 13 października 2006 r. znak OSR.6223-II-14/05-06 na wprowadzanie do rowu R-G, uchodzącego do Kanału Gniewkowskiego, oczyszczonych ścieków komunalnych, z oczyszczalni ścieków w Gniewkowie.

2. Udzielić Gminie Gniewkowo pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu R-G, uchodzącego do Kanału Gniewkowskiego, oczyszczonych ścieków komunalnych w ilości:

$$Q_{\text{śrd}} = 3\,000,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{maxd}} = 3\,900,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_r = 1\,100\,000,0 \text{ m}^3/\text{r},$$

odprowadzanych z istniejącej oczyszczalni ścieków położonej na terenie dz. nr 192/2 i 193/2 w Gniewkowie.

3. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na czas określony, tj. do **20 sierpnia 2018 r.** pod następującymi warunkami:

- 1) urządzenia służące do oczyszczania ścieków komunalnych będą utrzymywane w należytym stanie technicznym oraz właściwie eksploatowane;
- 2) ścieki komunalne wprowadzane do odbiornika nie przekroczą niżej przedstawionych najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:

Nazwa wskaźnika	Wartości wskaźników zanieczyszczeń
Temperatura	35°C
pH	6,5 – 9
BZT ₅	25 mg O ₂ /l
ChZT _{Cr}	125 mg O ₂ /l
Zawiesiny ogólne	35 mg/l
OWO	30 mg C/l
Azot amonowy	10 mg N _{NH4} /l
Azot azotynowy	1 mg N _{NO2} /l

3) liczba pobieranych średnich dobowych próbek ścieków odpływających z oczyszczalni, w zakresie wskaźników określonych w pkt 2, nie będzie mniejsza niż 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następnych latach; jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek;