

W związku z ogłoszonym przetargiem, jak w temacie proszę o uwzględnienie następujących pytań dotyczących zadań branży AKPiA:

1. W zał. „zał_10_specyfikacja_i_opis_robot_koniecznych_do_wykonania_w_zadaniu_realizacyjnym.pdf” w punkcie 3.6. zawarto całkowite zestawienie robót koniecznych branży AKPiA (dla tomu VII projektu budowlano-wykonawczego), w którym brak wskazania konieczności wymiany wycofanego z produkcji i nie wspieranego przez producenta systemu mikroprocesorowego PLC OMRON nadzorującego obecnie pracę oczyszczalni. W związku z brakiem takiego wskazania niezbędne jest szczegółowe określenie sposobu przeprowadzenia rozbudowy tego systemu i jego integrację z elementami systemu VersaMAx GeFanuc przewidzianymi do zastosowania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym części AKPiA dla obiektów podlegających przebudowie i nowoprojektowanych. Czy takie rozwiązanie zostanie przygotowane, jako uzupełnienie do projektu?
2. W zał. „zał_10_specyfikacja_i_opis_robot_koniecznych_do_wykonania_w_zadaniu_realizacyjnym.pdf” w punkcie 3.6. zawarto całkowite zestawienie robót koniecznych branży AKPiA (dla tomu VII projektu budowlano-wykonawczego), w którym brak wskazania konieczności wymiany wycofanego z produkcji sprzętu komputerowego klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wizualizacyjnym nie wspieranymi przez producentów na nowy z oprogramowaniem InTouch w wersji 10, lub wyższej. W związku z brakiem takiego wskazania niezbędne jest szczegółowe określenie sposobu przeprowadzenia rozbudowy obecnego systemu wizualizacji i jego integrację z elementami systemu VersaMAx GeFanuc przewidzianymi do zastosowania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym części AKPiA dla obiektów podlegających przebudowie i nowoprojektowanych. Czy takie rozwiązanie zostanie przygotowane, jako uzupełnienie do projektu?
3. W zał. „zał_10_specyfikacja_i_opis_robot_koniecznych_do_wykonania_w_zadaniu_realizacyjnym.pdf” w punkcie 3.6. zawarto całkowite zestawienie robót koniecznych branży AKPiA (dla tomu VII projektu budowlano-wykonawczego), pomijając całkowicie sposób przeprowadzenia rozbudowy obecnego systemu mikroprocesorowego PLC OMRON (wycofanego z produkcji i nie wspieranego przez producenta) oraz systemu wizualizacji SCADA zainstalowanego na przestarzałym komputerze klasy PC (również wycofanego z produkcji, nie wspieranego przez producenta). Czy przedstawiona zostanie koncepcja i projekt rozbudowy wskazanych elementów systemu sterowania i wizualizacji w przypadku pominięcia w inwestycji konieczności wymiany tego systemu, czyli dla ograniczonego zakresu robót wskazanego w wymienionym załączniku?