

Gniewkowo, dnia 23.07.2014 r.

Znak: RZp.271.1.6.2014

Modyfikacja i wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap”
Ogłoszenie nr 149169 -2014 z dnia 09.07.2014 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

Pytanie nr 1 - Jaka jest średnica przyłącza wody w opisie dokumentacji technicznej jest Dz-63 wraz z uzbrojeniem, a w części graficznej rys nr is.2.01 jest Dz-75 .

Odpowiedź: Średnicę przyłącza wykonać zgodnie z opisem dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 2 - Czy wycenie należy ująć pochłaniacze kuchenne, a jeśli tak to proszę o podanie sposobu zabudowy.

Odpowiedź: Wycenić i wykonać zgodnie z projektem branży sanitarnej – instalacja wentylacyjna.

Pytanie nr 3 - W pom. nr 6 – pracownia kulinarna zaprojektowano wyspę o szer. 120 z zabudowanymi kuchenkami oraz miejscami do siedzenia. Proszę określić sposób zabudowy kucenek oraz pozostałej przestrzeni.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zakres przedmiotu zamówienia dotyczący dostawy i montażu zabudów stolarskich wraz z wyposażeniem zgodnie z przedmiarem robót „Wyposażenie stałe wbudowane” (doprecyzowano opis zabudowy stolarski w pomieszczeniu nr 6), które należy wycenić i wykonać - załącznik nr 1.

Pytanie nr 4 - W punkcie 7.1 udostępnionego Projektu Budowlanego część IV Branża: Instalacje sanitarne widnieje zapis ‘Gaz do budynku dostarczany będzie, projektowanym w ramach odrębnego opracowania przyłączem gazowym niskiego ciśnienia DN50 (60,3x5,8), od punktu włączenia w gazociąg w ulicy Powstańców Wielkopolskich do granicy działki inwestora.’ Proszę o udostępnienie w/w projektu przyłącza gazu niskiego ciśnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu przyłącza gazu, przyłącze jest wykonane. Zamawiający załącza powiadomienie o zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej – załącznik nr 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie zewnętrznej sieci gazowej od granicy działki do budynku oraz instalacja wewnętrzna.

Wprowadzone modyfikacje i wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Załączniki:

- 1) Przedmiar robót - Wyposażenie stałe wbudowane
- 2) Powiadomienie o zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej