

Gniewkowo, dnia 27.07.2016 r.

Znak: RZp.271.1.1.2016

Modyfikacja i wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa drogi osiedlowej Chrzastowo I”
Ogłoszenie nr 137119-2016 z dnia 14.07.2016 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w imieniu Zamawiającego informuję, iż:

I. w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło następujące pytanie do SIWZ:

Pytanie nr 1 – Poz. 3.4 Kosztorysu ofertowego oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.04.05.01 opisane są jako „ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem” natomiast zapisy ww. SST tj. Tabela 2. „Wymagania wobec kruszyw do warstw podbudowy i podłoża ulepszonych z mieszanek związanych cementem” nie opisują gruntu jako materiału do warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym. Proszę o wyjaśnienie jakie materiały mają zostać użyte do wykonania warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 (grunt czy kruszywo opisane w SST).

Odpowiedź do pytania 1: Do warstwy mrozochronnej stanowiącej warstwę ulepszonych podłoża stabilizowanego cementem należy stosować piaski, żwiry albo mieszankę tych kruszyw.

II. Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

1. w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) w rozdziale VIII pkt 6 po dokonanej zmianie brzmi:

„Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 01.08.2016 r. do godz. 10.00. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, wadium może wnieść jeden z nich.”

2) w rozdziale X w pkt 1 zakres umieszczonej ramki po dokonanej zmianie brzmi:

Nazwa i adres Zamawiającego Oferta – Przetarg na: „Przebudowa drogi osiedlowej Chrzastowo I” Nie otwierać przed 01.08.2016 r. godz. 10.15 Nazwa i adres składającego ofertę
--

3) w rozdziale XI pkt 1 i 2 po dokonanej zmianie brzmi:

„1. Oferty należy składać do dnia 01.08.2016 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, pokój nr 6.

W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 01.08.2016 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, sala sesyjna - pokój nr 20.”

Wprowadzone modyfikacje i wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. BURMISTRZA

mgr Beata Kowalska
ZASTĘPCA BURMISTRZA