



Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.

Tel./fax: (52)3558 451 ul. Kilińskiego 9 88-140 Gniewkowo

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy

KRS Nr 0000293932 REGON 340348688 NIP 556 264 46 91

Wysokość kapitału zakładowego 4.332.700,00 zł

L.dz. 2624/2016/TW/DL

Gniewkowo, 2016.08.02



**Pan
Adam Roszak
Burmistrz Gniewkowa**

**ul. 17 Stycznia 11
88-140 Gniewkowo**

Dot. SOg.0003.12.2016

Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. odpowiadając na interpelację radnego Ireneusza Kopiszki odnośnie ciągłości dostaw wody do miejscowości Murzynko, Murzynno, Klepary informuje, że:

1. Od momentu przejścia stacji uzdatniania wody w Murzynninie przez Gminę Gniewkowo nie było na wyposażeniu stacji żadnego agregatu prądotwórczego.
2. Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. posiada przenośny agregat prądotwórczy, jednakże o mocy niewystarczającej do zasilenia całej stacji uzdatniania. W chwili obecnej, moc agregatu powinna oscylować w okolicach 18-20 kW.
3. Zaistniała sytuacja z brakiem wody w opisanym przypadku, wynikała też z błędnych informacji jakie otrzymywaliśmy od firmy ENEA S.A. w momencie zgłoszenia wystąpienia awarii. Awaria przez biuro obsługi klienta została zarejestrowana podobno jako PILNA właśnie ze względu na zasilanie hydroforni. Przez kolejne kilka godzin pracownicy Spółki oczekujący na przyjazd ekipy usuwającej awarię ze strony dostawcy energii próbowali się dodzwonić ponownie. Ani biuro które przyjęło zgłoszenie, ani nikt w pogotowiu energetycznym w Inowrocławiu nie odbierał telefonu. W późnych godzinach wieczornych ok. godz. 22,00 ponownie udało się dodzwonić na numer obsługi

klienta, gdzie dowiedzieliśmy się, że owszem zaistniała awaria została przyjęta jednak nie w trybie PILNYM, a normalnym. Jednocześnie padło stwierdzenie, że „nie wiadomo kiedy przyjadą, bo takich wezwań mają setki”. Następnego dnia rano, kolejny telefon ponaglący tym razem bezpośrednio do pogotowia energetycznego w Inowrocławiu sprawił, że padło konkretne stwierdzenie o wysłaniu ekipy remontowej właśnie w nasz rejon.

4. Ewentualny zakup agregatu prądowórczego gdyby miał nastąpić, powinien przewidywać maksymalną moc potrzebną do zasilenia największego obiektu jakim zarządza Spółka tj. stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Gniewkowie. W tym przypadku moc wytworzona przez agregat powinna wynosić ok. 40 kW. I nie jest to już agregat przenośny.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Molenda
mgr inż. Tomasz Molenda