

Gniewkowo, dnia 24.03.2017 r.

Znak: RZp.271.1.1.2017

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa ul. Inowrocławskiej w Gniewkowie”
Ogłoszenie nr 43114-2017 z dnia 14.03.2017 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż:

I. w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło następujące pytania do siwz:

Pytanie nr 1: *Zgodnie z przekrojami na zatoce dla TIRów należy wykonać warstwę ścierną gr. 4 cm, warstwę wiążącą gr. 5 cm., dwie warstwy podbudowy z kruszywa gr. 8 i 20 cm oraz ułożyć geowłókninę. Proszę o uwzględnienie w kosztorysie robót związanych z układaniem geowłókniny.*

Odpowiedź: Ułożenie geowłókniny oferent winien uwzględnić w cenie ofertowej wykonania podbudowy.

Pytanie nr 2: *W kosztorysie ujęto pozycję związaną z wykonaniem warstwy odcinającej, jednak jej wykonanie nie wynika z przekrojów konstrukcyjnych. Proszę o informację gdzie należy wykonać warstwę odcinającą gr. 10cm.*

Odpowiedź: Warstwę odcinającą należy ułożyć na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu gruntowym pod warstwami konstrukcyjnymi chodnika, jezdni i zatok parkingowych.

Pytanie nr 3: *Proszę o udostępnienie szczegółu kaskady wykonanej z korytek typu acodrain.*

Odpowiedź: Szczegół kaskady jest różny w zależności od producenta, Zamawiający nie wskazuje producenta odwodnienia liniowego. Należy uzyskać spadek dna ścieku przeciwny do spadku części wierzchniej ścieku.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA
mgr Beata Kowalska
ZASTĘPCA BURMISTRZA