

Gniewkowo, dnia 11.10.2017 r.

Znak: RZp.271.1.16.2017

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa ul. Parkowej w Gniewkowie”

Ogłoszenie nr 597412-N-2017 z dnia 04.10.2017 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

I. wpłynęły zapytania do siwz-u:

Pytanie 1. Czy w związku z faktem, iż nawierzchnia przebudowywanej drogi ma zostać wykonana z betonowej kostki brukowej konieczne jest odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji deszczowej z nawierzchni asfaltowej? Czy Zamawiający dopuszcza odtworzenie nawierzchni z kruszywa łamanego (wapniak) bądź podbudowy betonowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odtworzenie podbudowy po przekopach warstwą kruszywa łamanego gr. 25 cm do poziomu nawierzchni.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza 1 fakturę częściową, a następnie końcową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza częściowe, etapowe rozliczenie robót będących przedmiotem zamówienia na podstawie jednej faktury częściowej oraz faktury końcowej. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej będzie harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót oraz protokół odbioru częściowego lub końcowego robót.

W związku z powyższym Zamawiający zmienił zapis SIWZ.

Wprowadzone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA
mgr Beata Kwaśalska
ZASTĘPCA BURMISTRZA