

URZĄD MIEJSKI
88-140 Gniewkowo
ul. 17 Stycznia 11
tel. (052) 354-30-08, fax -37
NIP 555-10-09-610

Gniewkowo, dnia 6 lutego 2018r.

SOg.0003.1.2018

**Pan Andrzej Żmudziński
Radny Rady Miejskiej
w Gniewkowie**

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

W odpowiedzi na interpelację z dnia 22 stycznia 2018r. informuję, iż zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski gm. Gniewkowo” zostało wykonane zgodnie z warunkami ogłoszonego przetargu nieograniczonego i zawartą umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Roboty zostały protokolarnie odebrane przez Zamawiającego i na chwilę sporządzania niniejszej odpowiedzi nie stwierdzono żadnych wad ani usterek co uzasadniałoby wystąpienie z roszczeniem z tytułu rękojmi bądź gwarancji jakości.

Przedmiotowe zadanie realizowane było m.in. na podstawie projektu budowlanego jednakże z pewnymi modyfikacjami określonymi w dokumentacji przetargowej- przykładowo zrezygnowano z wykonania zjazdów z kostki betonowej i bitumicznych. Taką modyfikacją było także przyjęcie przez Zamawiającego 4cm zamiast 5cm grubości warstwy wiążącej asfaltu. Modyfikacją również było odstępianie od realizacji przebudowy całej drogi na długości 1,8 km na rzecz przebudowy przedmiotowej drogi na odcinku 1,03 km. Modyfikacja ta została wprowadzona w Przedmiarze Robót stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz w STWiOR stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. „Pacta sunt servanda” jest to fundamentalna zasada państwa prawa. Może dla kogoś ta zasada nie funkcjonuje w obrocie prawnym i uważa, że można pod jakimkolwiek pretekstem nie dotrzymać warunków umowy. Samorząd Gniewkowa nie stosuje takich praktyk.

Odnosząc się do treści opinii prawnej załączonej do Interpelacji podkreśla się, że żadna opinia prawna nie może determinować działania Zamawiającego, ponadto można przygotować dziesiątki opinii prawnych na zlecenie i każda będzie wywodziła inną ocenę danej sytuacji prawnej. To Zamawiający ostatecznie określa zakres prac, które chce przeprowadzić, pod warunkiem, iż mieszczą się w obowiązujących normach i przepisach po uzgodnieniu oczywiście z autorem projektu, co również w tej konkretnej sytuacji

Zamawiający uczynił. Wszystkie dokumenty stanowią bowiem podstawę do dokonania prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. W przypadku rozbieżności znaczenie ma intencja Strony będącej autorem SIWZ a w niniejszej sprawie Zamawiający od początku zamierzał zlecić wykonanie 4cm warstwy wiążącej i 4cm warstwy ścieralnej asfaltu, co wprost wynika z dwóch załączników do SIWZ.

Zważywszy na powyższe w ocenie Zamawiającego roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski gm. Gniewkowo” zostały wykonane prawidłowo i brak podstaw do występowania wobec Wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z roszczeniami z tego tytułu.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak