

Modyfikacja i wyjaśnienia treści SIWZ .

dot. zadania pn; *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek- Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo- Gniewkowo I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek- Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie- Murzynko- II etap”.*

Na podstawie Art. 38 ust. 1,2 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśniam że:


Pytanie :

1. Czy Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa betonowego do wykonania podbudowy?

Odp. Zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczków.

Pozostałe warunki w tym termin składania ofert pozostają bez zmian .

1. **Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, 88-140 Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11, w pokoju nr 6 (sekretariat) do dnia 25.03.2020 r., do godz. 11:00.**
2. **Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim Gniewkowo, 88-140 Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11, pok. nr 20 (sala sesyjna), w dniu 25.03.2020 r., godz. 11:15**


BURMISTRZ
mgr Adam Strużyński