

Znak. RZp.271.1.4.2020

Gniewkowo 07.05.2020 r.

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

dot. zadania pn; „Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach”.

Na podstawie Art. 38 ust. 1,2 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

U. z 2019 r. poz. 1843) odpowiadamy na pytania:

1. W przedmiarze robót brak jest pozycji o demontażu i utylizacji pokrycia całego dachu z płyt eternitu zawierających azbest. Czy należy uwzględnić ten zakres w wycenie robót ?

Odp. Demontażu eternitu falistego oraz utylizacji eternitu nie ujęto w przedmiarze, jest natomiast opisana jako czynność do wykonania w opisie technicznym str. 24 pkt. 6 ppkt. 6.5. Dach .

2. Czy oferta powinna obejmować wykonanie ogrodzenia zbiornika z gazem ?

Odp. W projekcie nie ujęto ogrodzenia zbiornika-oferta nie powinna obejmować ogrodzenia.

3. Czy w zakres robót wchodzi zakup i dostawa zbiornika na gaz, czy zamawiający nie rozważa podpisania umowy na dostawę gazu wraz z dzierżawą zbiornika ?

Odp. Zakup i montaż zbiornika zamawiający pozostawia we własnym zakresie.

4.Wnosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.

Odp. Udostępniamy w załączeniu.

5. Czy w związku z lokalizacją obiektu w strefie konserwatorskiej B i częściowo W nie jest wymagany nadzór archeologiczny ? Kto będzie ponosił koszty nadzoru w przypadku tegoż wymogu?

Odp. Zgodnie z załączonym postanowieniem taki wymóg nie został nałożony.

6. Czy projekt przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego został uzgodniony w Przedsiębiorstwie Komunalnym, zgodnie z wymogiem zawartym w warunkach przyłączeniowych?

Odp. Tak został uzgodniony z Przedsiębiorstwie Komunalnym.

W związku z powyższym dokonuje się modyfikacji SIWZ w zakresie zakupu i montażu zbiornika gazu. Nie dokonuje się zmiany terminu składania ofert.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski