

GMINA GNIEWKOWO

ul: 17 stycznia 11
88-140 Gniewkowo
tel: (52) 354-30-08, fax-37
NIP 556-25-63-314

Znak. RZp.271.1.3.2020

Gniewkowo 27.05.2020 r.

Modyfikacja i wyjaśnienia treści SIWZ .

dot. zadania pn; Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Na podstawie Art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z wpływem zapytań wyjaśniam że:

1) Czy sieć gazowa przebiegająca obok budynku z której ma być wykonane przyłącze jest czynna oraz czy uruchomienie przyłącza gazowego wymaga wszczęcia odrębnego postępowania?

Odp. Sieć gazowa ma wykonane przyłącze, jest nieczynna, jest zdjęty licznik. Uruchomienie sieci będzie leżało w gestii przyszłego wykonawcy. Zamawiający wystąpił do operatora sieci o warunki techniczne uruchomienia sieci.

2) Dla projektowanego terenu wydane jest (aktualne) pozwolenie na przebudowę amfiteatru. Czy wszczęcie nowego postępowania nie wymaga uzyskania pozwolenia anulującego aktualne pozwolenie i czy koszt jest jego uzyskania jest po stronie wykonawcy?

Odp. Wszczęcie nowego postępowania o pozwolenie na budowę dla budowy parku musi zostać poprzedzone projektem zamiennym i uzyskaniem decyzji zamiennej do czynnego pozwolenia na budowę (decyzja nr 31/2013, decyzja nr 31/2013/2017) w zakresie zmiany do zagospodarowania terenu dotyczącej rezygnacji i wyłączenia z czynnego pozwolenia realizacji amfiteatru z częścią zagospodarowania terenu. Pozwolenie zamienne musi wykonać uzyskać wykonawca prac.

3) W PFU „WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” ppkt. 1.2 „Wymagania dotyczące architektury i wykończenia” widnieje zapis: „Budynek wybudowany metodą tradycyjną murowaną.” Czy istnieje możliwość wykonania budynku w innej technologii?

Odp. Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji budynku w innej metodzie aniżeli metoda tradycyjna murowana.

4) Czy boisko sportowe będzie użytkowane po zmierzchu? Jeśli tak to jakiego rodzaju oświetlenie Zamawiający przewiduje?

Odp. Tak dopuszczamy taką funkcję. Oświetlenie zgodnie z założeniami PFU.

5) Jakiego rodzaju technologię uzdatniania wody przewidział Zamawiający w wodnym placu zabaw?

4. W punkcie IV.6.2) Ogłoszenia, po dokonanej zmianie punkt otrzymuje brzmienie: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-05, godz.: 11:00

Wprowadzone modyfikacje są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski