



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GMINA GNIEWKOWO

ul: 17 stycznia 11
88-140 Gniewkowo
tel: (52) 354-30-08, fax-37
NIP 556-25-63-314

Znak. RZp.271.1.3.2020

Gniewkowo 22.05.2020 r.

Modyfikacja i wyjaśnienia treści SIWZ .

dot. zadania pn; Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Na podstawie Art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z wpływem zapytań wyjaśniam że:

1. Czy Zamawiający zabezpieczył środki w budżecie Gminy na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego”?

Odp. Środki zabezpieczone są na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)

2. W jakiej kwocie Zamawiający zabezpieczył w budżecie Gminy środki na realizację w/w na rok 2020 i 2021 ?

Odp. Zgodnie z założeniami WPF z uwzględnieniem warunków płatności określonych w przyszłej umowie.

3. Czy wodny plac zabaw powinien posiadać kanalizację sanitarną ? Dostawca urządzeń wymaga tego typu rozwiązania. Jak rozumieć informację wydaną w dniu 2019.11.26 przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” sp. z o.o., które informuje o braku występowania kanalizacji sanitarnej w pobliżu działki na której realizowana ma być inwestycja. Prosimy o wskazanie miejsca włączenia kanalizacji sanitarnej wodnego placu zabaw.

Odp. Istniejąca kanalizacja sanitarna znajduje się w odległości około 100mb od Parku, w związku z tym, jeżeli zajdzie potrzeba przyłączenia do kanalizacji sanitarnej na etapie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, projektant będzie musiał zaprojektować wpięcie w istniejącą kanalizację sanitarną.

4. W związku z brakiem wiedzy Przedsiębiorstwa Komunalnego co do stanu technicznego istniejącej kanalizacji deszczowej do której należy się wpiąć, proszę o wskazanie alternatywnego przyłącza. Informacja z dnia 2019.11.26 Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” sp. z o.o..

Odp. Istnieje możliwość wykorzystania kanalizacji deszczowej po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego i ewentualnym udrożnieniu.

4

5. Zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu w PFU ścieki bytowe z budynku mają trafiać do zbiornika. Jakiego typu ma to być zbiornik?

- a) Szczelne szambo betonowe do opróżniania,
- b) Oczyszczalnia drenażowa,
- c) Szambo ekologiczne.

Odp. Zamawiający zakłada, że będzie to szczelny zbiornik lub inne rozwiązanie zgodne z decyzją o warunkach zabudowy i decyzją środowiskową.

6. Sugerowane w PFU dysze typu wulkan w wodnym placu zabaw nie posiadają możliwości demontażu a pozostałych elementów jest problematyczny i może powodować uszkodzenia nawierzchni niecki placu zabaw. Producenci dopuszczają pozostawienie zamontowanych urządzeń na okres zimowy po wcześniejszym ich zabezpieczeniu poprzez opróżnienie instalacji z wody oraz osłonięcie urządzeń. Czy Zamawiający wykreśli wymóg demontażu urządzeń na zimę ?

Odp. Zamawiający dopuszcza pozostawienie urządzeń na okres zimowy

7. Proszę o określenie szerokości ciągów pieszo-rowerowych wykonanych z nawierzchni asfaltowej.

Odp. Zgodnie z założeniami PFU, szerokości ciągów pieszo-rowerowych wykonanych z nawierzchni asfaltowej wynoszą odpowiednio 3,0m, 4,0m i 5,0m. Nawierzchnie będą musiały być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem i warunkami technicznymi.

8. Czy nawierzchnia asfaltowa ma być ograniczona obrzeżem? Jeśli tak to proszę określić parametry obrzeża.

Odp. Nawierzchnia asfaltowa będzie musiała być ograniczona obrzeżem. Zamawiający zakłada, że będzie to obrzeże drogowe. Obrzeże zostanie zaprojektowane na etapie opracowywania projektu technicznego. Obrzeże musi być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem i warunkami technicznymi

9. Czy nawierzchnia mineralna HanseGrand ma być ograniczona obrzeżem? Jeśli tak to proszę określić parametry obrzeża

Odp. Nawierzchnia mineralna HanseGrand ma być ograniczona obrzeżem. Zamawiający zakłada, że będzie to obrzeże 6x20x100cm. Obrzeże zostanie zaprojektowane na etapie opracowywania projektu technicznego

10. Jak zamawiający rozumie określenie „kostka brukowa betonowa szlachetna” ? Czy kostka ma być barwiona? Czy powierzchnię ma zdobić mieszanka kruszyw mineralnych?

Odp. Tak, ma być to kostka barwiona ze zdobioną mieszanką kruszyw naturalnych.

11. Czy materiał z rozbiórek nawierzchni, elementów betonowych, konstrukcji stalowej, wycinki drzew należy przekazać Zamawiającemu? Jeśli tak to proszę o wskazanie odległości wywozu.

Odp. Materiały z rozbiórek, wycinki drzew wykonawca musi "zagospodarować" we własnym zakresie

12. Czy skatepark wykonany na istniejącej scenie ma posiadać ogrodzenie?

Odp. Zamawiający nie wymaga ogrodzenia skateparku, chyba że będzie wynikało to z przepisów odrębnych. Skate park musi być zaprojektowany i wykonany zgodnie z PFU i zgodnie z obowiązującym Prawem i warunkami technicznymi.

13. Czy kanalizacja deszczowa parkingu powinna być wyposażona w separator substancji ropopochodnych?

Odp. Kanalizacja deszczowa musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującym Prawem i warunkami technicznymi. Według Zamawiającego obecnie obowiązujące prawo jednoznacznie wskazuje, że Parking będzie musiał być wyposażony w separator.

14. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew, których system korzeniowy znacząco ingeruje w projektowane ciągi – pieszo rowerowe. W przyszłości powodować będzie to uszkodzenia wykonanych nawierzchni.

Odp. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej wycinki drzew. W przypadku gdy na etapie opracowywania projektu budowlanego zaistnieje konieczność wycinki Zamawiający zezwoli na dodatkową wycinkę. Wszelkie formalności wynikające z dodatkowej wycinki drzew będą leżały w gestii przyszłego wykonawcy robót

15. Według PFU parking ma być ograniczony obrzeżem. Obiekty tego typu ograniczone są krawężnikiem 15x30x100. Czy Zamawiający podtrzymuje zapis PFU ?

Odp. Parking musi zostać zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującym Prawem i warunkami technicznymi. Jeżeli istnieje konieczność wykonania krawężnika 15x30x100cm, to musi to objąć przyszły projekt budowlany i techniczny.

Pozostałe warunki i informacje bez zmian.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim Gniewkowo, 88-140 Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11, w dniu 29.05.2020 r., godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim Gniewkowo, 88-140 Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11, w dniu 29.05.2020 r., godz. 11:15


ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jarosław Tomczyk

