

Wyjaśnienia treści SIWZ w wyniku wniesionych zapytań.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania budynku kotłowni na klub „SENIOR + oraz Dzienny Dom Pobytu „ na terenie działki nr 478/25 w Gniewkowie.

Na podstawie Art. 38 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Ogłoszenie nr 556082-N-2020 z dnia 1-07-2020 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

1. Przedmiar, pozycja 4 d. 1.2. KNR 2-02 1101-07 zasypanie piwnicy gruzem z rozbiórki wraz z ubiciem - analogia. Jaka część piwnicy podlega zasypaniu ?

2. Przedmiar, pozycja 90 d. 3.2 KNR W 2-15 0501-01 Węzeł cieplny o mocy do 25 kW z układem automatyki. Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa kotła z osprzętem itp. czy wpięcie do istniejącego węzła ?

3. Karta Informacyjna Przedsiębiorstwa - proszę o weryfikację zakresu robót budowlanych w niej zawartych, ponieważ jest niezgodna z dokumentacją oraz przedmiarem.

Ad.1 Cała piwnica podlega zasypaniu (po byłej kotłowni) z wyjątkiem pomieszczenia węzła cieplnego (wejście od zewnątrz) - zgodnie z dokumentacją rysunkową (przekrój).

Ad.2.Przez pomieszczenie węzła cieplnego przechodzi ciepłociąg, w który należy się wpiąć. Zgodnie z rys. S.4 w projekcie wykonawczym.

Ad.3 Karta informacyjna przedsięwzięcia nie jest dokumentacją przetargową i jest zbędna do przeprowadzenia postępowania. KIP może nie obejmować wszystkich robót objętych dokumentacją i przedmiarem, gdyż jest sporządzana do celów ewentualnego uzyskania decyzji środowiskowej (w przypadku rozpatrywanej inwestycji decyzja tzw. środowiskowa nie została wydana).

Burmistrz

mgr Adam Struszyński