

Znak RZp.271.1. 9 .2020

Odpowiedzi i wyjaśnienia do treści SIWZ.

**Dotyczy zadania pn; „ Renowacja i remont zabytkowego ratusza z 1908 roku w Gniewkowie – etap I –
- remont dachu”.**

Na podstawie Art. 38 ust. 1,2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz 1843) w związku z wpływem zapytań wyjaśniam że:

Ogłoszenie 563906-N-2020 z dnia 2020-07-20 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W imieniu Zamawiającego informuję, że udzielono następujące odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1.

Zgodnie z STWiOR obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo -cynkowej patynowanej gr. 0,65 mm. Czy rynny oraz rury spustowe również należy wykonać z blachy tytanowo -cynkowej patynowanej?

Odp.

Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy tytanowo – cynkowej patynowanej.

Pytanie2.

W związku z koniecznością ustawienia rusztowania dla zabezpieczenia robót w pasie drogowym, czy Wykonawca będzie obciążony kosztami zajęcia pasa drogowego?

Odp.

Wykonawca będzie obciążony kosztami zajęcia pasa drogowego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XVI/125/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. **w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych położonych na terenie gminy Gniewkowo.**

Pozostałe warunki w tym termin składania ofert bez zmian.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski