

GMINA GNIEWKOWO

ul: 17 stycznia 11
88-140 Gniewkowo
tel: (52) 354-30-08, fax-37
NIP 556-25-63-314

Gniewkowo, dnia 5.10.2020 r.

Znak RZp.271.2.18.2020

Odpowiedzi i wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego .

dot. zadania pn; **Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielowieś, gm. Gniewkowo** (znak: RZp. 271.2.18.2020) udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczających kwot określonych w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (Zarządzenia nr 52/2020 Burmistrza Gniewkowa z dnia 4 marca 2020)

W imieniu Zamawiającego informuję, iż udzielono następujące odpowiedzi na pytanie dot. zmiany technologii.

Pytanie; Odnosząc się do zapytanie ofertowego "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielowieś gm. Gniewkowo", wnioskujemy o zmianę o wierzchniej warstwy sportowej z poliuretanowej na polipropylenową. motywując to technologią wykonania i realną obawą dotyczącą niemożności wykonania w sposób należyty zaprojektowanej nawierzchni. Czas dojrzewania betonu do nawierzchni poliuretanowej wynosi 30 dni. Sugerujemy również zastanowienie się nad wykorzystaniem betonu B30 zamiast B20, który dodatkowo byłby wzmocniany polimerami.

Odp. Tak wyrażamy zgodę na zmianę technologii wykonania wierzchniej warstwy na polipropylenową, oraz zastosowanie betonu B30 zamiast B20

Pozostałe warunki w tym termin składania ofert bez zmian.

BURMISTRZ

mgr Adam Strużyński