

Ad.2. Dopuszcza się zmianę gabarytów urządzeń, pod warunkiem zachowania wymiarów zewnętrznych projektowanego placu zabaw.

3. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający odstąpi od wymagania certyfikatów bezpieczeństwa TUV. Zaznaczamy, że Zamawiający wskazał już w treści dokumentacji technicznej konieczność spełnienia przez oferowane urządzenie wymagań określonych w odpowiedniej normie np. PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2003, PN-EN 16630:2015. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że posiadanie certyfikatu TUV nie jest obligatoryjne w przypadku gdy nie jest on wymagany na mocy obowiązującego prawa, a urządzenia spełniają wymagania bezpieczeństwa ściśle określone w normach unijnych.

Ad.3. Posiadanie certyfikatu TUV nie będzie wymagane, jeżeli urządzenia spełniają wymagania bezpieczeństwa ściśle określone w normach unijnych.

4. Serdecznie proszę o informację jaki kolor płyt SBR Państwo wymagacie. W przypadku płyt SBR dostępne są 4 kolory: czarny, czerwony, zielony i szary. Kolor żółty nie jest dostępny. Żółty tylko w przypadku płyt EPDM. Proszę więc o informację jaki rodzaj płyt wycenić.

Ad 4. Dopuszcza się zmianę koloru żółtego na kolor zielony.

5. W przedmiarze są dwie pozycje opisane :
- Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 49 m3
 - Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie 32,73 m3 Do czego potrzebne są te pozycje? Jako podkład pod nawierzchnie płyt SBR? Zaleceniem producenta jest układanie płyt najlepiej na podłożu nieprzepuszczalnym lub częściowo przepuszczalnym, czyli wylewka betonowa, suchy beton, podsypka cementowo - piaskowa. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

Ad.5 Dopuszcza się zmianę warstw podbudowy wg technologii producenta.

Pozostałe warunki bez zmian:

Termin składania ofert tj. 20.11.2020 bez zmian.

Termin wykonania 21.12.2020

Burmistrz

mgr Adam Straszynski

INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych
Jacek Martenka