

Wyjaśnienia treści SIWZ w wyniku wniesionych zapytań.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „**Rozbudowa drogi gminnej nr 151122C - ul. Walcerzewice, gmina Gniewkowo na odcinku 757,91m, której początek łączy się z drogą wojewódzką nr 246.**”

Na podstawie Art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Ogłoszenie nr 611287-N-2020 z dnia 2020-11-18 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pytania i odpowiedzi

1. Kto odpowiada za zorganizowanie i opłacenie nadzoru archeologicznego - Zamawiający czy Wykonawca?

Ad. 1) Za zorganizowanie i opłacenie nadzoru archeologicznego odpowiada Wykonawca.

2. Proszę o uwzględnienie w kosztorysie robót związanych z wykonaniem ścieku w ilości 25 mb.

Ad. 2) Ściek ujęty został w przedmiarze robót zgodnie z zestawieniem zbiorczym.

3. Proszę o podanie właściwej jednostki w kosztorysie w poz. 4.3.4 - profilowanie kruszywem. Zgodnie z zestawieniami powinno być 1791,05 m2 albo 450,78 m3, zaś w kosztorysie ujęto 1791,05 m3.

Ad. 3) Jednostka właściwa to m2.

4. Proszę o udostępnienie wykazu drzew do wycinki.

Ad. 4) Inwentaryzacja zieleni załączona została do PB.

5. Proszę o podanie parametrów lamp doświetlających i sposobu ich zasilania.

Ad. 5) zasilanie - z sieci poprzez przyłączy ENEA, parametry poniżej
oprawa drogowa: oprawa asymetryczna, barwa źródła światła - barwa biała neutralna, źródło światła wymienne, klosz/soczewki - FG płaska szyba, klasa bezpieczeństwa I, CE, ENEC, współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń - 0, kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku - 0°, współczynnik mocy (min) 0,96, funkcja ściemniania, materiał obudowy - odlew aluminiowy, materiał odbłyśnika - poliwęglan, montaż na słupie lub wysięgniku o średnicy 48-60 mm, IP66, IK08, skuteczność >120lm/W, moc 61 W zakres temperatury otoczenia -40 do +50°C. Klasa oświetlenia S4. Słup oświetleniowy jednowysięgnikowy:
wysokość zawieszenia punktu świetlnego 6[m], wysięgnik 2 - 2,5[m], stalowy, ocynkowany stożkowy

z up. BURMISTRZA

Jarosław Tomczyk
ZASTĘPCA BURMISTRZA