

Wyjaśnienia treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie: „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Gniewkowie”

Na podstawie Art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00016676/01 z dnia 2021-03-12 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy na oprawy zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 plus przejazdy kolejowe, na których trzeba zapewnić bezpieczeństwo normy oświetlenia kierowców, czy jest potrzeba dołączyć odpowiednich obliczeń fotometrycznych do oferty.

Ad. 1) Projekt został wykonany zgodnie z wszystkimi procedurami Prawa Budowlanego oraz obowiązującymi normami.

2. Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty lub dobrych opisów bez nazw, które mają zastosowanie, a nie zostały podane do projektów. Normy na słupy, wysięgniki i oświetlenie jakie. Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 Oświetlenia PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Ad. 2) Projekt oraz Specyfikacja Techniczna zawierają niezbędne dane projektowanego oświetlenia.

Dla projektowanego oświetlenia, słupy należy zastosować identyczne jak dla istniejącego oświetlenia w ul. Kwiatowej.

Przed zakupem Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich materiałów przeznaczonych do wbudowania (w tym słupów, opraw itp.)

3. Czy wykonawcy którzy brali udział w postępowaniach wcześniejszych i ich działania mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania przy instalacji podróbek lamp, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Ustawy.

Ad. 3) Zamawiający nie miał do czynienia z powyższymi działaniami.

4. Czy producent opraw oświetleniowych powinien przedstawić dokumenty do użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2. Badania ze zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ustawa o efektywności energetycznej maj 2016, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Ad .4) Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań projektu, specyfikacji i norm branżowych.

5. Brak jest opisów ogólnych opisów lampy i ich uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m2 1W netto, według zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej LCC. Czy wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU.

Ad. 5) Projekt oraz Specyfikacja Techniczna zawierają niezbędne dane projektowanego oświetlenia.

Dla projektowanego oświetlenia, słupy należy zastosować identyczne jak dla istniejącego oświetlenia w ul. Kwiatowej.

Przed zakupem Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich materiałów przeznaczonych do wbudowania (w tym słupów, opraw itp.)

6. Proszę o wyjaśnienie treści SST:

W specyfikacji technicznej D.04.04.02 dotyczącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w punkcie 2.1 znajdują się dwie tabele które określają wymagania dotyczące wymagań wobec kruszyw. Tabela 1 oraz tabela 2 wykazują rozbieżne informacje na temat wymaganego kruszywa.

Proszę o informację czy Zamawiający wymaga użycia do podbudowy kruszywa wapiennego czy twardego?

Ad. 6) Tabela nr 1 przedstawia wymagania dotyczące kruszyw, tabela nr 2 przedstawia wymagania dotyczące mieszanek niezwiązanych.

Materiał użyty na podbudowę powinien spełniać wymagania SST.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski