

Wyjaśnienia treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie: „**Wykonanie zadaszenia nad trybunami Stadionu Miejskiego w Gniewkowie**”

Na podstawie Art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00051645 z dnia 2021-05-11 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pytania i odpowiedzi:

1. Prosimy o określenie grubości powłok antykorozyjnych na konstrukcji stalowej.

Ad. 1) Powłoka antykorozyjna o grubości 120 mikronów.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski