

Wyjaśnienia treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie:
„Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na terenie działek nr 215/14 i 215/34 w miejscowości Szadłowice”

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00102411/01 z dnia 2021-07-02 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Na podstawie Art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

1. Jakie wyposażenie wchodzi w zakres zamówienia, brak informacji o kuchence: gazowa czy elektryczna, prosimy o uzupełnienie projektu o niezbędne zasilanie ?

Ad. 1) Należy przyjąć kuchenkę gazową i takie zasilanie trzeba doprowadzić.

2. Czy Wykonawca może swobodnie modyfikować przedmiar zamieszczony przez Zamawiającego, dopisując niezbędne pozycje, wynikające z projektu a nie ujęte w przedmiarze?

Ad. 2) Tak. Zgodnie z zapisem Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający udostępnia przedmiary robót tylko jako materiał pomocniczy, wyjściowy. Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia

3. Czy zlewozmywaki przewidziano z szafkami czy bez ?

Ad. 3) Zlewozmywaki przewidziano z szafkami.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski
mgr Adam Straszynski