

Gniewkowo dnia 27.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa wraz z montażem kontenera sanitarnego zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 19/3 przy ul. Parkowej w m. Gniewkowo”

Zamawiający: Gmina Gniewkowo, reprezentowana przez Burmistrza Gniewkowa Adama Straszyńskiego, siedziba – Urząd Miejski, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, **udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:**

Pytanie: Proszę o podanie informacji do zapytania ofertowego pod nazwą: "Dostawa wraz z montażem kontenera sanitarnego zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 19/3 przy ul. Parkowej w m. Gniewkowo" tj. czy jest przez Państwa akceptowalne zastosowanie:

- płyta warstwowa styropianowa ścienna i dachowa gr. 15 cm o współczynniku przenikania ciepła $U = 0,26$ (W/m²K).
- spód kontenera + podłoga: blacha trapezowa T 6 alucynk 185 G, krata - przekrój profili 8,0 x 4,0 x 0,3 cm, styropian gr. 8,0 cm (wypełnienie kraty), płyta OSB gr. 18 mm, wykładzina podłogowa PCV.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zastosowanie proponowanych rozwiązań.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski