

Zamawiający: Miasto i Gmina Gołańcz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
„Zwiększenie aktywności społecznej i poprawa życia mieszkańców poprzez remont świetlic w
Gołańczy, Krzyżankach i Panigrodzu”
Sygnatura akt: ZP/341/08/10

Gołańcz, dnia 2010-07-01

ZP 341/8/2010

OFERENCI,
którzy pobrali
Specyfikacje Istotnych
Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 2009-04-21 wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Modernizację kompleksu pałacowo-parkowego w Smogulcu”, dotyczące:

Pytanie nr 1:

Jakie roboty Zamawiający miał na myśli w poz. 23 tj " Roboty różne , nieprzewidziane podczas remontu"

Odpowiedź:

Formą rozliczenia przedmiotowego zamówienia jest rozliczenie ryczałtowe. Zgodnie z jego zasadami Wykonawca posługując się dokumentacją pomocniczą w formie przedmiarów robót oraz wizji lokalnej na obiektach sam dokonuje wyceny wymaganego zakresu. W związku z powyższym w pozycji tej należy wycenić roboty, które po dokonaniu wizji lokalnej i weryfikacji przedmiaru roboty nie zostały ujęte.

Pytanie nr 2:

Proszę o udostępnienie projektów instalacji centralnego ogrzewania , klimatyzacji instalacji elektrycznej , ponieważ dane zawarte w przedmiarach nie pozwalają na rzetelną wycenę wymienionych robót

Odpowiedź:

Formą rozliczenia przedmiotowego zamówienia jest rozliczenie ryczałtowe. Zgodnie z jego zasadami Wykonawca posługując się dokumentacją pomocniczą w formie przedmiarów robót oraz wizji lokalnej na obiektach sam dokonuje wyceny wymaganego zakresu. Zamawiający nie posiada schematów instalacji c.o. oraz instalacji klimatyzacji, elektrycznej. Urządzenia należy dobrać w taki sposób aby zapewniały optymalne parametry dla użytkowników pomieszczeń o kubaturze 680m³ w okresie zimowym i letnim. Doboru urządzeń należy dokonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 3:

Proszę o przesłanie zestawień stolarki okiennej i drzwiowej podlegającej wycenie

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki okiennej podano w pozycjach nr
Gołańcz: pozycja nr 2

Zamawiający: Miasto i Gmina Gołańcz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
„Zwiększenie aktywności społecznej i poprawa życia mieszkańców poprzez remont świetlic w
Gołańczy, Krzyżankach i Panigródzu”
Sygnatura akt: ZP/341/08/10

Krzyżanki: pozycja 3 i 4

Pytanie 4

Krzyżanki:

- poz. 6 – jaka powierzchnia okien:
- poz. 7 – czego dotyczy wycena własna

Odpowiedź:

Poz. nr 6 i 7 dotyczy drzwi aluminiowych oraz bramy z płyty obornickiej

Pytanie 5

Panigródz:

- poz. 10 – o jakich parametrach kocioł, na czym ma polegać modernizacja komina, czego dotyczy wykop 4m³.**

Odpowiedź:

- kocioł musi być dostosowany do ogrzania powierzchni 300m³
- modernizacja komina ma polegać na włożeniu wkładu kominowego w istniejący przewód kominowy oraz ewentualne przemurowanie.
- Wykop ma służyć do ułożenia rur preizolowanych

- poz. 11 – przeznaczenie pomieszczeń – powierzchnia okien i otworów?**

Odpowiedź:

Przeznaczenie pomieszczeń: dla celów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Centrum Kształcenia na odległość.

- poz. 17 – czego dotyczy:**

Odpowiedź:

Odrzybienie ścian w pomieszczeniu świetlicy.

poz. 19 – parametry krzeseł, jaka kwota jest na to przeznaczona

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć krzesła o stelażu metalowym, tapicerowane. Przykład poniżej. Kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Zamawiający w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może podawać cen zawartych w kosztorysie inwestorskim



Zamawiający: Miasto i Gmina Gołańcz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
„Zwiększenie aktywności społecznej i poprawa życia mieszkańców poprzez remont świetlic w
Gołańczy, Krzyżankach i Panigrodzu”
Sygnatura akt: ZP/341/08/10

poz. 20 – wielkość i przeznaczenie stołów:

Odpowiedź:

Przeznaczenie stołów – stoły świetlicowe. Parametry: stół na konstrukcji metalowej z płytą MDF o wymiarach 80x80 cm oraz 80x200. Ilość stołów o poszczególnych rozmiarach zostanie uzgodniona z Zamawiającym podczas realizacji zadania.

poz. 21 – parametry patelni

Odpowiedź:

Parametry patelni:

Wymiary: 1000x900x900 mm

Moc: 9,0 kW

Zasilanie: 400 V

Powierzchnia robocza: 0,4 m²

Pojemność misy: 64,0 l

Wychył misy: ręczny

-poz. 22 – parametry szafy i przeznaczona kwota na jej zakup.

Odpowiedź:

Materiał: płyta MDF, długość: 260 cm, wysokość: 340 cm, drzwi przesuwne, w środku półki. Rozmieszczenie poszczególnych elementów szafy, kolorystyka płyty zostanie uzgodniona podczas realizacji zadania.

Pytanie 6

Gołańcz

-poz. 25 – parametry i marka zaworów

Odpowiedź:

Pozycja obejmuje zakup i montaż zaworów skośnych o średnicy 20 mm.

poz. 26,27 – j.w., poz. 19 i 20

Zamawiający: Miasto i Gmina Gołańcz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
„Zwiększenie aktywności społecznej i poprawa życia mieszkańców poprzez remont świetlic w
Gołańczy, Krzyżankach i Panigrodzu”
Sygnatura akt: ZP/341/08/10

Odpowiedź:


Parametry stołów i krzeseł:

- Parametry krzeseł i kolorystyka j.w.
- Parametry stołów: wymiary 80x80 cm, kolor płyty MDF – olcha, stelaż metalowy.

Poz. 29 – podać parametry

Odpowiedź:

- zlewozmywak do celów gastronomicznych
- 2 – komorowy ze stali nierdzewnej z półką dolną (schemat poniżej).



-poz 30 – podać parametry:

Odpowiedź:

Parametry klimatyzatora podano w odpowiedzi na poprzednie pytania.

-poz. 31 – czego dotyczy

Odpowiedź:

Odpowiedzi w pyt. nr 1.

/-/Z up. BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołańcz
SEKRETARZ
mgr Urszula Wierzbicka