



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu

RDOŚ-30-OO.II-66190-362/10/es

Poznań, 30 06 2010

Urząd Miasta i Gminy w GOŁAŃCZY		
Data	02. LIP. 2010	Wpł. 2895
OTRZYMUJE: za dowodem doręczenia		

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24.05.2010 r., znak: OŚ.7624-07/1/10

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/30 kV GPZ „Pawłowo” z wprowadzeniami liniowymi 110 kV i infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 308, obręb Rybowo, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestor:

Relax Wind Park III Sp. z o.o.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Uzasadnienie

W dniu 26.05.2010r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24.05.2010 r., znak: OŚ.7624-07/1/10 o wydanie opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/30 kV GPZ „Pawłowo” z wprowadzeniami liniowymi 110 kV i infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 308, obręb Rybowo.

Do wniosku został dołączony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia i załącznikami. Działka o nr geod. 308, obręb Rybowo nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dniu 22.06.2010 r. do tut. organu wpłynęło uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja należy do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją,

prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji elektroenergetycznej 110/30 kV GPZ „Pawłowo” z wprowadzeniami liniowymi 110 kV i infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 308 w pobliżu miejscowości Rybowo. Stacja stanowić będzie element systemu energetycznego, której zadaniem będzie przetwarzanie energii elektrycznej produkowanej przez Park Elektrowni Wiatrowych „Pawłowo” o całkowitej mocy 120 MW i przesyłanie jej do GPZ „Budzyń” ENEA. Projektowana stacja składać się będzie z napowietrznej rozdzielni 110 kV, stanowisk transformatorów mocy 110/30 kV i transformatorów potrzeb własnych oraz budynku stacyjnego, w skład którego wchodzić będzie pomieszczenie dla rozdzielni 30 kV, pomieszczenia pomocnicze oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Pola rozdzielni wyposażone będą w tradycyjną aparaturę rozdzielczą wysokiego napięcia. Wnętrzowa rozdzielnia 30 kV posiadać będzie pojedynczy układ szyn zbiorczych i zostanie wykonana w oparciu o cewki w izolacji SF₆. Rozdzielnie 110 i 30 kV między sobą połączone będą przy pomocy dwóch transformatorów 110/30 kV o mocy 60/66 MVA każdy. Stanowiska transformatorów mocy wyposażone zostaną w szczelne misy olejowe.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. b, d ww. ustawy, stwierdzono, iż w fazie eksploatacji stacji elektroenergetycznej nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań, czy wystąpienia poważnej awarii. Na etapie prac budowlanych może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będzie proces spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy uznać je za pomijalne.

Z przedłożonej organowi dokumentacji wynika, że eksploatacja inwestycji nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną. Stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPZ „Pawłowo” znajduje się w odległości ok. 270 m od zabudowy mieszkaniowej, co zapewni dotrzymanie standardów jakości klimatu akustycznego. Skala oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia będzie niewielka.

Z przedstawionych materiałów wynika, że poza terenem stacji elektroenergetycznej nie będzie występowało pole elektryczne i pole magnetyczne o poziomach przekraczających poziomy dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Ze stacji wyprowadzona będzie linia 110 kV (prześla krańcowe projektowanej linii). Linia elektroenergetyczna nie jest elementem niniejszego postępowania. Na terenie stacji nie

przewiduje się montaż słupów elektrycznych. Teren stacji zostanie ogrodzony i będzie stanowić teren ruchu elektrycznego niedostępny dla osób postronnych.

Wody opadowe ze stanowisk transformatorów odprowadzane będą poprzez separator mający za zadanie usunięcie zanieczyszczeń ropopochodnych (oleju, którym wypełnione są transformatory) do studni absorbujących, zapewniających właściwą filtrację. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych spływających z terenu stacji wykonany będzie system kanalizacji deszczowej i drenażu, którym wody rozprowadzane będą na terenie działki. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie grunt na terenie przedsięwzięcia. Transformatory uziemiające potrzeb własnych posiadać będą również szczelne misy z odprowadzeniem odwodnienia do stanowisk transformatorów.

Uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. c ww. ustawy nie znajdują zastosowania, ponieważ realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych. W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. e cyt. ustawy stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest ok. 3800 m od obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka” oraz ok. 4600 m od proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty PLH300044 „Jezioro Kaliszańskie”. Zgodnie z opracowaniem „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” (Wylegała P. i inni 2008) przedmiotowa inwestycja planowana jest poza obszarami „ważnymi dla ptaków”.

Uwzględniając znaczne oddalenie inwestycji od obszarów chronionych stwierdzono, iż przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na formy ochrony przyrody utworzone na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, ze zmianami), w tym na cele ochrony obszaru Natura 2000, nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony przedmiotowy obszar Natura 2000, a także nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 lub powiązań z innymi obszarami.

Uwzględniając uwarunkowania art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. h cyt. ustawy należy stwierdzić, że na obszarze przez który przechodzi inwestycja średnia gęstość zaludnienia jest niewielka.

Pozostałe uwarunkowania art. 63 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy nie znajdują zastosowania. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, czy obszarach ochrony uzdrowiskowej. Planowana inwestycja nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 3 lit. e cytowanej ustawy stwierdzono, że uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą krótkookresowe, trwać będą tylko przez okres budowy, nie będą się powtarzać oprócz koniecznych remontów i ustaną po realizacji przedsięwzięcia, zatem będą odwracalne. Odnośnie zapisu art. 63 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy należy uznać, iż wielkość i złożoność oddziaływania planowanej inwestycji nie jest duża.

Uwzględniając pozostałe uwarunkowania art. 63 ust. 1 pkt. 3 cyt. ustawy należy uznać, iż na etapie eksploatacji stacja elektroenergetyczna nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń

wód do środowiska. Wszystkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska.

W związku z powyższym, uwzględniając brak transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, rodzaj, zakres i złożoność inwestycji, stwierdzono, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


Biorąc pod uwagę zaproponowane przez Inwestora rozwiązania chroniące środowisko, należy przyjąć, że planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska.

Wobec powyższego, postanowiono jak w osnowie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.




Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
Poznań
Jolanta Ratajezak

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Golańcz, ul. dr. P. Kowalika 2,62-130 Golańcz
2. Pani Marta Porzuczek, Relax Wind Park III Sp. z o.o., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
3. Pani Lucyna Bednarska
4. Pan Marek Bednarski
5. Pani Marzena Skretna
6. Pani Elżbieta Łukaszewska
7. Pan Mariusz Łukaszewski
8. Pani Wiesława Pisarek
9. Pan Stanisław Pisarek
10. Pani Joanna Pisarek
11. Pan Zbigniew Pisarek
12. Pani Jolanta Goldberg
13. Pan Antoni Poreda
14. Pani Jadwiga Łochowicz
15. Pan Kazimierz Poreda
16. WZMiUW w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
17. aa