

# ANALIZA ZAWARTOŚCI MATERII ORGANICZNEJ

Załącznik nr 6

**Badanie wykonał:**

*mgr Szymon Skowroński*

**Obiekt:** *projektowana przebudowa drogi wraz z kanalizacją*

**Lokalizacja:** *msc. Czesławice, gm. Gołańcz*

**Data:** *IX 2014 r.*

Numer otworu: **1**  
 Głębokość poboru [m]: **0,8**  
 Temperatura prażenia [°C]: **600**  
 W<sub>n</sub> = 16,57%

pomiar	masa gruntu przed wyprażeniem [g]	masa gruntu po wyprażeniu [g]	zawartość części organicznych		średnia zawartość części organicznych w %
			[g]	%	
1	4,24	3,96	0,28	6,60	<b>6,56</b>
2	4,62	4,32	0,30	6,49	
3	4,56	4,26	0,30	6,58	

Rodzaj gruntu:

**Nm**  
**(Pgh/Nmg)**

Objaśnienia:

**Nm** rodzaj gruntu określony na podstawie laboratoryjnego oznaczenia zawartości materii organicznej  
**(Pgh/Nmg)** rodzaj gruntu określony na podstawie analizy makroskopowej

Badania laboratoryjne wykonywano zgodnie z procedurami i wymogami PN-88/B-04481.