

WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH GRUNTÓW SPOISTYCH

Pobrane próbki			Badania makroskopowe				Konsystencja					Inne
Nr otworu	Głębokość pobrania w m ppt	Rodzaj próbki NNS, NW, NU	Rodzaj gruntu i barwa	Liczba wałeczkowań	Stan gruntu	CaCO ₃ (%)	Wilgotność w _n (%)	Granice		Wskaźnik plastyczności I _p (%)	Stopień plastyczności I _L	Numer warstwy geotechnicznej
								Płynności w _L (%)	Plastyczności w _p (%)			
1	2,5	NW	Gp, brązowa	4/4/3	pl	3-5	15,7	23,1	11,8	11,3	0,35	Ib



GEOLIT s.c.
biuro:
ul. Iwanowskiej 10d
87-100 Toruń
tel. (0-56) 66-44-908

Dokumentacja badań podłoża gruntowego
dla projektowanej przebudowy drogi
wraz z kanalizacją deszczową w Czesławicach

Opracował:
mgr Szymon Skowroński

Data:
IX 2014

Zał. nr **7**