


STUDNIA ZAWOROWA



oznaczenia:

- 1 - Rurociąg tłoczny PE Ø 110mm PN10
- 2 - Zbiornik żelbetowy Ø 1500mm
- 3 - Tuleja kołnierzowa Ø 100mm
- 4 - Zasuwa nożowa Ø 100mm
- 5 - Trójnik żeliwny 100/50mm + zasuwę nożową Ø 50mm + nasada T52
- 6 - Kłapa zwrotna międzykołnierzowa (stal KO) Ø 100mm
- 7 - Trójnik PE Ø 110/10/45°
- 8 - Kolano EP Ø 110mm

 <p>Usługi Projektowo - Budowlane, Nadzór Budowlany "PIO-BUD" 64-800 Chodzież Rataje ul. Skryta 14</p>	"SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI LASKOWNICA MAŁA"		STADIUM projekt budowlany
	INWESTOR:		BRANŻA
	Miasto i Gmina Gołańcz ul. dr. Piotra Kowalika 2 62 - 130 Gołańcz		sanitarna
			DATA 11.2015r.
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT nr uprawnień	mgr inż. Piotr Kledzik WKP/0269/POOS/04		schemat
SPRAWDZAJĄCY nr uprawnień	mgr inż. Rafał Wolski WKP/0141/POOS/04		NR RYSUNKU
TEMAT	STUDNIA ZAWOROWA		

13