

OŚZ.6220.6.2023.AS

Strony postępowania:

1. PVE 100 Sp. z o.o.,
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3 i 3a, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) (zwana dalej ustawą ooś), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

PVE 100 Sp. z o. o.,
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21
85-011 Bydgoszcz

Orzekam:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 30 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 133, 134, 135, 147 i 148 w obrębie Grabowo, w gminie Gołańcz”.**
- II. Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:**

1. Pod farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do 30MW wraz i ich infrastrukturą przeznaczyć do 15,9 ha powierzchni działek nr ewid. 133, 134, 135, 147 i 148 obręb Grabowo w gminie Gołańcz
2. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.
3. Miejsca składowania materiałów budowlanych, przyzmi ziemi i postoju ciężkiego sprzętu oraz tymczasowe drogi przejazdu ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew
4. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewo i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem,
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa
5. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej,
6. W przypadku budowy ogrodzenia wykonać ogrodzenie jako ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
7. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
8. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m, mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
9. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.
10. Nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenie w porze nocnej.
11. W przypadku prowadzenia prac budowlanych w okresie od 15 lutego do 1 listopada wykonać tymczasowe płotki herpetologiczne wzdłuż wschodniej granicy elektrowni na długości co najmniej 100 m, mierząc od południowo-wschodniego wierzchołka działki. Montaż płotków herpetologicznych prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. Płotki wykonać z geotkaniny, wkopać w ziemię na głębokości minimum 10 cm, o wysokości co najmniej 50 cm nad poziom gruntu z przewieszką w górnej części o szerokości co najmniej 5 cm skierowaną w kierunku przeciwnym do terenu robót, pochylone w kierunku przeciwnym do placu budowy pod kątem 20 stopni. Zakończenia płotków wykonać w kształcie litery „u”.
12. Do mycia paneli fotowoltaicznych stosować czystą wodę, bez dodatku detergentów.
13. Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach 6:00 – 22:00
14. Na farmie fotowoltaicznej zainstalować do 15 stacji transformatorowych: do 7 stacji na działce nr ewid. 133 obręb Grabowo i do 8 stacji na działce nr ewid. 147 obręb Grabowo.
15. Transformatory umieścić w prefabrykowanych, betonowych budynkach lub stalowych kontenerach. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych zastosować szczelne

misy mogące pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

16. Posadowić do 30 kontenerowych bateryjnych magazynów energii: do 14 magazynów na działce nr ewid. 133 obręb Grabowo i do 16 magazynów na działce nr ewid. 147 obręb Grabowo. Kontenery wyposażyć w szczelne posadzki.
17. Magazyny energii zabezpieczyć przed możliwością emisji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
18. Stacje transformatorowe oraz magazyny energii zamontować minimum 115 m od granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie, o których mowa w przepisach odrębnych.
19. W trakcie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia eksploatować wyłącznie sprawny sprzęt budowlany i pojazdy oraz monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, a zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, uzupełniania paliw i awaryjnego serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, np. utwardzonym lub posiadającym uszczelnioną powierzchnię.
20. Na każdym etapie przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogących wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
21. W trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety, wyposażone w systematycznie opróżniane szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a powstające ścieki dostarczać uprawnionym taborem do oczyszczalni ścieków.
22. W przypadku występowania kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rurociągi czy rowy, kolizje te uzgodnić z właściwą gminną spółką wodną lub zainteresowanymi właścicielami, a uszkodzone w trakcie budowy urządzenia melioracji wodnych odbudować i przywrócić do stanu pierwotnego.

III. Ustalam charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2023 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz wpłynął wniosek złożony przez PVE 100 Sp. z o.o. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa do 30 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 133, 134, 135, 147 i 148 w obrębie Grabowo, w gminie Gołańcz”.

Do wniosku zostały dołączone następujące dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dalej zwaną *ustawą o oś*:

- karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia;
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
- kopia mapy ewidencyjnej przedstawiająca zasięg oddziaływania przedsięwzięcia w promieniu 100 m od granicy inwestycji;
- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.
- Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Po pozytywnej weryfikacji wniosku wraz z załącznikami, zawiadomieniem z dnia 20.04.2023 roku poinformowano strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Analizowane przedsięwzięcie polega na budowie farm fotowoltaicznych na powierzchni do 15,9 ha. W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie należało zakwalifikować do § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b przytoczonego rozporządzenia.

W związku z tym, w myśl art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem kompetentnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia - w oparciu o art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy - jest Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz. W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ właściwy do wydania tej decyzji, w oparciu o art. 63 ust. 1 lub 2 ww. ustawy ustala w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowienie to zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy wydaje się po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów. W związku z powyższym pismami z dnia 20.04.2023 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu opinią sanitarną z dnia 09.05.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.05.2023 r.) znak: ON-NS.9011.5.22.2023 stanął na stanowisku, że przedsięwzięcie polegające na „Budowie do 30 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 133, 134, 135, 147 i 148 w obrębie Grabowo, w gminie Gołańcz”, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu pismem z dnia 08.05.2023 r. poinformował, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, sprawa nie może być załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 KPA, oraz ustalił nowy termin do dnia 15.06.2023 r.

Opinią z dnia 16.05.2023 r (data wpływu do Urzędu 16.05.2023 r) znak sprawy BD.ZZŚ.1.4901.119.2023.DG Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa do 30 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 133, 134, 135, 147 i 148 w obrębie Grabowo, w gminie Gołańcz” oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań zawartych w przedłożonej opinii, które Organ uwzględnił w całości.

Pismem z dnia 10.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu 10.05.2023 r.) znak WOO-IV.4220.531.2023.GL.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu poprosił Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz o potwierdzenie informacji nt. faktycznego zagospodarowania terenu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie niniejszym pismem poprosił o wezwanie Inwestora do wyjaśnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z 17.05.2023 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia i wyjaśnienia zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Informację potwierdzającą stan faktyczny zagospodarowania przedmiotowego terenu Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 12.06.2023 r. W dniu 12.06.2023 r. wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz wniosek Inwestora o zawieszenie postępowania ze względu na potrzebę przeprowadzenia dodatkowych analiz środowiskowych i lokalizacyjnych. Na podstawie złożonego przez wnioskodawcę wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Postanowieniem z dnia 27.06.2023 r. postanowił zawiesić niniejsze postępowanie do czasu przedłożenia przez Inwestora niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień. Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczeniem z dnia 27.06.2023 r. poinformowano strony postępowania o zawieszeniu postępowania. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, tablicy ogłoszeń sołectwa Grabowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Ochrona Środowiska -> Obwieszczenia.

Wyjaśnienia i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia Inwestor dostarczył pismem z dnia 15.12.2023 r. (data wpływu do Urzędu 20.12.2023 r.). W związku z ustaniem przyczyny zawieszenia postępowania, Postanowieniem z dnia 28.12.2023 r. podjęto zawieszone postępowanie. Obwieszczeniem z dnia 28.12.2023 r. poinformowano strony postępowania o wznowieniu postępowania. Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, tablicy ogłoszeń sołectwa Grabowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Ochrona Środowiska -> Obwieszczenia.

Dostarczone przez Inwestora wyjaśnienia i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pismem z dnia 28.12.2023 r. przekazano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu a także do wiadomości Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wągrowcu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu w celu ujednolicenia materiału dowodowego organów opiniujących.

Postanowieniem z dnia 17.01.2024 r. (data wpływu 18.01.2024 r.) znak sprawy: WOO-IV.4220.531.2023.GL.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowił wyrazić opinie, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 30 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 133,

134, 135, 147 i 148 w obrębie Grabowo, w gminie Gołańcz”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań zawartych w przedłożonym postanowieniu, które Organ uwzględnił w całości.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz analizując skalę, charakter planowanego przedsięwzięcia uznał, iż realizacja przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w niniejszej decyzji warunkami realizacji, funkcjonowania i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy negatywne skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a tym samym odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 84. ooś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a ooś. W decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ooś, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ooś. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Spełniając wymóg art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zawiadomieniem z dnia 29.02.2024 r. poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia. Zawiadomienie wywieszono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, tablicy ogłoszeń sołectwa Grabowo a także na stronie internetowej bip.golancz.pl w zakładce Ochrona środowiska->Obwieszczenia. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Na podstawie art. 74 ust. 3a oraz na podstawie dostarczonego przez Inwestora załącznika graficznego przedstawiającego zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, na którym zostały by przekroczone standardy jakości środowiska oraz na podstawie wypisów z ewidencji gruntów, zostały ustalone strony postępowania. Stronami postępowania ustanowiono właścicieli działek znajdujący się w odległości 100 m od granicy terenu, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja. Dane osobowe właścicieli działek - stron postępowania ustalono na podstawie wypisów z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia pobranych z udostępnionego dla Urzędu programu ewidencji gruntów GEO INFO. Wypisy z rejestru gruntów dla powyższych działek dołączono do akt postępowania.

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz na podstawie <https://golancz.e-mapa.net/> Organ ustalił, że planowane przedsięwzięcie leży na terenie co do którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowania przestrzennego tereny te zostały określone jako tereny rolne.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o

którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem, jak również poprzez uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, będąc organem właściwym do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy Organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W myśl art. 85 ust. 2 pkt 2. ooś Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ooś, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy ooś na podstawie zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 30 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach ewidencyjnych nr 133, 134, 135, 147 i 148 w obrębie Grabowo, gmina Gołańcz. Powierzchnia działek objętych wnioskiem wynosi 16,8 ha. W ramach planowanego przedsięwzięcia zamierza się zagospodarować do 15,9 ha. Powyższe zostało uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji, gdyż określa skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz sposób zagospodarowania terenu. Z przedsięwzięcia zostanie wyłączony obszar, na którym znajdują się zadrzewienia. W obrębie działek 134, 135 i 148 wnioskodawca dopuszcza jedynie realizację infrastruktury technicznej podziemnej (okablowania) oraz realizację zjazdów. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się zainstalowanie do 135 000 sztuk paneli fotowoltaicznych, jednostronnych, montowanych na stalowo-aluminiowych stelażach, stałych lub nadążnych. Wysokość całkowita instalacji nad ziemią wyniesie 5 m. Odległość między rzędami paneli do 10 m. Przewiduje się zainstalowanie do 420 inwerterów umieszczonych pod konstrukcją paneli bądź na konstrukcji niezależnej, kotwionej bezpośrednio przy konstrukcji paneli. Zgodnie z

uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia planuje się zamontowanie do 15 stacji transformatorowych, w pobliżu których zlokalizowanych zostanie do 30 magazynów energii wyposażonych w baterie elektrochemiczne umieszczonych w kontenerach posadowionych na gruncie. Planowane jest budowa niezbędnej infrastruktury oraz dróg o charakterze utwardzonym. Wnioskodawca planuje przyłączyć przedmiotową farmę do sieci elektroenergetycznej.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, że na terenie przedsięwzięcia nie będą występowały zorganizowane źródła emisji substancji do powietrza, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, jednakże serwisowanie farmy w fazie eksploatacji i ruch pojazdów z tym związany będzie miał znikomy wpływ na jakość powietrza. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d, i e ustawy ooś, na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsięwzięcie to użytkowane rolniczo grunty orne. W oparciu o kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz informacje będące w posiadaniu przez tutejszy Urząd oraz ogólnodostępne dane teleinformatyczne ustalono, że najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości około 70 m na zachód od działki nr ewid. 147 obręb Grabowo i jest to zabudowa zagrodowa na działce nr ewid. 141/3 obręb Grabowo. W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia znajdują się również inne tereny akustycznie chronione położone na zachód i północny zachód od wnioskowanych działek w odległości 120 – 200 m. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Celem ograniczenia uciążliwości akustycznej wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia, co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że wnioskodawca nie przewiduje wyposażenia modułów fotowoltaicznych w wentylatory do chłodzenia ogniw. Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu będzie praca transformatorów, zlokalizowanych w stacjach transformatorowych oraz w magazynach energii, a także inwerterów rozmieszczonych w sposób rozproszony po terenie przedsięwzięcia. Ze względu na sąsiedztwo terenów akustycznie chronionych wnioskodawca w uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia zadeklarował montaż stacji transformatorowych oraz magazynów energii w odległości minimum 115 m od tych terenów oraz określił lokalizację stacji transformatorowych i magazynów energii na poszczególnych działkach: do 7 stacji transformatorowych i 14 magazynów energii na działce o nr ewidencyjnym 133 obręb Grabowo i do 8 stacji transformatorowych i 16 magazynów energii na działce o nr ewidencyjnym 147 obręb Grabowo. Ze względu na lokalizację terenów chronionych akustycznie w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia powyższe założenia uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Działki nr ewidencyjne 134, 135 i 148 obręb Grabowo, wskazano jedynie jako miejsce realizacji zjazdów i infrastruktury podziemnej. Mając na względzie skalę planowanego przedsięwzięcia, parametry akustyczne transformatorów, inwerterów oraz magazynów energii stosowanych na farmach fotowoltaicznych, ich liczbę i lokalizację oraz przedstawioną analizę akustyczną i realizację

zgodnie z warunkami niniejszej decyzji, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Uwzględniając powyższe oraz przyjęte rozwiązanie techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej nie przewiduje się, aby eksploatacja przedsięwzięcia mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448).

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy ooś należy uznać, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Mając na uwadze rodzaj i treść złożonej dokumentacji, przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej w wyniku wystąpienia trzęsień ziemi i powodzi. Zastosowanie elektrochemicznych magazynów energii niesie za sobą zwiększone niebezpieczeństwo pożarowe jednak biorąc pod uwagę stosowane rozwiązania techniczne i zabezpieczenia należy uznać, że zagrożenie to będzie ograniczone. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z zapotrzebowaniem na wodę oraz koniecznością odprowadzania ścieków. Na etapie budowy, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się korzystać z przetransportowanych na teren przedsięwzięcia kontenerów sanitarnych a ścieki wywozić wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków, przez uprawnionego przedsiębiorcę. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne, lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że panele fotowoltaiczne będą czyszczone na sucho za pomocą specjalnych szczot lub myte ręcznie wodą, bez żadnych środków chemicznych. Powyższe uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Wnioskodawca nie wyklucza zastosowania transformatorów olejowych. W tym wypadku pod transformatorami zostaną zamontowane szczelne misy, mogące zmagazynować całą objętość oleju znajdującego się w transformatorach oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia planowane magazyny energii stanowiąc będą baterie elektrochemiczne umieszczone w szczelnych kontenerach. Rozwiązania, ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, zostały zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą prace budowlane. Powstaną wówczas głównie odpady opakowaniowe, mieszaniny metali i odpady z budowy, które będą zbierane selektywnie do odpowiednich pojemników, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania. W trakcie eksploatacji wytwarzane będą jedynie odpady związane z pracami konserwatorskimi urządzeń technicznych. W przypadku awarii mogą powstawać odpady niebezpieczne. Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji nie będą magazynowane na terenie przedsięwzięcia. Część odpadów może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wówczas świadczący usługi jako posiadacz odpadów będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Wytwarzane na etapie likwidacji przedsięwzięcia odpady, głównie w postaci zużytych urządzeń i mieszanin metali oraz baterii, przekazane zostaną uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, zgodnie z informacjami posiadanymi przez tutejszy Urząd inne elektrownie słoneczne planowane są do realizacji w odległości 230 m w kierunku północnym, 430 m w kierunku północno-zachodnim oraz 750 m w kierunku południowym. W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanych jest 10 elektrowni wiatrowych. Najbliższe na południowy wschód w odległości około 170 m i na północny wschód w odległości 200 m. Ze względu na lokalizację w pobliżu elektrowni wiatrowych, nie można wykluczyć skumulowanego oddziaływania na nietoperze w przypadku ciągłego oświetlenia terenu elektrowni lub jej ogrodzenia w porze nocnej. Oświetlenie terenu elektrowni może przywabić owady, a przez to może wzrosnąć atrakcyjność tego miejsca dla nietoperzy jako żerowiska. Obecność elektrowni wiatrowych na trasie dolotu nietoperzy na teren żerowiska może zwiększyć ryzyko kolizji nietoperzy z wiatrakami. W celu minimalizacji oddziaływania na ludzi i przyrodę ożywioną nałożono w decyzji warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskiego oraz obszarów przylegających do jezior, lasów. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe a także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Zgodnie z ogólnodostępnymi danymi teleinformatycznymi przeważająca część wnioskowanych działek znajduje się w strefie wokół turbin wiatrowych wyłączonej z zabudowy. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Planowaną inwestycję, w przypadku jej kolizji z podziemnymi i naziemnymi urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy i rurociągi, prowadzące do ich

przerwania (np. przy nabijaniu profili) i mogące wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie zainwestowania, należy uzgodnić z zainteresowanymi właścicielami w ww. zakresie, a uszkodzone sieci i rurociągi drenarskie mają zostać odbudowane i przywrócone do stanu pierwotnego.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, między innymi takich jak: beton, kruszywo. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.

Uwzględniając kryteria o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z zagrożeniem dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kaliszańskie PLB300044, oddalony o 7,9 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym. Elektrownia będzie składać się z 2 sektorów oddzielonych od siebie drogą wojewódzką nr 193. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zabudowa zagrodowa, droga, zadrzewienia śródpolne, 10 elektrowni wiatrowych w odległości od 170 m do 1 km oraz znajdujące się w odległości do 1 km zbiorniki wodne. Na działce nr 133 znajduje się szpaler topoli, który nie jest przewidziany do wycinki. W celu ochrony istniejącej szaty roślinnej i krajobrazu nałożono w niniejszej decyzji warunek, aby w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów. Wycinki nie należy prowadzić niezależnie od tego czy na jej przeprowadzenie jest wymagane zezwolenie. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono w niniejszej decyzji szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Optymalnym sposobem zabezpieczenia pni jest wygrodzenie drzew trwałym ogrodzeniem, np. metalowymi panelami ogrodzeniowymi. Taki sposób grodzenia odpowiednio zapewnia dostęp do schronień zwierząt oraz chroni w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, w tym mchów, zwierząt i grzybów, w tym porostów.

W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożono wyniki 9 kontroli terenowych przeprowadzonych w okresie od 29 maja do 17 października 2023 roku na terenie przedsięwzięcia i w 150 metrowej strefie buforowej (opracowanie interwencji przyrodniczej: Arkadiusz Kiszka i Kalina Kiszka). Nie stwierdzono chronionych lub rzadkich gatunków roślin ani rzadkich gatunków ptaków. W zbiornikach wodnych w strefie buforowej stwierdzono obecność płazów z gatunku: grzebiuszka ziemna i żaba wodna, a z gadów 5 osobników jaszczurki żyworodnej. W celu ochrony płazów o okresie ich rozrodu oraz wiosennej i jesiennej migracji nałożono warunek wykonania tymczasowych płotków herpetologicznych wzdłuż wschodniej granicy elektrowni na długości co najmniej 100 m, mierząc od południowo-wschodniego wierzchołka działki. Płotki należy wykonać pod nadzorem herpetologicznym, który

odpowiedzialny jest także za bieżącą konserwację płotów i przenoszenie płazów i innych zwierząt oraz niezwłoczny demontaż płotów po zakończeniu prac budowlanych. Płotki powinny być wykonane z geotkaniny, o wysokości co najmniej 50 cm nad poziom gruntu z przewieszką w górnej części o szerokości co najmniej 5 cm skierowaną w kierunku przeciwnym do terenu robót i wkopanymi w ziemię na głębokości minimum 10 cm o zakończeniach płotków wykonanych w kształcie litery „u”. Optymalne płotki powinny być także pochylone na zewnątrz od placu budowy pod kątem 20 stopni. Na etapie realizacji przedsięwzięcia powierzchnia elektrowni pozostawiona zostanie do spontanicznego obsiana przez roślinność z sąsiednich terenów. Roślinność będzie wykaszana i usuwana.

W celu ochrony ptaków lęgowych oraz w związku z pobliską lokalizacją zbiorników wodnych nałożono w niniejszej decyzji warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków krajobrazu rolniczego oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji płazów dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Nałożono także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność.

W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w niniejszej decyzji nałożono warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy pomiędzy ogrodzeniem a gruntem. Nie przewiduje się stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.

Celem zmniejszenie efektu olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. Ogrodzenie, obiekty kubaturowe i stoły montażowe pod panelami wykonane zostaną w odcieniach szarości lub zieleni, co ograniczy oddziaływania na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że inwestycja będzie zlokalizowana w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), w rejonie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteć, położona jest w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600015188569 – „Margoninka”, która jest naturalną częścią wód, monitorowaną, a aktualnie złym stanie, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona, celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej dobrego i dobrego.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600035 która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym, jest monitorowaną, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za niezagrożoną, przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w niniejszej decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycje populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności ich siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Każda inwestycja, w zależności od charakteru, rodzaju i skali wywołuje określone skutki w środowisku. W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowania negatywnych skutków wpływających na zdrowie ludzi należy zastosować wszelkie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, przestrzegać wymagań określonych w przytoczony w niniejszej decyzji przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz zrealizować przedsięwzięcie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, Organ stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto organ w oparciu o treść art. 84 w zw. z art. 82 ust.1 lit b ww. ustawy określił w decyzji istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która

złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. **Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.**



Z up. **Burmistrza**
Miasta i Gminy Gołańcz
Zastępca Burmistrza
mgr Urszula Wierzbicka

Pobrano opłatę w wysokości 205,00 zł na podstawie cz. 1 kol. 3 pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

Sprawę prowadzi:
Anna Skotowska,
podinsp. ds. OŚ i Z
tel. 67 26 83 320,
e-mail: zielen@golancz.pl

Otrzymują:

- 1) Wnioskodawca
- 2) Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA
- 3) aa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Charakterystyka przedsięwzięcia

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polega na budowie 30 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach ewidencyjnych nr 133, 134, 135, 147 i 148 w obrębie Grabowo, gmina Gołańcz. Powierzchnia działek objętych wnioskiem wynosi 16,8 ha. W ramach planowanego przedsięwzięcia zamierza się zagospodarować do 15,9 ha. W obrębie działek 134, 135 i 148 wnioskodawca dopuszcza jedynie realizację infrastruktury technicznej podziemnej (okablowania) oraz realizację zjazdów.

Rodzaj technologii:

Przedsięwzięcie obejmuje: zainstalowanie do 135 000 sztuk paneli fotowoltaicznych, jednostronnych, montowanych na stalowo-aluminiowych stelażach, stałych lub nadążnych. Wysokość całkowita instalacji nad ziemią wyniesie 5 m. Odległość między rzędami paneli do 10 m. Przewiduje się zainstalowanie do 420 inwerterów umieszczonych pod konstrukcją paneli bądź na konstrukcji niezależnej, kotwionej bezpośrednio przy konstrukcji paneli. Planuje się zamontowanie do 15 stacji transformatorowych, w pobliżu których zlokalizowanych zostanie do 30 magazynów energii wyposażonych w baterie elektrochemiczne umieszczonych w kontenerach posadowionych na gruncie. Planowane jest budowa niezbędnej infrastruktury oraz dróg o charakterze utwardzonym.

Rozwiązania chroniące środowisko:

- w razie konieczności zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem zostanie zamontowana szczelna misa, mogąca zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
- koszenie terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków oraz poza okresem migracji płazów, a w przypadku konieczności przeprowadzenia koszenia w ww. terminach - prowadzenie nadzoru ornitologicznego i herpetologicznego.
- montaż paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli dotrzymać wskazane terminy koszenia roślinności, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion oraz ograniczy zacienienie paneli słonecznych przez roślinność.
- wykonać ażurowe ogrodzenie terenu elektrowni bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem,
- na etapie prowadzenie prac ziemnych prowadzić regularne kontrole wykopów i uwalniania uwięzionych w nich zwierząt.
- na etapie eksploatacji nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.



Z up. **BURMISTRZA**
Miasta i Gminy Gołańcz
Zastępca Burmistrza

mgr Urszula Wierzbicka

