

Gołańcz, dnia 07.11.2024 r.

OŚZ.6220.1.2024.AS

Strony postępowania:

1. Rawicom PV 34 Sp. z o.o.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.

## **DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie: art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3 i 3a, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na

środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) (zwana dalej ustawą ooś), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54a lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

**Rawicom PV 34 Sp. z o.o.**

**ul. Szubińska 10**

**89-210 Łabiszyn**

### **Orzekam:**

**I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa jednej lub kilku instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 24,5 MW na działkach o nr ewid. 213, 16, 31, 78, 35, 44/2, 49/2, 48, 38, 45, 37 obręb Grabowo, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie”.**

**II. Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:**

1. Pod zabudowę panelami przeznaczyć do 24,2440 ha powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli działek nr 213, 16, 31, 78, 35, 44/2, 49/2, 48, 38, 45, 37 obręb Grabowo, gmina Gołańcz
2. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.
3. Realizację przedsięwzięcia w okresie od 1 listopada do 15 lutego przeprowadzić wyłącznie pod nadzorem herpetologicznym. Nadzór herpetologiczny odpowiedzialny jest za montaż tymczasowych płotków herpetologicznych i przenoszenie płazów, jeśli zostanie stwierdzona taka konieczność.
4. Ogrodzenie odsunąć na odległość minimum 3 m od rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych.
5. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
6. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Kontrolę przeprowadzić także bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
7. Prace budowlane oraz ruch pojazdów z nimi związany ograniczyć do pory dnia tj. od godziny 6:00 do godziny 22:00
8. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli do powierzchni ziemi.
9. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy pomiędzy ogrodzeniem a gruntem.
10. Do obsiewu powierzchni elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego pochodzenia.
11. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.
12. Nie stosować nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin.

13. W ramach przedsięwzięcia zainstalować do 25 sztuk stacji transformatorowych, do 25 sztuk magazynów energii oraz do 98 sztuk inwerterów zamontowanych w systemie rozproszonym lub do 25 sztuk inwerterów centralnych.
14. Stacje transformatorowe, magazyny energii oraz inwertery niezależnie od ich rodzaju zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 100 m od granicy terenów chronionych akustycznie, o których mowa w przepisach odrębnych.
15. Stacje transformatorowe, magazyny energii oraz inwertery niezależnie od ich rodzaju zlokalizować w systemie rozproszonym, na całej powierzchni instalacji fotowoltaicznej.
16. Magazyny energii wykonać jako obiekty kontenerowe, w postaci systemów bateryjnych i zapewnić w nich szczelne posadzki.
17. Transformatory umieścić w prefabrykowanych, betonowych budynkach lub stalowych kontenerach. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wyposażyć je w szczelne misy mogące pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
18. Panele fotowoltaiczne myć na sucho lub przy zastosowaniu czystej wody, bez dodatku detergentów.
19. Nie stosować stałego oświetlenia terenu farmy fotowoltaicznej i jej ogrodzenia w porze nocnej.
20. W trakcie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia eksploatować wyłącznie sprawny sprzęt budowlany i pojazdy oraz monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, a zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, uzupełniania paliw i awaryjnego serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, np. na utwardzonym lub posiadającym uszczelnioną powierzchnię.
21. Na każdym etapie przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
22. Magazyny energii zabezpieczyć przed możliwością emisji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
23. W trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety, wyposażone w systematycznie opróżniane szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe a powstające ścieki dostarczać uprawnionym taborem do oczyszczalni ścieków.
24. Wytwarzane odpady magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach oraz w uporządkowany sposób, w szczelnych kontenerach i pojemnikach lub luzem na utwardzonym podłożu na terenie zaplecza budowy, a następnie przekazywać je uprawnionym odbiorcom odpadów.
25. W przypadku występowania kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rurociągi czy rowy, kolizje te uzgodnić z właściwą gminną spółką wodną lub z zainteresowanymi właścicielami, a uszkodzone w trakcie budowy urządzenia melioracji wodnych odbudować i przywrócić do stanu pierwotnego.

**III. Ustalam** charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

### UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2024 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz wpłynął wniosek złożony przez Rawicom PV 34 Sp. z o.o., z siedzibą ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa jednej lub kilku instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 24,5 MW na działkach o nr ewid. 213, 16, 31, 78, 35, 44/2, 49/2, 48, 38, 45, 37 obręb Grabowo, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie”.

Do wniosku zostały dołączone następujące dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dalej zwaną *ustawą ooś*:

- 1) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
- 2) kopia mapy ewidencyjnej przedstawiająca zasięg oddziaływania przedsięwzięcia w promieniu 100 m od granicy inwestycji;
- 3) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
- 4) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 Inwestor jest zobowiązany do dostarczenia karty informacyjnej przedsięwzięcia w formie pisemnej w jednym egzemplarzu oraz na informatycznym nośniku danych dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego. W związku z niedostarczeniem wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach karty informacyjnej przedsięwzięcia, wezwaniem z dnia 15 marca 2024 r. wezwano Inwestora do usunięcia braków w złożonym wniosku.

Uzupełnienia do wniosku wpłynęły wraz z pismem z dnia 27 marca 2024 r. W związku z pozytywną weryfikacją wniosku wraz z załącznikami, zawiadomieniem z dnia 3 kwietnia 2024 r. poinformowano strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Analizowane przedsięwzięcie polega na budowie farm fotowoltaicznych na powierzchni do 25 ha. W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie należało zakwalifikować do § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b przytoczonego rozporządzenia.

W związku z tym, w myśl art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem kompetentnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia - w oparciu o art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy - jest Burmistrz

Miasta i Gminy Gołańcz. W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ właściwy do wydania tej decyzji, w oparciu o art. 63 ust. 1 lub 2 ww. ustawy ustala w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowienie to zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy wydaje się po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów. W związku z powyższymi pismami z dnia 3 kwietnia 2024 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Opinią z dnia 18 kwietnia 2024 r. (data wpływu do Urzędu 18 kwiecień 2024 r.) znak sprawy DI.ZZŚ.4901.88.2024.GW Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa jednej lub kilku instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 24,5 MW na działkach o nr ewid. 213, 16, 31, 78, 35, 44/2, 49/2, 48, 38, 45, 37 obręb Grabowo, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie” oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań zawartych w przedłożonej opinii, które Organ uwzględnił w całości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu opinią sanitarną z dnia 19 kwietnia 2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19 kwiecień 2024 r.) znak: ON-NS.9011.5.10.2024 stanął na stanowisku, że przedsięwzięcie polegające na „Budowie jednej lub kilku instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 24,5 MW na działkach o nr ewid. 213, 16, 31, 78, 35, 44/2, 49/2, 48, 38, 45, 37 obręb Grabowo, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie”, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 22 kwietnia 2024 r. (data wpływu do Urzędu 22 kwietnia 2024 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz o udzielenie wyjaśnienia kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o potwierdzenie informacji na temat faktycznego zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia, przedstawionego w karcie informacyjnej przedsięwzięcia a także o przekazanie informacji w sprawie najbliższych zrealizowanych lub realizowanych elektrowniach słonecznych i wiatrowych. Jednocześnie niniejszym pismem poprosił o wezwanie Inwestora do wyjaśnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z 25 kwietnia 2024 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia i wyjaśnienia zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Informację potwierdzającą stan faktyczny zagospodarowania przedmiotowego terenu, wyjaśnienie o wystąpieniu omyłki pisarskiej w kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia i jej poprawienie a także wykaz najbliższych położonych turbin wiatrowych oraz najbliższych terenów, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie farm fotowoltaicznych Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 30 kwietnia 2024. W dniu 6 maja 2024 r. wpłynęła do tutejszego Urzędu prośba Inwestora o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień z uwagi na potrzebę zebrania niezbędnej dokumentacji. Pismem z dnia 14 maja 2024 Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz wyraził zgodę na wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień, ustalając nowy termin do 30 sierpnia 2024 r. Wraz

z pismem z dnia 20 sierpnia 2024 r. (data wpływu do Urzędu 22 sierpnia 2024 r.) wpłynęły do tutejszego Urzędu wyjaśnienia i uzupełnienia Inwestora, które pismem z dnia 27 sierpnia 2024 r. przekazano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu a także do wiadomości Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wągrowcu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu w celu ujednolicenia materiału dowodowego organów opiniujących.

Pismem z dnia 12 września 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformował, że z uwagi na trwającą analizę dokumentacji, sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym tj. do 26 września 2024 r.

Postanowieniem z dnia 26 września 2024 r. (data wpływu do Urzędu 26 września 2024 r.) znak WOO-IV.4220.443.2024.SK.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowił wyrazić opinie, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa jednej lub kilku instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 24,5 MW na działkach o nr ewid. 213, 16, 31, 78, 35, 44/2, 49/2, 48, 38, 45, 37 obręb Grabowo, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań zawartych w przedłożonym postanowieniu, które Organ uwzględnił w całości.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz analizując skalę, charakter planowanego przedsięwzięcia uznał, iż realizacja przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w niniejszej decyzji warunkami realizacji, funkcjonowania i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy negatywne skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a tym samym odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 84 ustawy ooś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a ooś. W decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy ooś. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Spełniając wymóg art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zawiadomieniem z dnia 30 września 2024 r. poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia. Zawiadomienie wywieszono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, tablicy ogłoszeń sołectwa Grabowo oraz sołectwa Buszewo a także na stronie internetowej [bip.golancz.pl](http://bip.golancz.pl) w zakładce Ochrona środowiska->Obwieszczenia. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Na podstawie art. 74 ust. 3a ustawy ooś oraz na podstawie dostarczonego przez Inwestora załącznika graficznego przedstawiającego zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, na którym zostały by przekroczone standardy jakości środowiska oraz na podstawie wypisów z ewidencji gruntów, zostały ustalone strony postępowania. Stronami postępowania ustanowiono właścicieli działek znajdujący się w odległości 100 m od granicy terenu, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja. Dane osobowe właścicieli działek - stron postępowania ustalono na podstawie wypisów z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia pobranych z udostępnionego dla Urzędu programu ewidencji gruntów GEO INFO. Wypisy z rejestru gruntów dla powyższych działek dołączono do akt postępowania.

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz na podstawie <https://golancz.e-mapa.net/> Organ ustalił, że planowane przedsięwzięcie leży na terenie co do którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowania przestrzennego tereny te zostały określone jako tereny rolne.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem, jak również poprzez uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, będąc organem właściwym do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy Organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W myśl art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 24,5 MW, na działkach o numerach ewidencyjnych 213, 16, 31, 78, 35, 44/2, 49/2, 48, 38, 45, 37 obręb Grabowo, gmina Gołańcz. Przedsięwzięcie będzie obejmowało do 61 250 sztuk paneli fotowoltaicznych, do 25 sztuk stacji transformatorowych, do 25 sztuk bateryjnych magazynów energii, do 98 sztuk inwerterów zamontowanych w systemie rozproszonym lub do 25 sztuk inwerterów centralnych, konstrukcje wsporcze, trackery, instalacje elektryczne AC/DC, układy pomiarowo – zabezpieczające, instalację odgromową, drogi wewnętrzne oraz ogrodzenie i oświetlenie. Wnioskodawca dopuszcza możliwość realizacji przedsięwzięcia w etapach; na każdym z nich powstanie instalacja zdolna do samodzielnego funkcjonowania. Łączna moc instalacji powstałych na danych etapach nie przekroczy 24,5 MW. Farma fotowoltaiczna składać się będzie z czterech oddalonych od siebie sektorów. Zgodnie z informacjami przedłożonymi przez wnioskodawcę powierzchnia wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wyniesie 24,2440 ha działek nr 213, 16, 31, 78, 35, 44/2, 49/2, 48, 38, 45, 37 obręb Grabowo, gmina Gołańcz. Powyższe uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji, gdyż określa skalę przedsięwzięcia i sposób zagospodarowania terenu.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, że na terenie przedsięwzięcia nie będą występowały zorganizowane źródła emisji substancji do powietrza, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, jednakże serwisowanie farmy w fazie eksploatacji i ruch pojazdów z tym związany będzie miał znikomy wpływ na jakość powietrza. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś w oparciu o posiadane przez tutejszy Organ dane oraz na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że najbliższy teren objęty ochroną akustyczną – zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości 3 m od granicy przedmiotowego przedsięwzięcia. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. W warunkach niniejszej decyzji celem ograniczenia uciążliwości akustycznej ujęto, aby wszystkie prace oraz ruch pojazdów z nimi związany ograniczyć do pory dnia. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że wnioskodawca nie przewiduje wyposażania modułów fotowoltaicznych w wentylatory do chłodzenia ogniw. Głównym źródłem emisji hałasu związanym z realizacją planowanego przedsięwzięcia będzie praca stacji transformatorowych (do 25 sztuk), magazynów energii (do 25 sztuk) oraz inwerterów zamontowanych w systemie rozproszonym (do 98 sztuk) lub inwerterów centralnych (do 25 sztuk). Znaczącym źródłem hałasu w otoczeniu terenu przedsięwzięcia są zlokalizowane w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia elektrownie wiatrowe – 11 sztuk. Wnioskodawca w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazał maksymalne liczby elementów farmy fotowoltaicznej oraz ich maksymalny jednostkowy poziom mocy akustycznej wynoszący dla stacji transformatorowych i magazynu energii 85 dB, inwertera

centralnego 80 dB oraz inwertera zainstalowanego w systemie rozproszonym 78 dB. Wskazał również posadowienie najbliższej stacji transformatorowej, magazynu energii oraz inwertera niezależnie od jego rodzaju w odległości nie mniejszej niż 100 m od granicy terenów chronionych akustycznie. Z załącznika graficznego przedstawiającego zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia oraz z informacji zawartych w uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że obiekty kubaturowe tj. stacje transformatorowe i magazyny energii nie będą zlokalizowane w skupieniu, a w systemie rozproszonym, na całej powierzchni przedsięwzięcia. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej w warunkach niniejszej decyzji uwzględniono maksymalne liczby elementów stanowiących źródło hałasu, ich lokalizację względem terenów chronionych akustycznie oraz sposób ich posadowienia. Mając na względzie skalę planowanego przedsięwzięcia, jego realizację zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej decyzji nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Mając na uwadze przepisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś na podstawie posiadanych przez tutejszy Urząd informacji ustalono, że w bezpośrednim sąsiedztwie i otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się 11 elektrowni wiatrowych. Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z czterech oddalonych od siebie sektorów. Odległość pomiędzy najbardziej oddalonymi sektorami wynosi około 745 m. W bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie planowanej instalacji zlokalizowane są 3 elektrownie wiatrowe. Pozostałe elektrownie zlokalizowane są w znacznie większej odległości tj. około 250 do 650 m. W związku z powyższym w pobliżu elektrowni wiatrowych nie można wykluczyć skumulowanego oddziaływania na nietoperze w przypadku ciągłego oświetlenia terenu elektrowni lub jej ogrodzenia w porze nocnej. Oświetlenie terenu elektrowni może przywabić owady, a przez to może wzrosnąć atrakcyjność tego miejsca dla nietoperzy jako żerowiska. Obecność elektrowni wiatrowych na trasie dolotu nietoperzy na teren żerowiska może zwiększać ryzyko kolizji nietoperzy z wiatrakami. W celu minimalizacji oddziaływania na ludzi i przyrodę ożywioną nałożono w decyzji warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. Ponadto należy wskazać, że istniejące elektrownie wiatrowe mają największy wpływ na kształtowanie klimatu akustycznego w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania a w szczególności realizację planowanej instalacji fotowoltaicznej w oddalonych od siebie sektorach i lokalizację elektrowni wiatrowych względem poszczególnych sektorów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w niniejszej decyzji warunkami nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody. Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć prefabrykatów infrastruktury technicznej elektrowni oraz materiałów i surowców, takich jak m.in. stal, aluminium i inne metale, beton, piasek i żwir, woda na cele socjalne oraz paliwo, które będzie wykorzystywane przez maszyny budowlane oraz samochody dostawcze.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy

stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzaju i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Uwzględniając kryteria o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z zagrożeniem dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskiego, leśnego oraz obszarów przylegających do jezior. Przedsięwzięcie na będzie zlokalizowane również na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, a także na obszarach uzdrowiskowych, ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę ani koniecznością odprowadzania ścieków. Projektowana farma fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne, lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. Wnioskodawca dopuszcza możliwość czyszczenia paneli fotowoltaicznych metodą bezwodną (systemy szczotek) lub z wykorzystaniem czystej wody. Z uwagi na występowanie na terenie przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych będących siedliskiem płazów, dopuszcza się w tym celu użycie wyłącznie czystej wody bez dodatku detergentów. Powyższe uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Na etapie budowy w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się korzystać z przetransportowanych na teren przedsięwzięcia przenośnych toalet. Wnioskodawca nie wyklucza zastosowania w ramach planowanego przedsięwzięcia transformatorów olejowych, w tym wypadku pod każdym z nich zostaną zamontowane szczelne misy, mogące zmagazynować całą objętość oleju znajdującego się w transformatorach oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. Rozwiązania ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, zostały zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji. Dodatkowo określono rodzaj magazynów energii, które poddano ocenie wpływu na środowisko oraz wskazano

na konieczność wykonania szczelnych posadzek w tych obiektach, celem wyeliminowania potencjalnego wycieku elektrolitu z baterii do środowiska.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą prace budowlane. Powstaną wówczas głównie odpady opakowaniowe, mieszaniny metali i odpady z budowy, głównie odpady z grupy 15 oraz 17. Będą one selektywnie gromadzone w specjalnych kontenerach, w miejscu do tego wyznaczonym i dalej przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom działającym w zakresie gospodarowania odpadami. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że planowana farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Wytwarzane będą głównie odpady związane z utrzymaniem i konserwacją paneli. Wnioskodawca nie przewiduje ich magazynowania na terenie przedsięwzięcia. Bezpośrednio po wytworzeniu przekazane zostaną wyspecjalizowanym podmiotom działającym w zakresie gospodarowania odpadami. Wytwarzane na etapie likwidacji przedsięwzięcia odpady, głównie w postaci zużytych urządzeń i mieszanin metali przekazane zostaną uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Mając powyższe na uwadze nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że inwestycja będzie zlokalizowana w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), w rejonie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteć, położona jest w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600015188569 – „Margoninka”, która jest naturalną częścią wód, monitorowaną, o aktualnie umiarkowanym stanie ekologicznym i o złym stanie ogólnym, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona, celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stan chemiczny poniżej dobrego i dobrego.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600035, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym, jest monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za niezagrożoną, przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 139 – Dolina Kopalna Smogulec - Margonin.

Projekt budowlany dla planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie uzgodniony z właściwą spółką wodną gospodarującą na terenie objętym inwestycją. W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami drenarskimi zrealizowane zostaną pod nadzorem spółki wodnej stosowane prace inżynierskie mające zapewnić ciągłość instalacji. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej lub drenarskiej w trakcie trwania prac inwestor dokona zgłoszenia tego faktu do stosownych organów a następnie naprawi uszkodzony odcinek.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kaliszańskie PLB300044, oddalony o 7,3 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w 4 sektorach oddzielonych od siebie innymi działkami, na gruncie ornym, a jego realizacja, jak wskazał wnioskodawca, nie będzie się wiązać z wycinką drzew i krzewów. W związku z obecnością zadrzewień na skrajach analizowanych działek, w celu ochrony istniejącej szaty roślinnej i krajobrazu nałożono warunek, aby w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zabudowa zagrodowa, droga, ścieżka pieszo-rowerowa zbudowana w miejscu nieczynnej linii kolejowej, zadrzewienie śródpolne, rowy melioracyjne przebiegające wzdłuż granic analizowanych działek, zbiorniki wodne pomiędzy sektorami elektrowni słonecznej oraz 11 elektrowni wiatrowych. W celu zachowania drożności lokalnych korytarzy ekologicznych jakim są rowy melioracyjne i zbiorniki wodne nałożono warunek odsunięcia ogrodzenia elektrowni od rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych na odległość co najmniej 3 m. Na etapie realizacji przedsięwzięcia powierzchnia elektrowni pozostawiona zostanie do spontanicznego obsiania przez roślinność z sąsiednich terenów lub będzie obsiana mieszanką traw i roślin zielnych. Roślinność będzie wykaszana i usuwana lub będzie pozostawiona na powierzchni. W celu ochrony lokalnej bioróżnorodności nałożono warunek, aby w przypadku obsiewu powierzchni biologicznie czynnej elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego pochodzenia.

W celu ochrony ptaków lęgowych oraz w związku z pobliską lokalizacją zbiorników wodnych nałożono w niniejszej decyzji warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków krajobrazu rolniczego oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Nałożono także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienianie paneli słonecznych przez roślinność. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w niniejszej decyzji nałożono warunek regularnych kontroli wykopów, uwalniania uwieczonych w nich zwierząt oraz warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem. W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożono wyniki obserwacji przyrodniczych przeprowadzonych w okresie od kwietnia do czerwca 2024 r. Nie stwierdzono obecności chronionych lub rzadkich gatunków roślin, ani rzadkich gatunków ptaków. Nie stwierdzono obecności gadów. Z płazów stwierdzono ropuchę szarą i żaby z kompleksu żab zielonych. Wskazano także siedliska rozrodu płazów. Należy jednak zauważyć, że siedliska te wskazano tylko w obrębie analizowanych działek lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Siedliska takie występują w 3 z 4 sektorów planowanej elektrowni. Nie wskazano obecności siedlisk w innych występujących zbiornikach wodnych w różnych kierunkach od planowanej elektrowni, w tym przede wszystkim w kilku zbiornikach znajdujących się między środkowym sektorem (dz. ewid. nr 31) a południowo-wschodnim

sektorem (dz. ewid. nr 44/2 i inne). Wśród działań minimalizujących wskazano jedynie wyjmowanie płazów z wykopów i ograniczenie ruchu pojazdów do minimum, pomijając najważniejsze działania w podobnych przypadkach, czyli montaż tymczasowych płotków herpetologicznych i przenoszenie płazów. Uwzględniając jednak znaczną liczbę zbiorników wodnych rozmieszczonych w różnych kierunkach od planowanej elektrowni, a co za tym idzie wysokie prawdopodobieństwo wykorzystania terenu elektrowni przez płazy w okresach ich migracji, najskuteczniejszym sposobem ochrony płazów będzie prowadzenie realizacji przedsięwzięcia poza okresem rozrodu i migracji płazów, co uwzględniono w nałożonych warunkach. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że obecnie również w okresie zimowym, jeśli przez kilka dni z rzędu występuje wysoka temperatura płazy mogą podejmować migrację. W celu ich ochrony nałożono także warunek, aby realizację przedsięwzięcia w okresie od 1 listopada do 15 lutego, prowadzić pod nadzorem herpetologa. Nadzór herpetologiczny odpowiedzialny jest za montaż tymczasowych płotków herpetologicznych i przenoszenie płazów zgodnie z kierunkiem ich migracji, jeśli zajdzie taka konieczność. W celu ograniczenia powierzchniowego wpływu biogenów i substancji chemicznych nałożono warunek, aby nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Celem zmniejszenia efektu olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. Ogrodzenie, obiekty kubaturowe i stoły montażowe pod panelami wykonane zostaną w odcieniach szarości, brązu lub zieleni co ograniczy oddziaływanie na krajobraz. Najbliższe inne elektrownie słoneczne planowane są do realizacji na sąsiedniej działce nr ewid. 32/1 obręb Grabowo oraz w sąsiedztwie przez ścieżkę pieszo-rowerową od kierunku południowego.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz lokalizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w niniejszej decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Każda inwestycja, w zależności od charakteru, rodzaju i skali wywołuje określone skutki w środowisku. W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowania negatywnych skutków wpływających na zdrowie ludzi należy zastosować wszelkie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, przestrzegać wymagań określonych w przytoczony w niniejszej decyzji przepisach prawa w zakresie ochrony środowiska oraz zrealizować przedsięwzięcie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, Organ stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto organ w oparciu o treść art. 84 w zw. z art. 82 ust.1 lit b ww. ustawy określił w decyzji istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

### POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. **Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.**



**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Golańcz  
*inż. Robert Tercj*

*Pobrano opłatę w wysokości 205,00 zł na podstawie cz. I kol. 3 pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).*

Sprawę prowadzi:  
Anna Skotowska,  
podinsp. ds. OŚ i Z  
tel. 67 26 83 320,  
e-mail: [zielon@golancz.pl](mailto:zielon@golancz.pl)

**Otrzymują:**

- 1) Wnioskodawca
- 2) Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA
- 3) aa.

**Do wiadomości:**

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. T. Kościuszki 57, 61-891 Poznań
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

### **Charakterystyka przedsięwzięcia**

#### **Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:**

Przedsięwzięcie polega na budowie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 24,5 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 213, 16, 31, 78, 35, 44/2, 49/2, 48, 38, 45, 37 obręb Grabowo, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie. Powierzchnia systemu fotowoltaicznego wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wynosi do 24,2440 ha, natomiast powierzchnia działek objętych wnioskiem około 33 ha.

#### **Rodzaj technologii:**

Farma będzie obejmowała do 61 250 sztuk paneli fotowoltaicznych, do 25 sztuk stacji transformatorowych, do 25 sztuk bateryjnych magazynów energii, do 98 sztuk inwerterów zamontowanych w systemie rozproszonym lub do 25 sztuk inwerterów centralnych, konstrukcje wsporcze, trackery, instalacje elektryczne Ac/DC, układy pomiarowo – zabezpieczające, instalację odgromową, drogi wewnętrzne oraz ogrodzenie i oświetlenie. Wnioskodawca dopuszcza możliwość realizacji przedsięwzięcia w etapach; na każdym z nich powstanie instalacja zdolna do samodzielnego funkcjonowania. Łączna moc instalacji powstałych na danych etapach nie przekroczy 24,5 MW.

#### **Rozwiązania chroniące środowisko:**

- w razie konieczności zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem zostanie zamontowana szczelna misa, mogąca zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
- koszenie terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków oraz poza okresem migracji płazów.
- montaż paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli dotrzymać wskazane terminy koszenia roślinności, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion oraz ograniczy zacienienie paneli słonecznych przez roślinność.
- wykonać ażurowe ogrodzenie terenu elektrowni bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem,
- na etapie prowadzenia prac ziemnych prowadzić regularne kontrole wykopów i uwalniania uwięzionych w nich zwierząt.
- w okresie od 1 listopada do 15 lutego prace przeprowadzić wyłącznie pod nadzorem herpetologicznym. Nadzór herpetologiczny odpowiedzialny jest za montaż tymczasowych płotków herpetologicznych i przenoszenie płazów, jeśli zostanie stwierdzona taka konieczność.
- odsunąć ogrodzenie na odległość minimum 3 m od rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych.
- na etapie eksploatacji nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.

