WTÓRNIK

Mapy Zasadniczej

Województwo wielkopolskie
Powiat wągrowiecki
Gmina Gołańcz
Obręb GOŁAŃCZ

Skala 1:500
ARKUSZ 1(2)

Nr L.Dz.: 1375/2005
Nr KER: 317-63/2005

Nr działki : 928, 1094
Nr ark. mapy zasadniczej : 17b-1, 2, 3, 4
Nr arkusza mapy ewidencyjnej : 17,18

Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego (Ust. z dn. 17-05-1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 pkt. 2 Dz. U. Nr 30).

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych , które nie zostały odnalezione aparaturą elektroniczną podczas inwentaryzacji geodezyjnej w terenie.

Leonard Nawaryta
Geodeta Uprawniony 803
ul.Libelta 14 tel.067/625-104
62-100 WĄGROWIEC

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
inż. Przemysław Nawaryta
62-100 Wągrowiec, ul.Libelta 14B/5
tel.(067) 262 51 04 ; tel.(0) 601 578 353
NIP 766-102-52-07 ; REGON 570380092

Wągrowiec 14-12-2005 r

Zezwala się na wykonanie kopii z udostępnionych wtórników po naniesieniu elementów projektowych.

STAROSTA WĄGROWIECKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuszki 15, 62-100 WĄGROWIEC
W obszarze oznaczonym linią ——— dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu ——— 2005 i zaewidencjonowano pod nr 317-63/2005
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Wągrowiec, dnia 28.12.2005

Z up. STAROSTY

Sławomir Brodowski
Kierownik Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Uwaga !

1. **Przewidziano montaż oświetlenia ulicy Cisowej jako przedłużenie istniejącego obwodu oświetleniowego od strony stacji nr 03-0870 ze słupa nr 7/oc .**
2. **Przyłączenie oświetlenia do sieci następuje bez zmiany mocy przyłączeniowej w ramach istniejącej umowy o dostawę energii elektrycznej .**
3. **Montaż linii napowietrznej n.n. , montaż opraw oświetleniowych na słupach betonowych (typ, rodzaj wg zestawienia montażowego) wykonać zgodnie z normą „N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi".**
4. **Zasilanie oprawy na słupie nr 16/oc linią kablową YAKY4x25mm^2 od słupa 15/oc wg „PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa". Urządzeń podziemnych na trasie projektowanej linii kablowej nie stwierdzono.**

Oznaczenia :

- *oprawa sodowa SGS na słupie betonowym (typ i moc oprawy , typ słupa wg zestawienia montażowego)*
- *przewód izolowany samonośny AsXSn2x25mm^2 (długość odcinków wg zestawienia montażowego)*

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kościuszki 15, tel./fax (067)26-20-168
62-100 WĄGROWIEC
Nr 1375/1431/2006
Załącznik do decyzji
z dnia 28.01.2006r.

Pracownia Projektowo-Usługowa *Janusz Komorowski* Wągrowiec		*Projekt :*	Uzupełnienie oświetlenia ulicy Cisowej w Gołańczy Linia napowietrzna ze słupami oświetleniowymi
Nazwisko i imię	Podpis	*Branża :*	Branża elektryczna
Projekt : mgr inż. Janusz Komorowski			
Kreślił : mgr inż. Janusz Komorowski		*Obiekt :*	Ulica Cisowa 62-130 Gołańcz
Data 01.2006r.	Nazwa rys.	Plan realizacyjny oświetlenia drogi	Nr rys. E-1
Skala 1 : 500			