

Grodziec, dn. 04.05.2011r.

RG.271.2.2011

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do zamówienia publicznego:

Budowa zespołu boisk sportowych w ramach przedsięwzięcia „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Grodziec. Znak sprawy RG.271.2.2011

W dniu 04.05.2011 jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadając następujące pytanie:

Pytanie 1:

Z opisu projektu technicznego wynika, że powierzchnia utwardzona kostką betonową wynosi 590 m², natomiast w załączonym przedmiarze robót powierzchnia utwardzona pojawia się:

- w dziale 3 p. 18, 19, 20, i 21 w ilości 590 m²
- w dziale 7 p. 1, 2, 3, i 4 w ilości 590 m².

W związku z powyższym, należy wycenić 590 m² kostki, czy 1180 m² ?

Zamawiający Gmina Grodziec, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień w zakresie zapytania o następującej treści:

Odpowiedź na pytanie 1:

Powierzchnia utwardzona występuje w przedmiarze robót dwukrotnie:

- w dziale 3 dotyczy utwardzenia terenu wokół ogrodzenia boisk o szerokości 0,50m. w ilości 590m²,
- w dziale 7 dotyczy utwardzenie ciągów komunikacyjnych w ilości 590m².

W związku z powyższym należy wycenić 1180m² kostki betonowej.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Piotr Juszcak

Kierownik Zamawiającego