

GMINA GRODZIEC
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
tel./fax 063 248-55-00
NIP 665-27-67-564, REGON 311019088
woj. wielkopolskie

.....
/Zamawiający/

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików”

W odpowiedzi do zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 2:

SST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego podaje nieaktualne wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej z przeznaczeniem na warstwę ścieralną. Prosimy o zmianę wymagań wg nowych obowiązujących norm i przepisów.

Zamawiający przekazuje z załączeniu aktualną STWiOR.

Pytanie 3:

SST D-08.00.00 Elementy betonowe podaje nieaktualne wymagania dla krawężników, obrzeży i kostki brukowej betonowej. Prosimy o zmianę wymagań w/w prefabrykatów wg obowiązujących norm.

Zamawiający przekazuje z załączeniu aktualną STWiOR.

Pytanie 4:

Ad przedmiar robót poz. nr 16. W pozycji tej jest beton B 10 pod wjazdy, natomiast w opisie technicznym w punkcie 8.3 „konstrukcja wjazdów” jest beton B 15. Prosimy o wyjaśnienie jaki ma być beton i ewentualną korektę przedmiaru.

W przedmiarze robót w poz. 16 należy przyjąć na powierzchnię zjazdów podbudowę o grubości 15 cm z betonu C 12/15. W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót.

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Pytanie 5:

W opisie technicznym w punkcie 8.2 pod chodnikiem jest dodatkowa podsypka piaskowa gr 5 cm. Pozycji takiej brak w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

Chodnik należy ułożyć na warstwie podsypki piaskowej grub. 5 cm oraz warstwie podsypki cementowo – piaskowej grub. 5 cm. W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót.

Pytanie 6:

W opisie technicznym w punkcie 7 jest zapis o „poboczach z gruntu rodzimego i dowiezonego”. Pozycje takie nie występują w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru wraz z podaniem grubości i ilości m² poboczy z gruntu rodzimego i dowiezonego.

Pobocza ujęte są w pozycji nr 27 przedmiaru robót i należy je wykonać z gruntu dowiezonego.

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Sporządził:
Agnieszka Szczecińska

Akceptuję:

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andriejewska

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.