

IP.271.1.12.2017

Grodziec, dn. 24.11.2017 r.

GMINA GRODZIEC  
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec  
tel./fax 063 248-55-00  
NIP 663-27-67-564, REGON 311019088  
woj. wielkopolskie

.....  
/Zamawiający/

***Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.***

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych”

W odpowiedzi do zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1 z dnia 24.11.2017 r.:**

Pytanie dotyczące pkt 4.9: Czy Zamawiający dopuszcza wydanie dokładnej ilości paliwa z autocysterny przez układ dystrybucyjno pomiarowy w temperaturze rzeczywistej?

Zamawiający informuje, że dopuszcza wydanie paliwa w temperaturze rzeczywistej, natomiast dokładną ilość wydanego paliwa układ pomiarowy musi wskazywać w temperaturze referencyjnej 15°C.

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Grodziec  
Anna Andrzejewska