

Grodziec, dnia 15 lutego 2018 roku

IP.271.1.1.2018

GMINA GRODZIEC
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
tel./fax 63 248-55-00
NIP 665-27-67-564, Regon 311019088
woj. wielkopolskie

.....
/Zamawiający/

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu”.*

W odpowiedzi do zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. z dnia 13 lutego 2018 roku:

Czy zamawiający dopuszcza technologię równoważną opartą o technologię obrotowych złóż biologicznych tarczowych? Jednocześnie nadmienię, że technologią ta wykazuje dużo lepsze właściwości pod względem odporności na nierównomierny dopływ ścieku, gdzie przy dopływie 10-30% dopływu hydraulicznego, otrzymujemy pełną redukcję zanieczyszczeń, w przeciwieństwie do zaproponowanej technologii SBR. Dodatkowo, technologia złóż tarczowych jest znacznie odporniejsza na złą jakość ściek oraz wykazuje kilkukrotnie niższe koszty w eksploatacji.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania technologii obrotowych złóż biologicznych tarczowych, ponieważ przedmiotowa inwestycja, zgodnie z PFU polega na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków o kolejny ciąg technologiczny działający na tej samej zasadzie, to jest sekwencyjnego reaktora biologicznego.

Zamawiający informuje, że pytania i udzielona odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska