RZUT



Lp.	NAZWA ELEMENTU	RODZAJ MATERIAŁU	WYMIAR [mm]	ILOŚĆ
1.	Zintegrowane urządzenie sito piaskownika typ ECO-COMBI 25	wg producenta	wg producenta	1 szt.
2.	Zasuwa nożowa nr kart. 3600	żeliwo sferoidalne epoksydowe	Ø150	2 szt.
3.	Łącznik rurowy RR nr kat. 9102	żeliwo sferoidalne epoksydowe	Ø150	1 szt.
4.	Rura spawana + kołnierze	stal. OH18N9	Ø159,0 x 3,0 mm	14,50 mb
5.	Kolano 90° 1,5D + kołnierze	stal. OH18N9	Ø 150	7 szt.
6.	Redukcja symetryczna + kołnierze	stal. OH18N9	Ø219,1/159,0x3,0	1 szt.
7.	Kolano 90° 1,5D + kołnierze	stal. OH18N9	Ø273,0x3,0 mm	2 szt.
8.	Rura spawana + kołnierze	stal. OH18N9	Ø273,0 x 3,0 mm	6,00 mb
9.	Trójnik Ø159,0 x3,0 mm + kołnierze	żeliwo sferoidalne epoksydowe	Ø159,0 x 3,0 mm	1 szt.
10.	Kolano 90° 1,5D + kołnierze	stal. OH18N9	Ø219,1 x 3,0 mm	1 szt
11.	Przepływomierz elektromagnetyczne MPP	wg producenta	Ø 150	1 szt.

PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. Konin
ul. Wojska Polskiego 18 62-500 Konin
tel./fax 063-244-14-40

Inwestor: URZĄD GMINY GRODZIEC, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

Projektował:	mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak specjalność instalacyjno-inżynieryjna GP7342/183/94; UAB.8346/II/3/89	Data:	12.2012
Sprawdził:	mgr inż. Iwona Dąbrowska specjalność instalacyjno-inżynieryjna GP.115/7346/II/35/91; GP.115/7346/II/25/91	Data:	12.2012
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Karmowska	Data:	12.2012

Nazwa zadania : **Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m3/d w m. Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną**

Temat rysunku : **Budynek technologiczny - rzut pomieszczeni sita**

SKALA 1:50

NR RYSUNKU 5.0

Branża: Sanitarna/Technologia | Studium: Projekt Wykonawczy