



zasilanie z istniejącej tablicy głównej z przed wyłącznika ppoz.

- DR** drzwi słownik napowietrzający
- S** optyczna czujka dymu
- COD** centrala oddymiania
- Y** przycisk oddymiania
- RG** rozdzielnia elektryczna
- Kłapa dymowa** słownik kłapy dymowej 24V
- PP** przycisk przewietrzania

- przewód HDGs 3x2,5 – 10 metrów
- przewód 1n1KSykw 3x2x0,8 – 2 metrów
- przewód 1n1KSykw 1x2x0,8 – 30 metrów
- zasilanie centrali oddymiania HDGs 3x2,5 – 50 metry
- przewód 1DY 4x0,8 – 2 metry

BIURO PROJEKTÓW "DIAMENT" tel.63 242 54 24					
OBIEKT	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szklanych na pomie- szczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodzku.			SKALA	1:100
TEMAT RTS.	Instalacja sterowania oddymiania			NR RTS.	e4
INWESTOR	Urząd Gminy w Grodzku.	BRANŻA	Elektryczna		
		PROJ.	mgr inż. Janub Jenc – WKP/0385/POE/13		
ADRES	Grodziszec, gm. Grodziszec (dz.nr 2510/3, 2510/5)	SPRAW.	mgr inż. Ireneusz Jenc – CPBL.7342-9/97 w specj. instalacyjnej		