

Grodziec, 15.06.2018 r.

IP.271.1.10.2018

GMINA GRODZIEC
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
tel./fax 063 248-55-00
NIP 665-27-67-564, REGON 311019088
woj. wielkopolskie

.....
/Zamawiający/

Wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielolęka”.

W odpowiedzi do zapytań do treści zaproszenia do składania ofert Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Inwestycja nie ma przyjętych obliczeń zgodne z klasą oświetlenia dróg ze względu na montaż infrastruktury oświetleniowej na istniejącej napowietrznej linii NN (słupy oddalone od siebie około 50m. i w niektórych przypadkach usytuowane daleko od drogi np. 10m.). Oświetlenie ma charakter punktowy: oprawy umiejscowione są co drugi, trzeci słup (ok. 100-150m.)

Pytanie 2:

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie??

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się dla wszystkich uczestników ruchu.

nowych norm: PN-EN 13201-2 : z dnia 2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną własności przemysłowej do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, analizy służyły następujące akty prawne własności intelektualnej, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

Załączona dokumentacja techniczna wykonana jest zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień jej sporządzenia.

Pytanie 3:

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1_EN 60598-2. W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa:

Badania zgodność produktu z Polskimi i EU norm i Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Załączona dokumentacja techniczna wykonana jest zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień jej sporządzenia.

Pytanie 4:

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwyty mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny tym samym dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju Kraju. Jednocześnie dostosowując się do zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Temperatura barwowa emitowanego światła 4000k (+/-100K) o Współczynnik oddawania barw RA większy lub równy 70 o Panel LED, wyposażony w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym, która nie oślepia kierowcy i nie powoduje odbicia światła od jezdni.

Każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce. W przepisach przewidziany jest układ redukcji mocy, który powinien być stosowany według przepisów w lampach oświetleniowych, ma umożliwiać płynne nastawienie kilku progów natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 – 30 % strumienia nominalnego.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym „każdorazowo, jeżeli projekcie budowlanym, dokumentacji technicznej użyto znaku towarowego, nazwy własnej należy potraktować je przykładowo, dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wszelkie nazwy materiałów i urządzeń zawarte w projekcie jeżeli odnoszą się do nazwy producenta należy rozumieć jako "nie gorsze niż". Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”.

Oprawy powinny być równoważne co najmniej w zakresie:

- mocy opraw;
- obudowa oprawy wykonana z aluminium;
- szczelność IP 66;
- klosz wykonany z hartowanego szkła o IK 08;
- oprawa w I lub II klasie ochronności.

Wójt Gminy Grolziec

Anna Andrzejewska

.....
(pieczęć i podpis osoby występującej
w imieniu Zamawiającego)