



- UWAGI
- wlot i wylot do separatora z rur PVC Ø 250 mm
  - rodzaj i ilość elementów nad wlotem do separatora dostosować do głębokości zbiornika;
  - pojemność magazynu oleju 260 dm<sup>3</sup>
  - przepływ nominalny separatora 10 dm<sup>3</sup>/s
  - przepływ max. 100 dm<sup>3</sup>/s

## Separator lamelowy 10/100



<b>CODEX</b> 				Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sądowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 www.codex.pl			
Inwestor:				Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec			
Przedsiębiorstwo:				Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Grodziec			
Tytuł rysunku:				Separator lamelowy			
Funkcja:				Imię i nazwisko			
Projektował:				mgr inż. Robert Ochowiak			
Projektował:				mgr inż. Maciej Dziłkowski			
Specjalność:				Seniarna			
Nr uprawnień:				WK/P10338/PWOS/10			
Podpis:				LOD/1487/POOS/10			
Skala:				1:20			
Data:				czerwiec 2017			