Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	



Oznaczenie urządzenia	Q1	Q1	Q2	Q2	Q3	Q4	Q5	
Oznaczenie zacisku		101	102		301	302	303	
Opis		Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne		Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	
Przekrój przewodu	5x10mm2	3x1,5mm2	4x25mm2		3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	
Typ kabla	NYY-J	YDY	NAYY-J		YDY	YDY	YDY	

CODEX

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 www.codex.pl

Inwestor: Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec			Stadium dokumentacji: Projekt budowlany
Przedsięwzięcie: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Grodziec			Branża: Elektryczna
Tytuł rysunku: Schemat rozdzielnicy głównej RG			Nr rys.: E-03
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień / Podpis
Projektował:	mgr inż. A. Kuroczycki	Elektryczna	WKP/0131/POOE/06
Projektował:	mgr inż. B. Kuroczycki	Elektryczna	45/80/Pw

Skala: schemat

Data: czerwiec 2017