

Grodzicz, dnia 8 maja 2020 roku

Gmina Grodzicz
ul. Główna 17
62-580 Grodzicz

IP.271.1.3.2020

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów”.*

W odpowiedzi do zapytania z dnia 7 maja 2020 r. do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

SST D-08.01.01 Krawężniki podaje wymagania według nieaktualnych norm. Prosimy o potwierdzenie, że zastosowane krawężniki mają spełniać wymagania według aktualnej normy PN-EN 1340.

Odpowiedź:

Krawężniki mają spełniać wymagania normy PN-EN 1340

Pytanie 2:

SST D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe podaje wymagania według nieaktualnych norm. Prosimy o potwierdzenie, że zastosowane obrzeża mają spełniać wymagania według aktualnej normy PN-EN 1340.

Odpowiedź:

Betonowe obrzeża chodnikowe mają spełniać wymagania normy PN-EN 1340

Pytanie 3:

Opis, Przekroje, Przedmiar oraz SST podają, że należy zastosować warstwę z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 natomiast SST podaje jednocześnie wymagania dla gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5. Zapisy te wzajemnie się wykluczają. Zwracamy się z prośbą o dokładne określenie jaki materiał należy zastosować, czy Mieszankę związaną cementem C 1,5/2 wg PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki związane cementem, czy Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 wg PN-S96012 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

Odpowiedź:

Należy zastosować mieszankę związaną cementem C 1,5/2 wg PN-EN 14227-1

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Grodzicz

/-/ Mariusz Woźniak