

Gmina Grodziec
IP.271.1.8.2020

Grodziec, dnia 16 września 2020 roku

.....
/Zamawiający/

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grodziec”.*

W odpowiedzi do zapytanie z dnia 16.09.2020 r. do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

„Brak jest informacji odnośnie średnicy wysięgnika i jaki jest potrzebny uchwyt lampy.”

Odpowiedź:

Łukowy wysięgnik latarni winien mieć średnicę 60 mm.

Uchwyt oprawy winien być wykonany z odlewu aluminium, zintegrowany z oprawą, o średnicy pasującej do wysięgnika np. 48-60 mm., 60-76 mm., z płynną lub stopniową regulacją w zakresie min. +15/-15°.

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Wójta Gminy Grodziec

**/-/ Radosław Perczyński
Z-ca Wójta Gminy Grodziec**