



LEGENDA

- Projektowany kabel ośw. YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> (0,5m. od krawędzi jezdni asfaltowej) - 671/737m.  
W pobliżu sieci uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Projektowana latarnia w pasie drogowym 1,3m od krawędzi jezdni asfaltowej (odległość między latarniami-72m.) - 10kpl.
- Projektowane złącze oświetleniowe
- Istniejące złącze Energa-Operator SA przy działce nr 405/5
- Projektowana rura DVK 75
- Projektowana rura SRS 110
- Projektowane uziemienie (R<30 Ohm)

PROJEKTOWAŁ: Andrzej Bobrowski		INWESTOR:
Uprawnienia proj. GP 7342/186/94		
podpis:		Gmina Grodziec
OBIEKT: Budowa oświetlenia w m. Królików - Łagiewniki gm. Grodziec		ul. Główna 17
TREŚĆ: Plan zagospodarowania działki		62-580 Grodziec
NR RYS.:1	DATA: listopad 2018	SKALA: 1:1000