

Grodziec, dnia 15 stycznia 2021 roku

IP.271.1.12.2020

Gmina Grodziec.....
/Zamawiający/**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Samorzędy i Lasy Państwowe- razem dla grodzieckiej przyrody”.*

W odpowiedzi do zapytania z dnia 15.01.2021 r. do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

„Jaki minimalny przekrój kantówek dopuszcza Zamawiający w konstrukcji nośnej w wykonaniu wiaty?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w konstrukcji nośnej w wykonaniu wiaty kantówek o minimalnym przekroju 12 cm.

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający wymaga montażu boków w wiatkach?”

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga zabudowy czterech boków (za wyjątkiem wejścia) w wiatkach w wysokości minimum 100 cm od podłoża. Zabudowa ma spełniać rolę oparcia dla ławek okalających. Zamawiający wymaga, aby zabudowa boków została wykonana z drewna heblowanego o min. grubości 3 cm.

Pytanie 3:

„Jakiej klasy drewno wymaga Zamawiający do wykonania wiaty, stelaży drewnianych do tablic edukacyjnych, informacyjnych, stołów i ławostołów?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga do wykonania wiaty drewna co najmniej klasy C24, stołów i ławostołów drewna co najmniej klasy C24, do stelaży drewnianych drewna co najmniej klasy C24, za wyjątkiem tablic informacyjnych z zadania 4, gdzie wymagane jest drewno co najmniej klasy khv.

Pytanie 4:

„Proszę by Zamawiający określił rodzaj pokrycia dachu wiat.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dachy wiat wykonane były z podbitki drewnianej heblowanej w technologii pióro/wpust pokryte gontem.

Pytanie 5:

„Ilu spadowy dach na wiatkach dopuszcza Zamawiający?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dach na wiatkach dwuspadowy lub czterospadowy.

Pytanie 6:

„Proszę o doprecyzowanie określenia wysokości 2,4 m w wymiarach wiaty? Czy Zamawiający dopuszcza wysokość wiaty od podłoża do najwyższego punktu powyżej 2,4 m?”

Odpowiedź:

Wysokość 2,40 m w wymiarach wiaty oznacza minimalną odległość od podłoża do najwyższego punktu konstrukcyjnego wiaty. Zamawiający dopuszcza wysokość wiaty powyżej 2,40 m.

Pytanie 7:

„Proszę o określenie wymiarów stołów znajdujących się w wiatkach?”

Odpowiedź:

Zamawiający określa minimalne wymiary stołów: szerokość 60 cm x długość 140 cm każdy.

Pytanie 8:

„W jaki sposób Zamawiający wymaga mocowania wiaty w podłożu?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga mocowania wiaty w podłożu za pomocą kotew stalowych ocynkowanych osadzonych w betonie.

Pytanie 9:

„Jaką powierzchnię położenia kostki brukowej wymaga Zamawiający pod wiatą?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby powierzchnia utwardzona z kostki brukowej obejmowała wewnętrzną powierzchnię altany i opaskę z kostki brukowej okalającej altanę ze po stronie zewnętrznej o szerokości min. 50 cm wraz z krawężnikiem.

Pytanie 10:

„Czy Zamawiający dopuszcza grubość blatu i siedziska 4,5 cm w ławostołach drewnianych? Jakiej klasy drewno wymagane jest do realizacji ławostółów?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza min. grubość 4,50 cm blatu i siedziska w ławostołach drewnianych dla klasy drewna co najmniej C24.

Pytanie 11:

„Jaki sposób zabezpieczenia stelażu metalowego wymaga Zamawiający? Czy Zamawiający dopuszcza malowanie proszkowe w stelażu tablicy metalowej?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby stelaż metalowy został ocynkowany i pomalowany proszkowo.

Pytanie 12:

„Czy Zamawiający wymaga montażu zadaszenia tablic informacyjnych drewnianych?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga montażu zadaszenia dla tablic informacyjnych (zadanie 4).

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak