

Grodziec, dnia 3 października 2025 roku

IP.6220.3.2025

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Grodziec działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 71, 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **wykonaniu urządzenia wodnego – otworu awaryjnego nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 416 obręb Łagiewniki, gmina Grodziec, Wójt Gminy Grodziec**

ustala

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wykonanie urządzenia wodnego – otworu awaryjnego nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 416 obręb Łagiewniki, gmina Grodziec oraz stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazuje następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Studnię awaryjną nr 2 eksploatować naprzemiennie wraz ze studnią podstawową nr 1 w ramach ustalonych dla tego ujęcia zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 70 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji 12,7 m, nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody ze studni nr 2 w ilości $Q_{h\max} = 53,8 \text{ m}^3/\text{h}$.
2. Nie prowadzić równoczesnej eksploatacji studni nr 1 i studni nr 2.
3. Należy wykonać szczelną obudowę studni, zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez otwór studzienny, z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych.
4. Ujęcie należy eksploatować w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych, w ilości nie większej niż $Q_{\max h} = 70 \text{ m}^3/\text{godzinę}$ i $Q_{\max r} = 230\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Uzasadnienie

Wójt gminy Grodziec z urzędu podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – otworu awaryjnego nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 416 obręb Łagiewniki, gmina Grodziec

Gmina Grodziec nie posiada na ww. terenie aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) pismem z dnia 9 lipca 2025 r. znak IP.6220.3.2025 Wójt Gminy Grodziec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie, o którym mowa wyżej zostało sklasyfikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73: urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) zastosowano art. 49 Kodeksu postępowania (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) obwieszczenia były każdorazowo zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziec, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grodziec, przekazywane były również Sołtysowi Sołectwa Łagiewniki, gmina Grodziec z prośbą o podanie ich treści do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak sprawy ON-NS.9011.1.164.2025 z dnia 20 sierpnia 2025 roku poinformował, że odstępuje od wydania opinii w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Inwestor będzie ubiegał się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy ooś, wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie jest organem właściwym do wydania przedmiotowej opinii.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu opinią nr PO.ZZŚ.4901.361.2025.PP.2 z dnia 25 sierpnia 2025 roku (data wpływu do tut. urzędu- 25.08.2025 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy jednoczesnym wskazaniu na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Należy wykonać szczelną obudowę studni, zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez otwór studzienny, z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych.
2. Ujęcie należy eksploatować w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych, w ilości nie większej niż $Q_{\max h} = 70 \text{ m}^3/\text{godzinę}$ i $Q_{\max r} = 230 \text{ 000 m}^3/\text{rok}$.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią Nr WOO-IV.4220.1290.2025.AK.2 z dnia 15.09.2025 r. z (data wpływu do Urzędu Gminy Grodziec – 15.09.2025 r.) stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – otworu awaryjnego nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 416 obręb Łagiewniki, gmina Grodziec nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Studnię awaryjną nr 2 eksploatować naprzemiennie wraz ze studnią podstawową nr 1 w ramach ustalonych dla tego ujęcia zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 70 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji 12,7 m, nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody ze studni nr 2 w ilości $Q_{h\max} = 53,8 \text{ m}^3/\text{h}$.
2. Nie prowadzić równoczesnej eksploatacji studni nr 1 i studni nr 2.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ooś), przeanalizowano:

1. Rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia;

2. Wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami;
3. Wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy o oś na podstawie treści k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przystosowaniu wykonanego na terenie działki nr ewid. 416 obręb Łagiewniki gmina Grodziec otworu awaryjnego nr 2 do potrzeb urządzenia wodnego – studni awaryjnej nr 2, umożliwiającej pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych. Planowana do wykonania studnia nr 2 będzie drugą studnią wchodzącą w skład rozpatrywanego ujęcia wód podziemnych, które służyć będzie do zaopatrzenia w wodę do celów socjalno-bytowych wodociągu wiejskiego zaopatrującego miejscowość Łagiewniki.

Obecnie funkcjonuje studnia nr 1, której zasoby eksploatacyjne w ilości $Q_e = 70 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji 12,7 m zostały określone w „Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych w kat. ”B” z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagiewniki gm. Grodziec, pow. Konińskie, woj. Wielkopolskie” i przyjęte przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzją z dnia 18.10.20210 r. znak DSR.IV.7521-42/10.

Otwór awaryjny nr 2 o głębokości 60,0 m p.p.t., znajdujący się w odległości ok. 10 m od studni nr 1, wykonano w 2024 r. na podstawie „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu awaryjnego nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Łagiewniki, gm. Grodziec, pow. Koniński, woj., wielkopolskie”, zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2024 r. znak DSK-V.7430.14.2024. Po dokonaniu próbnego pompowania wyniki badań i robót geologicznych zostały przedstawione w „Dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej z 1987 r. dotyczącego wykonania otworu awaryjnego nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagiewniki (dz. nr 416, obr. Łagiewniki), gm. Grodziec, pow. Koniński, woj., wielkopolskie” zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2025 r., znak DSK-V.7431.57.2024.

Otworem zasadniczym, z którym wiąże się zasoby eksploatacyjne ujęcia, jest studnia nr 1 o ustalonych zasobach eksploatacyjnych $Q_e = 70 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji 12,7 m. Studnia nr 2 będzie eksploatowana w ramach zasobów studni nr 1 z maksymalną wydajnością nie przekraczającą $53 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji 8,17 m i określonym teoretycznym zasięgu leja depresji $R = 228 \text{ m}$.

Ustalono, że ww. studnie nie będą pracowały równocześnie, w związku z czym zasięg obszaru zasilania nie będzie wykraczał poza obszar udokumentowany dla studni nr 1. Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu obudowy studziennej odwierconego otworu nr 2 poprzez: uzbrojenie go w głowicę studzienną, zawór zwrotny, wodomierz, zawór odcinający oraz zamontowanie pompy studziennej.

Z uwagi na to, że przyjęte przez wnioskodawcę założenia w zakresie przewidywanego zapotrzebowania na wodę oraz w zakresie eksploatacji ujęcia stanowiły podstawę do przeprowadzonej w niniejszym postępowaniu analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zostały one wpisane jako warunki realizacji przedsięwzięcia w niniejszej decyzji.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przeprowadzono analizę w zakresie oddziaływania planowanej studni nr 2 na inne ujęcia eksploatujące ten sam, czwartorzędowy poziom wodonośny. Ustalono, że w zasięgu teoretycznego leja depresji wyznaczonego dla poboru $Q_{h\max} = 53,8 \text{ m}^3/\text{h}$ i wynoszącego $R = 228 \text{ m}$ nie znajdują się inni użytkownicy rozpatrywanego poziomu wodonośnego. Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy o oś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania

oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na ilościowy, jak i jakościowy stan wód powierzchniowych i podziemnych. Ujęcie będzie eksploatowane na podstawie ustalonych zasobów eksploatacyjnych dla studni nr 1 $Q_e = 70 \text{ m}^3/\text{h}$, w oparciu o uzyskane pozwolenie wodnoprawne. Inwestor wystąpi o pozwolenie wodnoprawne na pobór wód ze studni nr 2 i odprowadzenie oczyszczonych wód popłucznych, które będą odprowadzane do rowu melioracyjnego Cz-52, zlokalizowanego na działce nr ewid. 211 obręb Łagiewniki, gmina Grodziec, powiat koniński, woj. wielkopolskie za pomocą wylotu. W tym miejscu odprowadzane są obecnie wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody obsługującej aktualnie studnię nr 1 na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych innych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ponadto przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, obecnie sam otwór zajmuje ok. 1 m^2 terenu, a po wykonaniu studni zajętość terenu wzrośnie do ok. 3 m^2 . Obudowa studni wykonana zostanie z gotowych elementów. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wytwarzania odpadów związanych z przedsięwzięciem.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody podziemnej. Pobierana ze studni nr 2 woda będzie wykorzystywana na cele realizowane przez gminę w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę, co w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960) stanowi priorytetowy cel korzystania z wód. W wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm.), a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Pyzdrska PLH300060, oddalony $5,5 \text{ km}$ od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie komunalnego ujęcia

wód podziemnych oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) „Czarna Struga od Bawołu do ujścia”, o kodzie: RW600010183569 (o złym stanie wód i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych). Dla tej JCWP nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe w zakresie wskaźników: azot azotanowy, fosfor ogólny, OWO, BZT5 i azot ogólny. Dane na temat źródeł zanieczyszczenia dla tej JCWP są aktualnie niewystarczające. Planowana inwestycja znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600071 (o dobrym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona ilościowo nieosiągnięciem celów środowiskowych, co zgodnie z kartą charakterystyki tej JCWPd związane jest z poborem punktowym z ujęć wód podziemnych). JCWPd jest monitorowana i przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Na terenie projektowanej studni i w jej sąsiedztwie brak jest cieków i zbiorników wodnych, a także obszarów bagiennych. Planowana inwestycja położona jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, a także poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752) kwalifikuje się do przedsięwzięć wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej w zakresie korzystania z usług wodnych – poboru wód podziemnych w ilości co najmniej 100 tys. m³ na rok, jeżeli pobór jest dokonywany w jednolitej części wód podziemnych zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na stan ilościowy zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Zgodnie z art. 428 Prawa wodnego, w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko – o ile taka ocena jest w przypadku danego przedsięwzięcia przeprowadzana.

Podstawę rozstrzygnięcia w sprawie wydania oceny wodnoprawnej stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zgodnie z art. 426, 430 i 431 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje ocenę wodnoprawną pod warunkiem ustalenia, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 Prawa wodnego.

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu na działce nr ewid. 416 (obręb Łagiewniki, gmina Grodziec, powiat koniński) urządzenia wodnego – studni awaryjnej nr 2, umożliwiającej pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych. W już wykonanym otworze hydrogeologicznym nr 2 (o głębokości 60 m p.p.t.) na głębokości 59 m p.p.t. zabudowano filtr kolumnowy z rur PVC. Od głębokości 59 m do 28 m pomiędzy ociosem otworu a ściankami filtru wykonano luźną obsypkę żwirową o granulacji 1 mm – 4 mm. Powyżej, w interwale 28 m – 25 m p.p.t., przestrzeń uszczelniono compaktonitem, od 25,0 m do 4,1 m p.p.t. wykonano uszczelnienie urobkiem gliniastym, dalej w interwale 4,1 m – 1 m p.p.t. przestrzeń uszczelniono compaktonitem, a od głębokości 1,0 m p.p.t. do powierzchni terenu przestrzeń zacementowano. Po zakończeniu prac wiertniczych i zabudowaniu

kolumny filtracyjnej otworu nr 2 rozpoczęto pompowanie oczyszczające, które prowadzono aż do czasu oczyszczenia się wody z zawiesiny mechanicznej (piasku i mułku) i uzyskania czystej wody. Otwór ten (docelowo ujęcie) wchodzić będzie w skład stacji wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 414/1 i 416, obr. Łagiewniki, gm. Grodziec. Łączna powierzchnia obu ww. działek wynosi 0,37 ha. Poza istniejącą studnię nr 1 (wykonaną w 1986 r.) na terenie omawianej inwestycji znajduje się budynek stacji uzdatniania wody, 3 zbiorniki retencyjne na wodę oraz odстойnik wód popłucznych. Planowana do wykonania studnia awaryjna nr 2 będzie drugą studnią wchodzącą w skład ujęcia wód podziemnych, które będzie służyć do zaopatrzenia wodociągu wiejskiego w celu zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych wsi Łagiewniki. Otwory hydrogeologiczne nr 1 i nr 2 oddalone są od siebie o 10 m. Całość stacji wodociągowej ogrodzona jest płotem i zabezpieczona przed dostępem osób postronnych. Obszar ww. działek inwestycyjnych stanowi teren ochrony bezpośredniej ujęcia. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przystosowaniu już wykonanego otworu awaryjnego nr 2 do potrzeb studni, która ujmować będzie wodę z utworów czwartorzędowych oraz na uzbrojeniu tego otworu i wykonaniu jego obudowy studziennej. Obudowę studni planuje się wykonać jako napowierzchniową. Inwestycja polegać będzie na uzbrojeniu wykonanego otworu studziennego w głowicę studzienną, zawór zwrotny, wodomierz, zawór odcinający oraz zamontowaniu pompy studziennej (głębinyowej). W przypadku wykonania obudowy studni, powierzchnia zajmowana przez studnię będzie wynosiła ok. 3 m².

Studnia nr 2 będzie pracowała w ramach zasobów eksploatacyjnych studni nr 1. Otworem zasadniczym, z którym wiąże się zasoby eksploatacyjne całego ujęcia jest studnia nr 1 o ustalonych zasobach eksploatacyjnych w ilości $Q = 70 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji 12,7 m. Studnia nr 2 będzie eksploatowana w ramach zasobów studni nr 1 z maksymalną wydajnością nie przekraczającą 53,8 m³/h, przy depresji $s = 8,17 \text{ m}$ i określonym teoretycznym zasięgu leża depresji $R = 228,0 \text{ m}$. Maksymalny roczny pobór określony został na 230 000 m³. Ze względu na awaryjny charakter studni nr 2, studnie nr 1 i nr 2 nie będą pracowały jednocześnie, w związku z czym zasięg obszaru zasilania nie będzie wykraczał poza obszar udokumentowany dla studni nr 1. Pobierana z nowoprojektowanej studni awaryjnej nr 2 woda wykorzystywana będzie do zaopatrzenia wodociągu wiejskiego w celu zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców gminy Grodziec. W zasięgu leża depresji planowanej do wykonania studni awaryjnej nr 2 z wyłączeniem studni podstawowej nr 1 nie występują inne ujęcia wód podziemnych.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w opinii nr PO.ZZŚ.4901.361.2025.PP.2 z dnia 25 sierpnia 2025 roku (data wpływu do tut. urzędu- 25.08.2025 r.) stwierdził, że dla pozytywnego rozstrzygnięcia przedmiotowego przypadku decydującymi okolicznościami są: wnioskowany pobór realizowany będzie w wielkości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych całego ujęcia wynoszących $Q = 70 \text{ m}^3/\text{h}$, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Koninie znak: OS: 8530/78/87 z dnia 19.06.1987 r.; zgodnie z aktualnie obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) dla JCWPd GW600071 został wyznaczony cel, jakim jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny, a będąca przedmiotem oceny wielkość poboru wód podziemnych z przedmiotowego ujęcia jest uwzględniona w bilansie ilościowym stanowiącym podstawę wyznaczenia ww. celu i nie powoduje zwiększenia zaakceptowanego poziomu deficytu, eksploatacja omawianego ujęcia nie spowoduje wzrostu zanieczyszczeń wód podziemnych i w wyniku eksploatacji tego ujęcia nie nastąpi pogorszenie stanu jakościowego wód podziemnych, co jest zgodne z celem środowiskowym polegającym na utrzymaniu dobrego stanu chemicznego wód.

W związku z powyższym, mając na względzie wielkość wnioskowanego poboru, charakter i skalę jego oddziaływania uznano, że planowane działanie – pobór wód podziemnych z pokładów czwartorzędowych z omawianego ujęcia wód podziemnych nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy Prawo wodne, co w kontekście zapisu art. 431 tej ustawy, stanowi uzasadnienie dla wydania oceny wodnoprawnej.

W związku z powyższym Wójt Gminy Grodziec zawarł w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje niezbędne do wydania oceny wodnoprawnej oraz informację o zastępowaniu – zgodnie z art. 428 ustawy Prawo wodne – oceny wodnoprawnej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (dla ważności tej oceny wodnoprawnej).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie, a także przy założeniu realizacji warunków i wymagań określonych w sentencji, stwierdza się brak możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 335). Niemniej z uwagi na konieczność minimalizacji ewentualnego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań określonych w sentencji.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa w dniu 15 września 2025 roku zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście z aktami sprawy, strony nie zgłosiły żadnych uwag. Dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o wniosek i załączone do niego materiały oraz uzyskane opinie i postanowienie. Spełnienie środowiskowych uwarunkowań określonych w niniejszej decyzji powinno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja nie oddziaływała negatywnie na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Grodziec, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

z up. Wójta Gminy Grodziec
/-/ Radosław Perczyński
Z-ca Wójta Gminy Grodziec

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. wykonanie urządzenia wodnego – otworu awaryjnego nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 416 obręb Łagiewniki, gmina Grodziec.

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1. Gmina Grodziec
2. Strony postępowania – na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Daria Szyszka

daria.szyszka@grodziec.pl

tel. 63 248 55 00 w. 24

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
60-591 Poznań, ul. J.H. Dąbrowskiego 79
(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
62-500 Konin, ul. Staszica 16
(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś)
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole
62-600 Koło, ul. Prusa 3
(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś)
4. Starosta Koniński
62-510 Konin, al. 1-go Maja 9
(gdzie decyzja stanie się ostateczna, zgodnie z art. 86a ustawy ooś)

Wójt Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Załącznik Nr 1
do decyzji Wójta Gminy Grodziec
Nr IP.6220.3.2025 z dnia 3 października 2025 roku

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. wykonanie urządzenia wodnego – otworu awaryjnego nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 416 obręb Łagiewniki, gmina Grodziec.

Inwestycja polegać ma na wykonaniu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 416 położonej w obrębie Łagiewniki, gmina Grodziec, powiat koniński urządzenia wodnego – studni awaryjnej nr 2, umożliwiającej pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych.

Otworem zasadniczym, z którym wiązą się zasoby eksploatacyjne ujęcia, jest studnia nr 1 o ustalonych zasobach eksploatacyjnych $Q_e = 70 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji 12,7 m. Studnia będąca przedmiotem inwestycji - nr 2 będzie eksploatowana w ramach zasobów studni nr 1 z maksymalną wydajnością nie przekraczającą $53 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji 8,17 m i określonym teoretycznym zasięgu leja depresji $R = 228 \text{ m}$. Studnie nie będą pracowały równocześnie, w związku z czym zasięg obszaru zasilania nie będzie wykraczał poza obszar udokumentowany dla studni nr 1. Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu obudowy studziennej odwierconego otworu nr 2 poprzez: uzbrojenie go w głowicę studzienną, zawór zwrotny, wodomierz, zawór odcinający oraz zamontowanie pompy studziennej.