

GK 7442 - 113/09

OPINIA Nr 113/09

Na podstawie art. 7d. pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 1 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2005 roku Nr 240, poz. 2027) oraz rozdziału 3 i 5, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

OPINIJE SIĘ POZYTYWNE

dokumentację projektową: „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ramach projektu modernizacji nawierzchni ulicy Młyńskiej w m. Gryfów Śląski”

Wnioskodawca : DFE EKORAJ Sp. z o.o.

50-155 Wrocław ul. Purkiniego 1

Inwestor:

Gmina Gryfów Śląski

Wniosek : z dnia 19.10.2009 r.

data wpt. 20.10.2009 r.

UWAGI I ZALECENIA :

1. Integralną częścią niniejszej opinii jest załącznik graficzny potwierdzony pieczęcią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
2. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat pod warunkiem że nie zaistnieją przypadki wyłączenia zmiany usytuowania uzgodnionych projektowanych sieci uzbrojenia terenu podlegających ponownemu uzgodnieniu w ZUDP.
4. Stosownie do przepisów prawa budowlanego projekt należy opracować geodezyjnie uwzględniając normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektów budowlanych.
5. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiarowy powykonawczy sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonać przed ich zakryciem.
6. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prace prowadzić ręcznie pod nadzorem jednostek nim zarządzających po wcześniejszym ich powiadomieniu. Skrzyżowania i zblizenia z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu odpowiedzialność prawną i finansową ponosi inwestor inwestycji uzgodnionej niniejszą opinią.
7. Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejącą siecią telekomunikacyjną wykonywać zgodnie z uzgodnieniem nr 39693 z dn. 17.08.09 r. wydanym przez przedstawiciela TP – S.A (pismo STTWREBU-2111-39693/09/MJ).
8. Znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne podlegają ochronie prawnej. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich wznowienie.

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
WE WROCŁAWIU

DFE EKORAJ Sp. z o.o.
WPLYNĘŁO
dnia 17.08.2009 143/RS
podpis.....

Delegatura w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 23 ☎(075) 752 68 65, 767 63 85	Wosoz-jg@rubikon.pl http://wosoz.lbp.wroc.pl/public/
---	---

Jelenia Góra, dnia 11.08.2009 r.

ZA-TW-5032-1/09

L. dz. 2881

POSTANOWIENIE nr

298/08

Działając na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz.1071) po rozpatrzeniu wniosku: DFE EKORAJ Sp. z o.o., ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław, z dnia 07.07.2009 r., dotyczącego uzgodnienia projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacji nawierzchni ulicy Gryfowie Śląskim

Postanawiam:

dopuszczyć przedstawioną dokumentację:

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacji nawierzchni ulicy Gryfowie Śląskim, wykonany w lipcu 2009 r., autor projektu mgr inż. Katarzyna Sobko, mgr inż. Zdzisław Ziolkowski, jako dowód w postępowaniu administracyjnym z następującymi uwagami:
Prace ziemne w ramach inwestycji należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, w trybie ratowniczych badań archeologicznych dokumentować odkrywane obiekty i warstwy kulturowe. Przed przystąpieniem do inwestycji należy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Delegaturze w Jeleniej Górze uzyskać stosowne pozwolenie na prowadzenie nadzoru archeologicznego.

UZASADNIENIE

Prace ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacji nawierzchni ulicy Gryfowie Śląskim prowadzone będą na terenie wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr 381 z dnia 25.11.1956 r. w rejonie średniowiecznych urządzeń obronnych miasta.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 141 § 1 i art. 142 Kpa na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Dołnośląskiego
Wojewódzkiego Konservatora Zabytków
mgr inż. Zdzisław Ziolkowski
mgr inż. Katarzyna Sobko
KONSERWATOR ZABYTKÓW
WE WROCŁAWIU

Otrzymała:

1. DFE EKORAJ Sp. z o.o., ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław
2. Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
3. a/a TW

Wymienione wyżej działki stanowią drogę gminną – ul. Młyńska w Gryfowie Śląskim. Ulica ta składa się z dwóch działek nr 362 obręb II Gryfów Śląski i nr 200 obręb I Gryfów Śląski. Część drogi przy której rosną drzewa wskazane do usunięcia to działka nr 200 obręb I Gryfów Śląski. W załączniku mapowym z dnia 06.05.2009r. zostało prawidłowo wskazane miejsce położenia drzew i właściwe drzewa zostały wycięte do wyniku po dokonaniu wizji lokalnej przez pracownika Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

nr 200 obręb I Gryfów Śląski.

z dnia 26 października 2009 roku zwrócił się z prośbą o zmianę omyłkowo wpisanego numeru działki nr 362 obręb II Gryfów Śląski, na prawidłowy, który powinien być: działka nr 200 obręb I Gryfów Śląski.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski wnioskiem znak: WT.EK.6130/39-p/09 z dnia 26 października 2009 roku zwrócił się z prośbą o zmianę omyłkowo wpisanego numeru działki nr 362 obręb II Gryfów Śląski, na prawidłowy, który powinien być: działka nr 200 obręb I Gryfów Śląski.

Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie zmiany decyzji Starosty Lwóweckiego znak: GS.6132-63/w/1272/2009 z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce nr 362 obręb II Gryfów Śląski, stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski.

Dnia 29 października 2009 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek od Burmistrza


UZASADNIENIE

„nr 200 obręb I Gryfów Śląski”.

w wersji 11, 16, 22, 27 zapis „nr 362 obręb II Gryfów Śląski” winien brzmieć:

stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski w następujący sposób:

Starosty Lwóweckiego znak: GS.6132-63/w/1272/2009 z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce nr 362 obręb II Gryfów Śląski, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1017 ze zmianami) zmienia się za zgodą strony ostateczną decyzję Na podstawie art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.



DECYZJA

STAROSTA LWÓWECKI
Al. Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
GS.6132-63/w/2946/2009

Lwówek Śląski, dnia 19 listopada 2009 roku

Wobec powyższego, stwierdza się zmianę decyzji Starosty Lwóweckiego znaki: GŚ.6132-63/w/1272/2009 z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Młyńskiej w Gryfowie Śląskim.

Przepis art.155 k.p.a. stanowi, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny i interes stron.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.



① Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Kynek 1
59-620 Gryfów Śląski

2. a/a

Wzrost Rudolf
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami

2 up. STAROSTY



Lwówek Śląski, 29 lipca 2009r.

Znak sprawy OLŚ-ME-4600-107/09

L.dz. 1173 /09

DFE EKORAJ Sp. z o.o.
ul. Purkyniego 1
50-155 Wrocław

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizację nawierzchni na ulicy Miłkowskiej w Gryfowie Śląskim

Nawiązując do pisma ER 89 WS/2009 z dnia 03.07.2009r. Oddział w Lwówku Śląskim Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych uzgadnia wyloty do cieku Oldza w km 0+200 i 0+780 pod warunkiem:

- utrzymania cieku Oldza na odcinku 100mb, tj. km 0+150 - 0+200 oraz w km 0+730 - 0+780,
- o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić prowadzącego sprawę,
- Oddział w Lwówku Śląskim Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w odbiorze ww. prac.

Jednocześnie wyjaśniamy, że na wykonanie robót ziemnych i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału należy uzyskać zwołnienie z art. 85 Ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 ze zmianami).

Natomiast nie wyrażamy zgody na zlokalizowanie osadnika i separatora na działce nr 499 obręb 2 stanowiącej wał przeciwpowodziowy.

W załączeniu przesyłamy fakturę za ww. uzgodnienie.

Sprawy prowadzi:
Teresa Brant, dział ME
075-722-31-93 w Lubaniu
lwowe@dzmiuw.wroc.pl

DFE EKORAJ Sp. z o.o.
WPŁYNĘŁO

dnia 31.07.2009r.
podpis: 12.7
t. W. Wier - Gosińska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
mgr Elżbieta Jaroś



Lwówek Śląski dn. 26. października 2009r.

Znak sprawy OLŚ-ME-4600/156/09
1916 / 09 L.dz.

DŹE EKORAJ Sp. z o.o.
ul. Purkyniego 1
50-155 Wrocław

dot. dodatkowych warunków uzgodnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz modernizację nawierzchni na ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim.

Nawiązując do pisma ER 89 WS/2009 z dnia 03.07.2008r. oraz do pisma ER 166
WS/2009 z dnia 04.09.2009r. Oddział w Lwówku Śląskim Dolnośląskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych po ponownym rozpatrzeniu sprawy uzgadnia przebieg
trasy kanalizacji sanitarnej w m. Gryfów Śląski zlokalizowanej w odległości mniejszej
niż 50m od stopy wałów przeciwpowodziowych tj. od dz. nr 379 i dz. nr 499
stanowiących wały przeciwpowodziowe cieku Oldza pod warunkami:

- z uwagi na fakt, iż planowany przebieg trasy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
odbywa się w strefie ochronnej wałów przeciwpowodziowych (dz. nr 379 i 499)
cieku Oldza (50m po stronie odpowiedzialnej) winno być ono zaprojektowane w
sposób zapewniający właściwe doszczelnienie tej sieci, gwarantujące brak
infiltracji wzdłuż jej przebiegu, celem wyeliminowania przebiegów hydraulicznych
i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wałów, a tym samym
bezpieczeństwa terenów przyległych.
- roboty powinny być prowadzone w sposób zapewniający nienaruszalność
korpusu wałów oraz uniemożliwiający wzrost infiltracji w strefie ochronnej wałów
po wykonaniu robót.
- wykopy należy umocnić ściankami zabezpieczającymi lub rozporami i
odpowiednio odwadniać w czasie robót.
- wykopy należy zasypywać warstwami zagęszczonymi zgodnie z wymaganiami

normatywnymi,

- stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez uprawnionego geologa,
- dokumentację geotechniczną z badań gruntu po zagęszczeniu, przedstawić w dokumentacji powykonawczej,
- o terminie rozpoznienia i zakończenia robót należy powiadomić prowadzącego sprawę,

- Oddział w Lwówku Śląskim Dolnośląskiego Zarządu Mieloracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w odbiorze ww. prac.

- na wykonanie robót ziemnych i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50m od stopy walu należy uzyskać zwolnienie z zakazu budowy w formie decyzji wydanej przez Marszałka Województwa zgodnie z art. 85 Ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami).

- pozostałe warunki zgodnie z pismami nr OLŚ-ME-4600/107/09 i nr OLŚ-ME-4600/135/09 pozostają bez zmian.

Sprawy prowadzi:
Teresa Brant, dział ME
tel 075-722-31-83 w Lubaniu
e-mail: lwowek@dzmluw.wroc.p

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
mgr Elżbieta Jarosz

DPE EKORAJ Sp. z o.o.
WPLYNĘŁO

dnia 30.10.2009r. 14
podpis: 23.10/2009



DM-W/PG/6240-73/2009

L. dz. 5120/09

Wrocław, dnia 27 października 2009 r.

DECYZJA Nr 73/2009

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) – po rozpatrzeniu wniosku, znak ER 158 WS/2009 z dnia 24.08.2009r., Pani Aliny Olenderek, reprezentującej Dolnośląską Fundację Ekorozwoju EKORAJ Sp. z o.o. – pełnomocnika inwestora tj. Gminy Gryfów Śląski, w sprawie zwolnienia z zakazu określonego w art. 85 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

orzeka m:

I. Zwalnia się Gminę Gryfów Śląski z zakazu kopania dołów oraz wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy odpowiedzialnej wiatru przeciwpowodziowego i jednocześnie wyraża się zgodę na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizację nawierzchni ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim, w strefie ochronnej wiatru przeciwpowodziowego (działka nr 379 i nr 499 w Gryfowie Śląskim) rzeki Oldza.

II. Niniejszą decyzję wydaje się pod następującymi warunkami:

- 1) o rozpoczęciu i zakończeniu prowadzenia robót w strefie ochronnej wiatru przeciwpowodziowego rzeki Oldza należy powiadomić z tygodniowym wyprzedzeniem Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – Oddział w Lwówku Śląskim - administratora wiatru przeciwpowodziowego, celem zabezpieczenia nadzoru nad wykonywanymi pracami,
- 2) podczas prowadzenia robót ziemnych nie można dopuścić do naruszenia skarp i korony wiatru przeciwpowodziowego, ponadto wszelkie wykopy technologiczne



w strefie ochronnej (50 m) wiatu przeciwpowodziowego po stronie odpowiedzialnej należy zaspac warstwami zagęszczanymi zgodnie z wymaganiami normatywnymi, celem zapewnienia bezpiecznego jego funkcjonowania w czasie przepływu wielkich wód. Stopień zagęszczenia gruntu winien być potwierdzony przez specjalistę ds. geotechniki, zaś świadectwo zagęszczenia gruntu wraz z dokumentacją powykonawczą i zawiadomieniem o zakończeniu robót dostarczone do DZMIUW we Wrocławiu – Oddział w Lwówku Śląskim,

- 3) realizacja robót winna być przeprowadzona zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, obowiązującymi przepisami, a także otrzymanymi materiałami i uzgodnieniami, Oddział Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – Oddział w Lwówku Śląskim:
- znak OLS-ME-4600/135/09 z dnia 10.09.2009r.,
 - znak OLS-ME-4600/156/09 z dnia 26.10.2009r.,
- zapewniając bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz odpowiednią szczelność i stabilność wiatu przeciwpowodziowego. Wszystkie powstałe uszkodzenia należy naprawić, a teren w obrębie wykonywanych prac doprowadzić do stanu pierwotnego.

Uzasadnienie

Postępowanie wszczęto na wniosek, znak ER 158 WS/2009 z dnia 24.08.2009r., Pani Aliny Olenderek, reprezentującej Dolnośląską Fundację Ekorożwoju EKORAJ Sp. z o.o. - pełnomocnika inwestora tj. Gminy Gryfów Śląski, uzupełniony i rozszerzony pismem, znak ER 178 WS/2009 z dnia 17.09.2009r. Do wniosku dołączono uzgodnienie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – Oddział w Lwówku Śląskim, znak OLS-ME-4600/135/09 z dnia 10.09.2009r., a także dodatkowe warunki uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarniej i deszczowej zawarte w piśmie, znak OLS-ME-4600/156/09 z dnia 26.10.2009r., spełniając tym wymogi konieczne do wydania decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego w trybie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Decyzję wydano na podstawie materialnych i formalnych przepisów prawa powołanych na wstępie. Podstawę decyzji stanowią dołączone do wniosku plany sytuacyjne wysokościowe kanalizacji oraz modernizacji nawierzchni ul. Młyńskiej w skali 1:500, opracowane w sierpniu 2009r. przez Dolnośląską Fundację Ekorożwoju EKORAJ Sp. z o.o., wraz z uzgodnieniami Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – Oddział w Lwówku Śląskim: znak OLS-ME-4600/135/09 z dnia 10.09.2009r. i znak OLS-ME-4600/156/09 z dnia 26.10.2009r., administratora wiatu przeciwpowodziowego.

Planowana inwestycja przy zachowaniu warunków zamieszczonych w decyzji nie wpłynie na szczelność i stabilność wiatu przeciwpowodziowego, a tym samym nie pogorszy stanu bezpieczeństwa terenów przyległych.

Mając powyższe ustalenia na uwadze orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.
2. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r., Dz. U. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).
3. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Adnotacja dot. opłaty skarbowej:

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) niniejsza decyzja zwolniona jest od opłaty skarbowej.

Z up. MARSZAŁKA
Województwa dolnośląskiego
Anna Łajczakowska
Dyrektor Wydziału Gosp. i Urz. Wodnej

Otrzymują:

1. DFE EKORAJ Sp. z o.o.

ul. Purkyniego 1
50-155 Wrocław

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław (zgodnie z art. 92 ust. 3 pkt 9 ustawy Prawo wodne)

Do wiadomości:

1. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

we Wrocławiu – Oddział w Lwówku Śląskim
ul. Jaraacza 24, 59-600 Lwówek Śląski

Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2009r.

nr spr. DM-W/PG/6240-73/2009

DOLNY
ŚLĄSK

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lwówku Śląskim
ul. Ogrodowa 1
tel./fax 0*75 / 782 26 10
DT.402-46/09
ZDP-1051/09

Lwówek Śląski dnia 05.08.2009r.

DŹE EKORAJ Sp. z o.o.

ul. 1 Purkyniego 1

50-155 Wrocław

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2009r. Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim **uzgadnia pozytywnie** na etapie projektowym:

– włączenie modernizowanej ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim do ulicy Wojska Polskiego – droga powiatowa nr 2543D.

- przebieg kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gryfów Śląski – w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2543D ul. Wojska Polskiego i nr 2542D ul. Kolejowa zgodnie z załączoną dokumentacją.

Przejsście pod jezdnią należy wykonać metodą przewiertu.

Na etapie wykonawstwa należy wystąpić z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego.

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śl
mgr inż. Marek Małcuński

DŹE EKORAJ Sp. z o.o.
WPLYNEŁO

dnia 10.08.2009
podpis 134 11203

Wrocław, dnia 2009-10-08

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział we Wrocławiu
53-130 Wrocław, ul. Powstańców Śl 186
Tel. 33-47-300, fax 367-17-69
NIP 858-24-41-331
GDDKIA-O/WR.Z-3-js-435-208.1/09

DECYZJA

Na podstawie artykułu 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) w związku z art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad po rozpatrzeniu wniosku: DFE EKORAJ Sp. z o.o., ul. Pułkownika 1, 50-155 Wrocław z dnia 2009-08-10 występującego z upoważnienia: URZĘDU GMINY i MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z siedzibą: 59-620 Gryfów Śląski, Rynek 1 w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 30 w m. Gryfów w zakresie kolizji z działką nr 141 AM4,5

zezwalam

na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 30 w m. Gryfów w zakresie kolizji z działką nr 141 AM4,5 na następujących warunkach:

1. Kanalizację sanitarną należy umieścić zgodnie z przedłożonym do wniosku planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji. Zezwala się na prowadzenie robót metodą rozkopu.
2. Na odcinkach równoległych do drogi Zarządca drogi zastrzega sobie prawo wezwania właściciela uzgodnionych instalacji do przełożenia jej poza pas drogowy lub odsunięcia od jezdni na koszt właściciela w przypadku przebudowy lub modernizacji drogi krajowej oraz prawo do budowy lub umieszczenia nad nią elementów infrastruktury drogowej.
3. W przypadku ewentualnych zapadnięć istniejącej konstrukcji jezdni, skarp i pasa drogowego w miejscu robót uszkodzone elementy korpusu drogowego zostaną odtworzone przez Wykonawcę na koszt Inwestora – zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez Rejon GDDKIA.
4. Kanalizację sanitarną w pasie drogowym umieścić należy w rurze ochronnej, stalowej lub grubościennnej na rzędnych wykluczających kolizję z istniejącymi sieciami.
5. Roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego wykonywać ręcznie.
6. Konstrukcja jezdni, skarp i pasa drogowego w miejscu robót zostanie odtworzona przez Wykonawcę na koszt Inwestora – zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez GDDKIA Rejon w Lubaniu.
7. Zасыpywanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów a roboty ziemne wykonywać według normy PN-S-02205, natomiast wszelkie roboty nawierzchniowe zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi.
8. Termin i szczegóły umieszczenia urządzenia ustalić z GDDKIA Rejonem Sp. z o.o.

WPLYNĘŁO
DFE EKORAJ Sp. z o.o.

dnia 15.10.08
podpis 2.16.8.12088

9. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje z urzędzeniami obywateli znajdującymi się pasie drogowym. Lokalizację tych urzędzeń ustalić z ich użytkownikami lub administratorami. W przypadku, gdy budowa kanalizacji sanitarniej w pasie drogi krajowej nr 30 w m. Gryfów w zakresie kolizji z działką nr 141 AM4,5 koliduje z istniejącymi urzędzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia w/w urzędzeń lub obiektów.

10. Wszelkie odkształcenia jezdní oraz innych elementów pasa drogowego w miejscu robót w ciągu 2 lat od zakończenia robót będą usuwane na koszt Inwestora.

11. Zarządca drogi zgodnie z art. 39 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych poucza o obowiązku uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwoleń na budowę lub zgłoszenia budowy albo robót budowlanych.

12. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót. O wydanie takiego zezwolenia należy zgodzić z art. 40, ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3 w/w ustawy o drogach publicznych wystąpić 30 dni wcześniej przed planowanym zajęciem pasa drogowego z wnioskiem do GDDKiA Regionu w Lubaniu załączając dokumenty wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz.U. nr 140 z 2004 r., poz. 1481) łącznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robót zatwierdzonym przez osobę działającą z upoważnieniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

13. Za zajęcie pasa drogowego i za okres umieszczenia urzędzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami funkcjonowania drogi pobrana będzie opłata przewidziana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2004 r. nr 129, poz. 1369)

14. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością będącą w zarządzie tut. Dyrekcji na cele budowlane związane z powyższymi robotami w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

15. Utrzymanie w/w urzędzeń należy do ich posiadaczy.

UZASADNIENIE

Organ po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy postanowił zezwolić na lokalizację sieci kanalizacji sanitarniej w pasie drogi krajowej nr 30 w m. Gryfów w zakresie kolizji z działką nr 141 AM4,5 na podstawie przedłożonych dokumentów.
Strona prawotwórczo powiadomiona pismem nr GDDKiA-O/WR.Z-3-js-435-208/09 z dnia 2009-08-21 o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się ze zgrupowaną w sprawie dokumentacją oraz złożenia ostatecznych wyjaśnień do dnia 16.09.2009r nie skorzystała ze swojego prawa.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczanie urzędzeń, przedmiotów i innych materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególności uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urzędzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, może nastąpić wyłączenie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustanawia w celu ochrony pasa drogowego przeznaczanego do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz lokalizowania w nim w/w urzędzeń i obiektów. Warunkiem odstępstwa od

tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie zasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia powinno mieć charakter wyjątkowy. O tym, co może znajdować się w pasie decyduje zarządca drogi, który przy wydawaniu zezwoleń musi jednak kierować się przede wszystkim obowiązującymi przepisami oraz wykonywaniem nałożonych na niego obowiązków, do których między innymi zalicza się bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wykorzystywać posiadaną wiedzę i praktykę w zarządzaniu drogami.

W uznaniu organu zarządzającego drogami krajowymi w niniejszej sprawie zachodzi przesłanie określone w art. 39, ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 30 w m. Gryfów w zakresie kolizji z działką nr 141 AM/4,5. Kanalizacja sanitarna będzie umieszczona poza jezdnią drogi krajowej nr 30, w poboczu.


Lokalizacja nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Nakłada się na Inwestora obowiązek dopełnienia warunków niniejszej decyzji pod rygorem zastosowania art. 162 k.p.a

POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 3 k.p.a od niniejszej decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć w tut. Oddziale GDDKIA w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Z upoważnienia
Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad
Z-ca Dyrektora Oddziału
mgr inż. Jacek Kowalczyński




zwolnienie z opłaty skarbowej
na podstawie art. 7 ust. 3
ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r.
Dz. U. Nr 225 poz. 1635

Otrzymują:
1. DFE EKORAJ Sp. z o.o.
ul. Parkowego 1
50-155 Wrocław
2. URZĄD GMINY I MIASTA
59-620 Gryfów Śląski
Rynek 1
3. a/a

Do wiadomości:
1. GDDKIA – Region Luban
59-800 Luban
ul. Kościuszkowski 26
+ mapa

Pismo sporządził:
mgr inż. Agnieszka Biczysko
nr tel. (071) 33 47 355 e-mail: abiczysko@wroclaw.gddkia.gov.pl



DPE EKORAJ Sp. z o.o.
WPŁYNĘŁO

data: 15.08.2009 15:19:00
podpis: [signature]

DPE EKORAJ Sp. z o.o.
ul. Purkyniego 1
50-155 Wrocław

Wąbrzych, 17 sierpnia 2009r.

tel.: 0 71 359 52 17
fax: 0 71 359 54 34

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław

Region Zachodni
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Rozwój i Gospodarka Zasobami Sieci
Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci
www.tp.pl

Numer pisma: STW/REBU-2111-39693/09/MJ
Temat: uzgodnienie trasy w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacją nawierzchni na ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim.

Uzgodnienie nr 39693

Szanowni Państwo,

Informujemy, że uzgadniamy trasę projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacji nawierzchni na ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:

Telekomunikacja Polska
Region Zachodni Technicznej Obsługi Klienta
Wydział Współpracy z Partnerami Technicznymi
ul. Powstańców Śl. 134
50-940 Wrocław

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Zachodni;

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienależnych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez TP S.A. pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym;


4. W strefie projektowanych wykopów kanalizację telefoniczną TP S.A. zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;

5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom pokryw studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Współpracy z Partnerami Technicznymi TP w Jeleniej Górze, ul. Karłowicza 17a, tel. 0 75 755 12 06;

7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Telekomunikację Polską S.A.;
8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymanie pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej;
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest do dnia 17.08.2010r.
- Telekomunikacja Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem



Paweł Kramarz

Z up. Dyrektora

ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Załącznik: 1 kpl. planów sytuacyjnych.

Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazownictwa Zgorzelec
ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec
tel. (75) 772 25 31, fax (75) 772 25 76
Rejon Dystrybucji Gazu Zgorzelec
tel. (75) 772 2477
wkorneluk@gazownia.pl
tel. (75) 772 2416
mlawinski@gazownia.pl

Wasz znak: TT-15/103412/2009
Nasz znak: TZ-ZW1105/2009

Dot.: dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizację nawierzchni na ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim.

Rodzaj uzgodnienia podziemnego – kanalizacja sanitarna i deszczowa, modernizacja nawierzchni

Miejsce inwestycji:

miejsowość: Gryfów Śląskim
ulica: Młyńska, Kolejowa, Sikorskiego, Polna

Opinia ważna jest do dnia 21.08.2010

Zgłoszenia i interwencje związane z inwestycją należy kierować do Rejonu Dystrybucji Gazu w Zgorzelecu ul. Fabryczna 1.

WARUNKI DO OPINII ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASTĘPNEJ STRONIE

DFE EKORAJ Sp. z o.o.
WPLYNĘŁO

data:
podpis:



Uwagi do uzgodnienia.

1. Sieci gazowe zaznaczono:
- wg inwentaryzacji geodezyjnej
kolorem: / żółtym n/c *
 - wg inwentaryzacji geodezyjnej
kolorem: / zielonym s/c *
2. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń gazowych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały zainwentaryzowane na mapie, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą sieci gazowej zainwentaryzowanej na mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem.
3. W przypadku odkrycia nie zinventaryzowanej sieci gazowej należy o tym zawiadomić natychmiast kierownika Regionu Dystrybucji Gazu w Zgorzelcu.
4. Ponadto nadmieniam się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości jezdni, chodników itp. należy się liczyć z odchyleniami na planie, dlatego przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać wykopy próbne w celu określenia rzeczywistego przebiegu sieci gazowej.
5. Skrzyżowania i zblizenia z siecią gazową wykonać zgodnie z normą (1).
6. W przypadku uszkodzenia istniejących gazociągów w trakcie prowadzenia robót, oprócz kosztów naprawy uszkodzenia DOD Sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec będzie dochodził odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytułu: • przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
- pokrycia strat odbiorców, w przypadku przerwy w dostawie gazu.
7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń gazowych, inwestor opracuje dokumentację techniczną, uzyska jej uzgodnienie w Oddziale Zakładzie Gazowniczym Zgorzelec oraz wykona roboty na własny koszt.
8. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów należy przed przystąpieniem do pracy przesłać stosowne zlecenie do Regionu Dystrybucji Gazu w Zgorzelcu. W zleceniu należy podać numer uzgodnienia, numer telefonu, nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie prac z ramienia wykonawcy oraz numer konta bankowego, oświadczenia płatnika podatku VAT.
9. W trakcie wykonywania robót zachować należy bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem (2) i (3) lub zarządzeniem (4).
10. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia gazowego prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
11. Sposób rozwiązywania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokołarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Regionu Dystrybucji Gazu w Zgorzelcu.
12. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić należy Region Dystrybucji Gazu w Zgorzelcu co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem.

Uzgodnienie jest ważne łącznie z mapą (mapami) stanowiącą załącznik graficzny do niniejszego pisma.

* niskie ciśnienie * średnie ciśnienie

Obowiązujące przepisy i normy:

- (1) PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi;
- (2) Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. [Dz. U. Nr 139, poz. 686] w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;
- (3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe [Dz. U. z 11.09.2001 r. Nr 97 poz. 1055]
- (4) Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 roku [M. P. Nr 59, poz. 567] w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania lub zbliżenia;

Z poważaniem
Kierownik
Rejon Dystryktu Gazu Zgorzelec
Wojciech Korneluk

Otrzymują:
1. Adresat + zał. graficzny
2. TZ – Zgorzelec + zał. graficzny

Sprawę prowadzi:

Mirosław Lewiński

☎ 075 77 22 416

lub kom. 667656527



DPE EKORAJ Sp. z o.o.

ul. Purkiniego 1

50-155 Wrocław

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej

UZGODNIENIE NR 466/2009

Sprawdono projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarniej oraz modernizacji nawierzchni ulicy Młyńskiej m. Gryfów Śląski w zakresie kolizji z istniejącymi urządzeniami energetycznymi z uwagami:

1. Projektowana sieć j.w. nie koliduje z podziemnymi ani nadziemnymi urządzeniami energetycznymi.
2. W obrębie namiesiono urządzenia energetyczne:
 - zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną.
 - Sieć elektroenergetyczną 20 kV zaznaczono kolorem czerwonym.
3. Zbliżenia i skrzyżowania z istniejącymi liniami kablowymi wykonano zgodnie z N-SEP-E-004.
4. Prace wykonywane w zbliżeniu do linii napowietrznych wykonano zgodnie z PN-E-05100-1. Prace wykonywać w taki sposób, aby nie naruszyć ustrojów i ich wzmacnień.
5. Prace ziemne w miejscu zbliżenia (do 3m) i skrzyżowania w (promieniu 3m) z kablami energetycznymi należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Prace winny być nadzorowane przez pracownika Posterniku Energetycznego Gryfów Śl. tel. 075-78-13-216.
6. Wykonawca robót winien wystąpić do Rejonu Dystrybucji Luban ul. Kościuszki 11, tel. 72-19-200 (210, 211) na 3 dni przed rozpoczęciem robót celem zapewnienia nadzoru.
7. Odkryte kable muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prawidłowość zabezpieczenia kabli potwierdza pracownik PE Gryfów Śl.
8. Zasypanie kabli winno odbywać się w obecności pracownika PE Gryfów Śl.
9. W przypadku uszkodzenia urządzeń energetycznych kosztami naprawy i poniesionych strat zostanie obciążony wykonawca robót oraz inwestor.
10. Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy dokonać aktualizacji uzgodnienia.
11. Trasę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego uzgodnić w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
12. Uwagi wynikające z niniejszego uzgodnienia należy uwzględnić w części opisowej dokumentacji projektowej.
13. Niniejsze uzgodnienie ważne jest 1-rok od daty wydania
14. Uzgodnienie nr 466/2009 należy zamieścić w każdym egzemplarzu projektu.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Małecki ■ 075/72-19-262

Załączniki:

1. Mapa syl.-wys.

2. fakt.vat RD1.3/08/2009/347

Rozdzielnik: 1. Adresat 2. a/a

DPE EKORAJ Sp. z o.o.

WPLYNĘŁO

dnia 21.08.2009

podpis

EnergiaPro S.A. Oddział w Jeleniej Górze
Rejon Dystrybucji Luban
59-600 Luban, ul. Kościuszki 11A
tel. +48-75/72 19 200, fax +48-75/72 22 556
REGON 230179216-00026

Lubań, 12-10-2009 r.

Alina Olenderk
ul. J. E. Purkyniego 1
50-155 Wrocław

Dotyczy: Warunków przyłączenia

W załączeniu przesyłamy warunki przyłączenia nr RDE/2009/0766, dotyczące zasilienia przepompowni P1 w Gryfowie Śl. ul. Młyńska dz. nr 364, kalkulację opłaty za przyłączenie, wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie oraz projekt umowy o przyłączenie – ważny w okresie miesiąca od daty niniejszego pisma.

Prosimy o nawiązanie z nami kontaktu w sprawie zawarcia umowy o przyłączenie, ponieważ warunkiem przyłączenia do sieci EnergiPro jest uprzednie zawarcie umowy o przyłączenie – Rejon Dystrybucji Lubań – Biuro Obsługi Klienta, tel. 075-72-19-325.

Jednocześnie informujemy, że przed podpisaniem umowy o przyłączenie należy dostarczyć potwierdzony urzędowo tytuł prawny Wnioskodawcy do w/w działki nr 364.

Sprawę prowadzi:

Rafał Kaprał, tel.: 075-72-19-269, e-mail: rafal.kapral@jg.energiapro.pl

Załączniki:

1. Warunki przyłączenia nr RDE/2009/0766.
2. Kalkulacja opłaty za przyłączenie.
3. Projekt umowy o przyłączenie.
4. Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie.

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. a/a

DFE EKORAJ Sp. z o.o.

WPLYNEŁO

dnia 15-10-2009
 podpisano 21.10.2009

EnergiPro S.A. Oddział w Jeleniej Górze
 Rejon Dystrybucji Lubań
 ul. Kościuszki 11 A
 59-800 Lubań, tel. +48-75/72 22 558
 fax +48-75/72 19 200, REGON 230179216-00026

Z powazaniem
 Kierownik
 Rejon Dystrybucji Lubań
 EnergiPro S.A. Oddział w Jeleniej Górze

 Zbigniew Sasin
 /imienna pieczęć i podpis/

EnergiaPRO S.A. Oddział w Jeleniej Górze
Rejon Dystrybucji Luban
ul. Kościuszki 11A 59-800 Luban
tel. 075/ 72 19 200 fax 075/ 72 22 558
NIP 611-02-02-860

Nasz znak: RDE/2009/0766

Data: 12-10-2009

Wasz wniosek 0888/2009 z dnia 28-09-2009

WARUNKI PRZYLĄCZENIA PODMIOTU DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGIAPRO S.A.

Odpowiadając na wniosek o wydanie warunków przyłączenia obiektu:

przepompownia P1
ul. Młyńska dz. nr 364
Gryfów Śląski

1. Przydział mocy

Wyrażamy zgodę na dostawę mocy w wysokości 2 kW.

2. Sposób zasilania

- 2.1. Rodzaj połączenia z siecią urządzeń, instalacji lub innych sieci objętych wnioskiem:
Istniejący słup napowietrznej linii nn, z którego są wykonane przyłącza napowietrzne do budynków nr 22 i 24b ul. Młyńska, wymienieć stosując słup typu wirowanego. Na wymienionym słupie zabudować zestaw złączowo-pomiarowy ZK1a-1P-PION-S (atestowany). Zestaw zasilic z sieci napowietrznej kablem typu YKY 5x10mm². Na słupie zabudować ograniczniki przepięć. Wykonać uzziemienie słupa.
- 2.2. Zakres prac u Odbiorcy:
Z zabudowanego zestawu złączowo-pomiarowego wykonać zasilanie zalicznikowe instalacji odbiorczej obiektu w układzie TN-S, stosując kabel.

3. Układ rozliczeniowy

- 3.1. Należy zainstalować:
a) Licznik energii czynnej: 3-faz. 1-tar. 230/400V 5/20A z wskaźnikiem mocy maksymalnej
- 3.2. Należy zastosować zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do opłombowania:
a) Zabezpieczenie typu: wyłączniki nadprądowe (np.: S-303)
b) Maksymalny prąd znamionowy: 6 A
- 3.3. Urządzenia pomiarowe powinny być osłonięte i przystosowane do plombowania.

4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

- 4.1. Wykonanie przyłączenia wymaga opracowania dokumentacji projektowej w zakresie:
budowa instalacji odbiorczej.
- 4.2. Dokumentację projektową należy uzgodnić:
a) W zakresie zgodności z warunkami przyłączenia oraz kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną - z Wydziałem Eksploatacji w Rejonie Dystrybucji Luban.
b) Warunkiem rozporządzenia prac projektowych oraz budowlano-montażowych określonych niniejszymi warunkami przyłączenia jest podpisanie umowy przyłączeniowej.

5. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa

- 5.1. W zakresie ochrony przepięciowej i izolacji należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 5.2. Jako system ochrony przepięciowej należy stosować ograniczniki przepięć.
- 5.3. Jako system ochrony przeciwporażeniowej należy przyjąć:
• Instalacja wewnętrzna:

Kierownik
Region Dystryktu Luban
Energię S.A. Oddział w Jeleniej Górze
podpis i pieczęć dostawcy
Zbigniew Sasin

1. adresat
2. a/a

9. Rozdziałnik:

mgr inż. Rafał Kapral, tel.: 075-721-92-69

8. Prowadzący sprawę:

- 7.9. Unieważnia się warunki wydane przed datą niniejszego pisma.
7.8. Termin ważności: 12-10-2011 r.
7.7. Warunki przyłączenia są ważne przez dwa lata od daty ich wystawienia.
7.6. W przypadku konieczności prowadzenia robót określonych w niniejszych warunkach należy dołączyć do pozostałych dokumentów wymaganych przy odbiorze. Uzyskanie stosownej zgody właściciela danej nieruchomości. Pisemne potwierdzenie przyłączenia na terenie lub obiekcie nie stanowiącym własności wnioskodawcy należy uzyskać stosowną zgodę właściciela danej nieruchomości. Pisemne potwierdzenie należy dołączyć do pozostałych dokumentów wymaganych przy odbiorze.
7.5. Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegóły wykonania zasilania należy przed zgłoszeniem ustalić z:
Postępowaniem Energetycznym Gryfów Śląski, Wieża 64, tel.: 075-781-32-66.
7.4. Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne Wnioskodawcy w zakresie związanym z zasilaniem w energię elektryczną podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Energię S.A.
7.3. Stacje transformatorowe i linie energetyczne podlegają obowiązkowi wymaganym uprzednio.
7.2. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami) przez wykonawcę posiadającego z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497 z dnia 23 listopada 2004 r.).
7.1. Wyroby budowlane muszą spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497 z dnia 23 listopada 2004 r.).

7. Wymagania ogólne

Przyłączany podmiot jest zobowiązany nieodpłatnie umożliwić Energię S.A., w obrębie swojej nieruchomości, budowę i rozbudowę sieci i przyłączy oraz dostęp do urządzeń i sieci będących własnością i w eksploatacji Energię S.A.
Przyłączanie instalacji odbiorczej w zestawie złączowo-pomiarowym.
Energię S.A. a urządzeniami (instalacjami, sieciami) Wnioskodawcy stanowią: zaciski

6. Granica eksploatacji

- wyłączniki nadmiarowe, bezpieczniki
- wyłączniki różnicowo-prądowe
- wyłączniki instalacyjne

EnergiaPro S.A.
 Oddział w Jeleniej Górze
 Rejon Dystrybucji Lubań
 59-800 Lubań, ul. T. Kościuszki 11A

Kalkulacja opłaty za przyłączenie do sieci wyznaczona na podstawie
 stawek ryczałtowych dla podmiotów zaliczanych
 do V grupy przyłączeniowej
 Załącznik nr 1 do warunków o przyłączenie nr RDE/2009/0766

1. DANE WEJŚCIOWE.

Sposób zasilania	3-fazowy
Przyznana moc przyłączeniowa [kW]	2
Przyrost mocy przyłączeniowej [kW]	2
Maksymalny prąd znamionowy [A]	6

2. OPŁATA PRZYŁĄCZENIOWA.

Wysokość stawki na jednostkę mocy przyłączeniowej [zł/kW]	136,83 zł
---	-----------

Wysokość opłaty przyłączeniowej 273,66 zł

3. DO ZAPŁATY.

Razem do zapłaty	273,66 zł
------------------	-----------

4. UWAGI

- a) V grupa przyłączeniowa - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większym od 63 A.
- b) Do kwoty opłaty za przyłączenie należy doliczyć podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury.

Kalkulację sporządził mgr inż. Rafał Kaprał

12-10-09 *KM*